

PERFORMANCE  
MADE  
SMARTER

# Manual del producto

## 4222

### *Convertidor I/f universal*



TEMPERATURA | INTERFACES I.S. | INTERFACES DE COMUNICACIÓN | MULTIFUNCIONAL | AISLAMIENTO | PANTALLA

No. 4222V102-ES  
Desde nº de serie: 191015001

**PR**  
electronics

# 6 familias de productos

## *para satisfacer todas sus necesidades*

### Excepcionales individualmente, sin igual combinadas

Con nuestras innovadoras tecnologías patentadas, hacemos que el acondicionamiento de señal sea más inteligente y sencillo. Nuestra gama está formada por seis áreas de productos en las que ofrecemos gran variedad de dispositivos analógicos y digitales que abarcan miles de aplicaciones en la industria de la automatización. Todos nuestros productos cumplen o superan los más altos estándares industriales, garantizan la fiabilidad incluso en los entornos más adversos y tienen una garantía de cinco años.



Temperature

Nuestra gama de transmisores y sensores de temperatura proporciona la mayor integridad de señal desde el punto de medición hasta el sistema de control. Las señales de temperatura del proceso industrial pueden convertirse en comunicaciones analógicas, digitales o de bus mediante una solución punto a punto muy fiable con un tiempo de respuesta rápido, calibración automática, detección de error del sensor, baja deriva y rendimiento excelente CEM en cualquier entorno.



I.S. Interface

Proporcionamos las señales más seguras y validamos nuestros productos con los estándares de seguridad más estrictos. Debido a nuestro compromiso con la innovación, hemos realizado logros pioneros en el desarrollo de interfaces I. S. con evaluación SIL 2 completa, que son tan eficientes como rentables. Nuestra gama completa de barreras de aislamiento analógicas y digitales intrínsecamente seguras ofrece entradas y salidas multifunción, lo que convierte a PR en un estándar de instalación fácil de implementar. Nuestros backplanes simplifican aún más las grandes instalaciones y proporcionan integración sin problemas con los sistemas DCS estándar.



Communication

Interfaces de comunicación económicas, fáciles de usar y listas para gestionar productos PR ya instalados. Todas las interfaces son extraíbles, cuentan con display integrado para la lectura de los valores de los procesos y de diagnóstico, y se pueden configurar a través de pulsadores. Las funciones específicas del producto incluyen la comunicación a través de Modbus y Bluetooth así como acceso remoto mediante el uso de nuestra aplicación PR Process Supervisor (PPS), disponible para iOS y Android.



Multifunction

Nuestra exclusiva gama de dispositivos individuales que cubren varias aplicaciones se pueden estandarizar fácilmente en una instalación. Disponer de una unidad para muchas aplicaciones distintas puede reducir el tiempo de instalación y aprendizaje, y simplifica en gran medida la gestión de los repuestos. El diseño de nuestros dispositivos proporciona precisión de la señal a largo plazo, consumo energético reducido, inmunidad ante el ruido eléctrico y programación sencilla.



Isolation

Nuestros aisladores compactos de 6 mm, rápidos y de alta calidad se basan en la tecnología de microprocesadores para ofrecer un rendimiento excepcional e inmunidad CEM para aplicaciones dedicadas con un coste total muy bajo. Se pueden colocar en vertical o en horizontal, sin necesidad de separación entre las unidades.



Display

Todos nuestros displays se caracterizan por su flexibilidad y estabilidad. Los dispositivos satisfacen prácticamente cualquier necesidad de lectura en display de las señales de los procesos y tienen capacidades universales de entrada y fuente de alimentación. Proporcionan la medición en tiempo real del valor de un proceso en cualquier industria. Su diseño es sencillo para el usuario y logra una transmisión fiable de la información incluso en los entornos más exigentes.

# Convertidor I/f universal 4222

## Contenidos

Peligro .....	4
Identificación de símbolos .....	4
Instrucciones de seguridad.....	4
Cómo desmontar el sistema 4000 .....	6
Aplicación .....	7
Características técnicas.....	7
Montaje / instalación / programación .....	7
Aplicaciones .....	8
PR 45xx pantalla / programador frontal .....	9
Montaje / desmontaje del PR 45xx .....	9
Códigos de pedido.....	10
Accessories .....	10
Especificaciones eléctricas.....	10
Visualización en el PR 4500 de la detección de error en sensor y señal de entrada fuera de rango.....	14
Límites de acondicionamiento de señal .....	14
Límites en la detección de error en sensor .....	14
Lecturas de error.....	15
Conexiones .....	16
Diagrama de bloques .....	17
Programación / operar con las teclas de función .....	18
Árbol de programación.....	20
Árbol de programación, funciones avanzadas (ADV.SET) .....	23
Textos de ayuda desplegaables .....	24
Historia del documento .....	25

## Peligro



**GENERAL**

Este módulo está diseñado para conectar a tensiones eléctricas peligrosas. Ignorar este peligro puede perjudicar a las personas de forma severa o producir daños mecánicos.

Para evitar el riesgo de descargas eléctricas y fuego, las instrucciones de seguridad de este manual deben ser observadas y seguirse las pautas. Las especificaciones no deben ser excedidas y el módulo debe ser aplicado sólo como se describe seguidamente.

Antes de utilizar el módulo, se debe examinar minuciosamente este manual. Sólo personal cualificado (técnicos) deberían instalar este módulo. Si el equipo es usado de forma diferente a la especificada por el fabricante, la protección proporcionada por el equipo puede ser deteriorada.

## Peligro



**TENSIÓN  
PELIGROSA**

Hasta que el módulo esté fijo, no hay que conectarle tensiones peligrosas. Las operaciones siguientes deberían ser llevadas a cabo en los módulos desconectados y bajo condiciones de seguridad ESD:

Montaje general, conexión y desconexión de cables.

Localización de averías del módulo.

**La reparación del módulo y el cambio de los circuitos dañados deben ser hechos solamente por PR electronics A/S.**



**PRE-  
CAUCIÓN**

## Peligro



**INSTALA-  
CIÓN**

No abrir la cubierta frontal del módulo ya que esto dañará al conector del indicador / programador frontal PR 45xx.

Este módulo no contiene interruptores DIP ni puentes.

El SISTEMA 4000 deben ser montado en carril DIN según DIN EN 60715.

## Identificación de símbolos



**Triángulo con una marca de exclamación:** Peligro / Atención. Situaciones potencialmente letales. Lea el manual antes de la instalación y de la puesta en marcha para evitar daños personales o mecánicos.



La **marca CE** demuestra que el módulo cumple con los requerimientos esenciales de las directivas.



El símbolo doble de aislamiento indica que el módulo está protegido por un aislamiento doble o reforzado.

## Instrucciones de seguridad

### Definiciones

Las **tensiones peligrosas** han sido definidas como aquéllas entre los rangos: 75 a 1500 VCC y 50 a 1000 VCA.

Los **técnicos** son personas cualificadas educadas o formadas para montar, operar y también localizar averías de forma técnicamente correcta y conforme a las regulaciones en materia de seguridad.

Los **operadores**, estando familiarizados con los contenidos de este manual, ajustan y operan los botones o potenciómetros durante la operativa normal.

## Recepción y desempaque

Desenvolver el módulo sin dañarlo. El envoltorio debería guardarse siempre con el módulo hasta que éste se haya instalado de forma permanente. Chequear al recibir el módulo que el tipo corresponde al módulo pedido.

## MEDIOAMBIENTE

Evitar los rayos de sol directos, polvo, altas temperaturas, vibraciones mecánicas y golpes, además de lluvia y humedad pesada. Si es necesario, el calor que excede los límites indicados para temperatura ambiente se ha de evitar con ventilación.

El dispositivo debe ser instalado en el grado de polución 2 o superior.

El dispositivo está diseñado para ser seguro al menos a una altitud de de 2 000 m.

El dispositivo está diseñado para el uso en interiores.

## Montaje

Solamente los técnicos que están familiarizados con los términos técnicos, advertencias e instrucciones del manual y que pueden cumplirlas, deberían conectar el módulo. Si hubiera cualquier duda acerca de la correcta conexión del módulo, por favor, contacten con nuestro distribuidor local o, alternativamente, a

**PR electronics S.L.**  
**www.prelectronics.es**

El montaje y conexión del módulo debería cumplir con la legislación nacional para el montaje de materiales eléctricos, en relación con la sección del cable, fusible protector y localización.

El cable trenzado debe instalarse con una longitud de pelado de 5 mm o mediante un terminal aislado adecuado, como una puntera hueca.

Las descripciones de las conexiones de entrada / salida se muestran en el diagrama de bloques y en la etiqueta lateral.

Lo siguiente se aplica a módulos conectados a tensiones fijas peligrosas:

La máxima protección del fusible será de 10 A y, al igual que el interruptor de potencia, debería ser fácilmente accesible y próximo al módulo. El interruptor de potencia debería estar marcado con una etiqueta, que indique la forma de desconectar el módulo.

Las 2 primeras cifras del número de serie indican el año de fabricación.

## Condiciones de instalación UL

Utilizar únicamente los conductores de cobre 60/75°C.

Utilizar únicamente en clase de polución Nivel 2 o mejora.

Temperatura ambiente máx. . . . .	60°C
Tamaño máx. del cable . . . . .	AWG 26-14
Número de archivo UL . . . . .	E231911

## Calibración y ajuste

Durante la calibración y el ajuste, la medida y conexión de tensiones externas deben ser realizadas de acuerdo con las especificaciones de este manual. Los técnicos deben usar herramientas e instrumentos seguros.

## Operativa normal

Los operadores son los únicos a los que se les permite ajustar y operar los módulos que están instalados de forma segura en cuadros, etc., para evitar los peligros de daños corporales y deterioros en los módulos. Esto significa, que no hayan descargas eléctricas peligrosas y que el módulo sea fácilmente accesible.

## Limpieza


Cuando lo desconectamos, el módulo puede ser limpiado con un paño humedecido con agua destilada.

## Responsabilidad

En la medida en la que las instrucciones de este manual no sean seguidas estrictamente, el cliente no puede exigir a PR electronics A/S las condiciones que éste ofrece normalmente en los acuerdos de ventas establecidos.

# Cómo desmontar el sistema 4000

Primero, recordar quitar los conectores con tensiones peligrosas.



**Imagen 1:**  
Separar el módulo del carril DIN subiendo la esclusa posterior.

# Convertidor I/f universal

## 4222

- Entrada para RTD, termopar, Ohm, potenciómetro, mA y V
- Salida de frecuencia NPN, PNP y TTL
- Genera frecuencias entre 0...25000 Hz
- Alimentación a 2 hilos > 16 V
- Alimentación universal CA o CC

### Aplicación

- Medida de temperatura electrónica, linealizada, con sensor RTD o termopar.
- Conversión de la variación de resistencia lineal a señales de frecuencia, por ejemplo, de solenoides y válvulas mariposa o movimientos lineales con potenciómetro asociado.
- Fuente de alimentación y aislador de señal para transmisores de 2 hilos.
- Controlador de procesos con señal de frecuencia, por ejemplo, para un PLC o un ordenador industrial.
- Separación galvánica y conversión de señales analógicas a señales de frecuencia

### Características técnicas


- Cuando se usa el 4222 en combinación con el display / programador frontal 45xx, todos los parámetros operacionales pueden ser modificados para adaptarse a cualquier aplicación.
- Un LED frontal verde indica operación normal.
- Revisión continua de la información vital almacenada por razones de seguridad.
- Aislamiento galvánico de 2,3 kVCA en los 3 puertos.

### Montaje / instalación / programación


- El consumo de energía muy bajo significa que las unidades pueden montarse lado a lado sin un espacio - incluso a una temperatura ambiente de 60°C.
- La configuración, monitorización, calibración de proceso de 2 puntos y otros se realizan utilizando las pantallas extraíbles PR 45xx.
- Toda la programación puede ser protegida por password.

# Aplicaciones


## Señales de entrada:



## Señales de salida:



## Alimentación:



# PR 45xx pantalla / programador frontal



## Funcionalidad

La simple y fácilmente comprensible estructura de menú y los explicativos textos de ayuda guían sin esfuerzo y automáticamente a través de los pasos de configuración, lo que hace que el producto sea muy fácil de usar. Las funciones y opciones de configuración están descritas en la sección "Programación / operar las teclas de función".

## Aplicación

- Interfase de comunicaciones para modificar los parámetros operacionales en 4222.
- Puede ser movido de un módulo 4222 a otro y descargar la configuración del primer convertidor a los siguientes.
- Display fijo para visualizar información de proceso y estados.

## Características técnicas

- Pantalla LCD con 4 líneas:
  - Línea 1 (H=5,57 mm) muestra la señal de entrada.
  - Línea 2 (H=3,33 mm) muestra la unidad de ingeniería seleccionada.
  - Línea 3 (H=3,33 mm) alterna entre el valor de salida digital y escala (kHz, Hz, mHz, P/m, P/h, P/d) o muestra el n° de TAG.
  - Línea 4 muestra la lectura de tendencia de la señal de entrada y el estado de la comunicación.
- El acceso a la programación puede bloquearse asignando una contraseña. La pantalla 45xx puede moverse de un dispositivo a otro. La configuración del primer transmisor puede guardarse y descargarse a los siguientes transmisores.




## Montaje / desmontaje del PR 45xx

- 1: Inserta las pestañas del 45xx dentro de los agujeros en el frontal del equipo.
- 2: Mueve el 45xx a su posición.

### Desmontaje del 45xx

- 3/4: Aprieta el botón de liberación en la parte baja del equipo e mueve el equipo 45xx hacia arriba.



## Códigos de pedido

4222 = Convertidor I/f universal

## Accessories

4510 = Display / programador frontal

4511 = Interfaz de comunicación Modbus

4512 = Interfaz de comunicación Bluetooth

## Especificaciones eléctricas

### Condiciones ambientales

Rango de especificaciones . . . . .	-20°C a +60°C
Temperatura de almacenamiento . . . . .	-20°C a +85°C
Temperatura de calibración. . . . .	20...28°C
Humedad relativa . . . . .	< 95% HR (no cond.)
Grado de protección . . . . .	IP20
Instalación en grado de polución 2 y categoría de medida / sobretensión II	

### Especificaciones mecánicas

Dimensiones (HxAxP) . . . . .	109 x 23,5 x 104 mm
Dimensiones (HxAxP) con 4501 / 451x . . . . .	109 x 23,5 x 116 / 131 mm
Peso aprox. . . . .	155 g
Tipo raíl DIN. . . . .	DIN EN 60715/35 mm
Tamaño del cable. . . . .	0,13...2,08 mm <sup>2</sup> / AWG 26...14 cable trenzado
Torsión del terminal de atornillado . . . . .	0,5 Nm

### Especificaciones comunes:

Tensión de alimentación universal . . . . .	21,6...253 VCA, 50...60 Hz ó 19,2...300 VCC
Fusible. . . . .	400 mA SB / 250 VCA
Potencia necesaria máx. . . . .	≤ 2,5 W
Disipación de potencia máx. . . . .	≤ 2,5 W
Tensiones de alimentación, test. . . . .	2,3 kVCA
Tensiones de alimentación, operación . . . . .	250 VCA (reforzado) / 500 VCA (básico)
Programación . . . . .	PR 45xx
Señal dinámica, entrada / salida. . . . .	24 bit / -
Relación señal / ruido . . . . .	Mín. 60 dB (0...100 kHz)
Tiempo de respuesta (0...90%, 100...10%):	
Entrada temperatura . . . . .	1...60 s
Entrada mA / V . . . . .	0,4...60 s

### Alimentaciones auxiliares:

Alimentación a 2 hilos (term. 44...43) . . . . .	25...16 VCC / 0...20 mA
--	-------------------------

Precisión, la mayor de los valores generales y básicos:

Valores generales		
Tipo de entrada	Precisión absoluta	Coefficiente de temperatura
Todos	$\leq \pm 0,1\%$ d. intervalo	$\leq \pm 0,01\%$ d. intervalo / °C

Valores básicos		
Tipo de entrada	Precisión básica	Coefficiente de temperatura
mA	$\leq \pm 4 \mu\text{A}$	$\leq \pm 0,4 \mu\text{A} / ^\circ\text{C}$
Volt	$\leq \pm 20 \mu\text{V}$	$\leq \pm 2 \mu\text{V} / ^\circ\text{C}$
Pt100	$\leq \pm 0,2^\circ\text{C}$	$\leq \pm 0,01^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$
R lin.	$\leq \pm 0,1 \Omega$	$\leq \pm 0,01 \Omega / ^\circ\text{C}$
Potenciómetro	$\leq \pm 0,1 \Omega$	$\leq \pm 0,01 \Omega / ^\circ\text{C}$
Tipo TC: E, J, K, L, N, T, U	$\leq \pm 1^\circ\text{C}$	$\leq \pm 0,05^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$
Tipo TC: B, R, S, W3, W5, LR	$\leq \pm 2^\circ\text{C}$	$\leq \pm 0,2^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$

Influencia sobre la inmunidad EMC . . . . .	$< \pm 0,5\%$ d. intervalo
Immunidad EMC extendida: NAMUR NE 21, criterio A, explosión . . . . .	$< \pm 1\%$ d. intervalo

### Especificaciones de entrada

#### Entrada RTD, resistencia lineal y potenciómetro

#### Entrada para tipos RTD

Pt10, Pt20, Pt50, Pt100, Pt200, Pt250, Pt300, Pt400, Pt500, Pt1000  
Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000

Tipo de entrada	Valor mín.	Valor máx.	Estándar
Pt10...Pt1000	-200°C	+850°C	IEC 60751
Ni50...Ni1000	-60°C	+250°C	DIN 43760
R lin.	0 Ω	10000 Ω	-
Potenciómetro	10 Ω	100 kΩ	-

Res. del cable por hilo (máx.), RTD . . . . . 50 Ω  
 Corriente del sensor, RTD. . . . . Nom. 0,2 mA  
 Efecto de la resistencia del cable del sensor (3 / 4 hilos), RTD. . . . .  $< 0,002 \Omega / \Omega$   
 Detección de error en el sensor, RTD . . . . . Sí  
 Detección de cortocircuito, RTD . . . . .  $< 15 \Omega$

## Entrada termopar

Tipo	Valor mín.	Valor máx.	Estándar
B	+400°C	+1820°C	IEC 60584-1
E	-100°C	+1000°C	IEC 60584-1
J	-100°C	+1200°C	IEC 60584-1
K	-180°C	+1372°C	IEC 60584-1
L	-200°C	+900°C	DIN 43710
N	-180°C	+1300°C	IEC 60584-1
R	-50°C	+1760°C	IEC 60584-1
S	-50°C	+1760°C	IEC 60584-1
T	-200°C	+400°C	IEC 60584-1
U	-200°C	+600°C	DIN 43710
W3	0°C	+2300°C	ASTM E988-90
W5	0°C	+2300°C	ASTM E988-90
LR	-200°C	+800°C	GOST 3044-84

### Compensación unión fría (CJC):

vía sensor CJC interno . . . . . < ±1.0 °C

Detección error sensor, todos tipos de TC . . . . . Sí

### Corriente error en sensor:

Cuando detecta . . . . . Nom. 2 µA

Cuando no. . . . . 0 µA

## Entrada de corriente

Rango de medida. . . . . 0...23 mA

Rangos de medida programables . . . . . 0...20 y 4...20 mA

Resistencia de entrada . . . . . Nom. 20 Ω + PTC 50 Ω

### Detección de error en sensor:

Interrupción de bucle 4...20 mA . . . . . Sí

## Entrada de tensión

Rango de medida. . . . . 0...12 VCC

Rangos de medida programables . . . . . 0...1 / 0,2...1 / 0...2,5 / 0,5...2,5 /  
0...5 / 1...5 / 0...10 y 2...10 VDC

Resistencia de entrada . . . . . Nom. 10 MΩ

## Especificaciones de salida

### Salida de frecuencia

Rango de frecuencia. . . . . 0...25000 Hz

Frecuencia mín. (intervalo) . . . . . 0 Hz

Ciclo (0...25000 Hz) . . . . . 50% o

Duración de la impulsión ( $f \leq 500$  Hz), programable . . . . . 1...1000 ms (máx. 90% ciclo)

### Salida PNP

I<sub>salida</sub> máx. . . . . 30 mA

V<sub>salida</sub> . . . . . 24 VCC ±10%

C<sub>salida</sub> . . . . . 10 nF

R<sub>salida</sub> tip. . . . . 20 Ω

Contador electromecánico . . . . . 24 VCC / 135 mA / 20 ms / ≤ 10Hz

### Salida NPN

I<sub>disipador</sub> máx. . . . . 150 mA

I<sub>disipador</sub> máx. pico . . . . . 300 mA

Tensión externa (terminal 23), máx. . . . . 55 VCC

C<sub>salida</sub> . . . . . 10 nF

R<sub>salida</sub> tip. . . . . 10 Ω

**Salida TTL**

I <sub>disipador/fuente máx.</sub> . . . . .	15 mA
I <sub>disipador/fuente pico</sub> . . . . .	100 mA
V <sub>salida</sub> . . . . .	5 V ±5%
C <sub>salida</sub> . . . . .	10 nF
R <sub>salida tip.</sub> . . . . .	55 Ω

**Indicación de error en el sensor**

Programable . . . . .	0...26250 Hz
-----------------------	--------------

d. intervalo = del rango seleccionado presencialmente

**Requerimientos observados**

EMC. . . . .	2014/30/UE & UK SI 2016/1091
LVD . . . . .	2014/35/UE & UK SI 2016/1101
RoHS . . . . .	2011/65/UE & UK SI 2012/3032
EAC . . . . .	TR-CU 020/2011

**Aprobaciones**

c UL us, UL 508. . . . .	E231911
FM . . . . .	3025177

## Visualización en el PR 4500 de la detección de error en sensor y señal de entrada fuera de rango

Verificación de error en el sensor		
Módulo	Configuración:	Detección de error en el sensor:
4222	OUT.ERR=NO	OFF
	Otro:	ON

### Límites de acondicionamiento de señal

Lectura fuera de rango (IN.LO, IN.HI): Si el rango válido del convertidor A/D o del polinomial es sobrepasado			
Entrada	Rango	Lectura	Límite
VOLT	0...1 V / 0,2...1 V	IN.LO	< -25 mV
		IN.HI	> 1,2 V
	0...2,5 / 0,5...2,5 / 0...5 V / 1...5 V / 0...10 V / 2...10 V	IN.LO	< -25 mV
		IN.HI	> 12 V
CURR	0...20 mA / 4...20 mA	IN.LO	< -1,05 mA
		IN.HI	> 25,05 mA
LIN.R	0...800 Ω	IN.LO	< 0 Ω
		IN.HI	> 1075 Ω
	0...10 kΩ	IN.LO	< 0 Ω
		IN.HI	< 110 kΩ
POTM	Min. lectura = 0%, máx. lectura = 100%	IN.LO	< -0,5 %
		IN.HI	> 100,5 %
TEMP	TC / RTD	IN.LO	< rango de temperatura -2°C
		IN.HI	> rango de temperatura +2°C

Lectura del display bajo mín.- / sobre máx. (-1999, 9999):			
Entrada	Rango	Lectura intermitente	Límite
Todas	Todos	-1999	Lectura del display <-1999
		9999	Lectura del display >9999

### Límites en la detección de error en sensor

Detección de error en el sensor (SE.BR, SE.SH):			
Entrada	Rango	Lectura	Límite
CURR	Rotura de lazo (4...20 mA)	SE.BR	<= 3,6 mA; > = 21 mA
POTM	Todos, SE.BR en los 3 cables	SE.BR	> ca. 126 kΩ
LIN.R	0...800 Ω	SE.BR	> ca. 875 Ω
	0...10 kΩ	SE.BR	> ca. 11 kΩ
TEMP	TC	SE.BR	> ca. 750 kΩ / (1,25 V)
	RTD, 2, 3 y 4 hilos Ninguno SE.SH para Pt10, Pt20 y Pt50	SE.BR	> ca. 15 kΩ
		SE.SH	< ca. 15 Ω


## Lecturas de error

Lectura de error en el hardware		
Búsqueda de error	Lectura	Causa del error
Test del CJC interno del sensor	CJ.ER	Defecto en el sensor CJC o temperatura fuera de rango
Prueba de suma de la configuración en la FLASH	FL.CO	Error en la FLASH
Test de comunicación 45xx / 4222	NO.CO	Error de conexión
Verifique que la señal de entrada muestra la configuración de entrada	IN.ER	1) Nivel. de error en entrada
Verifique que la configuración guardada en 45xx corresponde al módulo	TY.ER	Configuración no es 4222










!	Indicaciones de error en el display centellean una vez por segundo. El texto de ayuda explica el error. Si el error es un error de sensor, también se parpadea la luz de la pantalla - este aviso puede pararse apretando el botón  .
1)	El error puede sólo ser anulado desconectando y conectando la alimentación del módulo.

# Conexiones




## Supply




## Inputs:



## Outputs:



# Diagrama de bloques



# Programación / operar con las teclas de función

Documentación para el árbol de configuración.

## En general

Cuando se configura el 4222, el usuario es guiado a través de todos los parámetros, de forma que se pueden escoger los valores con los que el módulo se adaptará a la aplicación. Para cada menú hay un texto de ayuda desplegable que es mostrado automáticamente en el display.

La configuración se lleva a cabo a través de las 3 teclas de función:

- ⊕ incrementará el valor numérico o escogerá el parámetro siguiente
- ⊖ decrementará el valor numérico o escogerá el parámetro anterior
- ⊗ aceptará el valor escogido y finalizará el menú

Una vez la configuración ha sido entrada, el display volverá al estado de defecto 1.0.

Presionando y manteniendo el paso ⊗ volverá al menú previo o volverá al estado de defecto (1.0) sin guardar los valores o parámetros cambiados.

Si no se pulsa ninguna tecla durante 1 minuto, el display volverá al estado de defecto 1.0 sin guardar los cambios de configuración.

## Más explicaciones

**Password de protección:** El acceso a la programación puede ser bloqueado mediante la asignación de una clave de acceso. La clave de acceso se guarda en el módulo a fin de asegurar un alto nivel de protección contra las modificaciones no autorizadas de configuración. Si no conoce la contraseña configurada, comuníquese con el soporte técnico de PR: [www.prelectronics.com/es/contact](http://www.prelectronics.com/es/contact).

## Información de error en sensor y señal vía el indicador frontal PR 4500

El error de sensor (mirar límites en la tabla) se muestra como SE.BR (sensor break, rotura de sensor) ó SE.SH (sensor short, cortocircuito en sensor). Las señales fuera del rango seleccionado (no error en sensor, mirar tabla para límites) son mostradas como IN.LO indicando señal de entrada baja o IN.HI indicando señal de entrada alta. La indicación de error se muestra en la línea 3 como texto y, al mismo tiempo, el contraste parpadea. La línea 4 del display es una línea de estado que muestra el modo COM (destello regular) que indica el funcionamiento correcto del PR 4500 y flechas ascendentes / descendentes que indican la tendencia en la lectura de la señal de entrada.

## Indicación de error en sensor y señal sin indicador frontal

El estado de la unidad puede ser también leído desde el LED rojo/verde en el frontal del módulo.

El LED verde parpadeando a 13 Hz indica operación normal.

El LED verde parpadeando a 1 Hz indica error en sensor.

El LED verde fijo indica error interno.

## Funciones avanzadas

La unidad da acceso a cierto número de funciones avanzadas que pueden ser obtenidas respondiendo "Sí" en el punto "ADV. SET".

**Memoria (MEM):** En el menú de memoria puedes guardar la configuración del dispositivo en el PR 4500, y luego mover el PR 4500 a otro módulo del mismo tipo y cargar la configuración guardada en el nuevo dispositivo.

**Configuración del display (DISP):** Aquí puedes ajustar el brillo del contraste y la contraluz. Introducir el TAG con 6 caracteres alfanuméricos. Seleccionar la funcionalidad de indicación en línea 3 del display - Elijiendo entre la salida digital o el TAG en el display.

**Calibración de proceso mediante 2 puntos (CAL):** La unidad puede ser calibrada para proceso mediante 2 puntos de la señal de entrada. Una señal de entrada baja (no necesariamente el 0%) es aplicada y el valor actual es entrado vía el PR 4500. Después se aplica una señal alta (no necesariamente el 100%) y el valor actual es entrado vía el PR 4500. Si se acepta usar la calibración, la unidad trabajará de acuerdo a este nuevo ajuste. Si más tarde rechaza este punto del menú o escoje otro tipo de señal de entrada, la unidad volverá a la calibración hecha desde fábrica.

**Función de simulación del proceso (SIM):** Si acepta el punto "EN.SIM" es posible simular una señal de entrada mediante las teclas con flechas ascendentes y descendentes y, de esta forma, controlar la señal de salida. Cuando finaliza el paso , la unidad vuelve al modo normal.

Se sale automáticamente de la función de simulación si se desconecta el PR 4500.

**Password:** Aquí puede escoger un password entre 0000 y 9999 a fin de proteger la unidad contra modificaciones de configuración no autorizadas. La unidad, por defecto, se suministra sin password.

**Idioma:** En el menú "lang.setup" puede escoger entre 7 idiomas diferentes en el texto de ayuda que aparecerá en el menú. Puede escoger entre UK, DE, FR, IT, ES, SE y DK.

### **Auto diagnosis**

La unidad realiza una auto diagnosis avanzada de los circuitos internos.

Los posibles errores siguientes pueden ser mostrados en la unidad frontal PR 4500.

CJ.ER - Error en el sensor CJC o temperatura fuera de rango

FL.ER - Error en la Flash

NO.CO - Error de conexión

IN.ER - Niveles de error en la entrada

TY.ER - La configuración en el PR 4500 no se corresponde con el tipo de producto

### **Selección de unidades**

Después de escoger el tipo de señal de entrada se puede escoger el tipo de unidades de proceso que se deberían mostrar en la línea de texto 2 (mirar tabla). La selección de entrada de temperatura siempre muestra el valor de proceso en Celsius o Fahrenheit. Esto es seleccionado en el paso del menú después de la selección de entrada de temperatura.



# Árbol de programación

Power up


Si no se pulsa ninguna tecla durante 1 minuto, el display volverá al estado de defecto 1.0 sin guardar los cambios de configuración.


- ⬆ Incrementar valor / escoger próximo parámetro
- ⬇ Decrementar valor / escoger parámetro anterior
- ⊗ Guardar el valor escogido y pasar al siguiente menú

Mantener en ⊗ para volver al menú anterior / volver al menú 1.0 sin guardar.



- 1.0 = Estado por defecto.  
La línea 1 muestra la señal de entrada.  
La línea 2 muestra las unidades.  
Pulsando ⬆ y ⬇ simultáneamente, la línea 3 cambia entre f.OUT y TAG.
- 1.1 = Solamente cuando está protegido con una clave de acceso.
- 1.2 = No válido para las señales de entrada siguientes:  
0...20 mA y voltaje.
- 1.3 = Solamente cuando la señal de entrada es temperatura.






Continúa en la siguiente página


### UNIDADES seleccionables:

%	hPa	kWh	mils	Pa
°C	Hz	l	min	PH
°F	in	l/h	mm	rPM
A	in/h	l/min	mm/s	s
bar	in/min	l/s	mm/s <sup>2</sup>	S
cm	in/s	m	mol	t
ft	l/s	m/h	MPa	t/h
ft/h	K	m/min	mV	uA
ft/min	kA	m/s	MW	um
ft/s	kG	m/s <sup>2</sup>	MWh	uS
g	kHz	m <sup>3</sup>	N	V
gal/h	kJ	m <sup>3</sup> /h	Ohm	W
gal/min	kPa	m <sup>3</sup> /min	P/day	Wh
GW	kV	mbar	P/h	yd
hp	kW		P/min	[blank]



- 1.2 = No válido para las señales de entrada siguientes:  
0...20 mA y voltaje.
- 1.3 = Solamente cuando la señal de entrada es temperatura.

# Árbol de programación, funciones avanzadas (ADV.SET)



## Textos de ayuda desplegable

- [01] Entrar clave de acceso correcta
- [02] ¿Entrar en el menú avanzado de configuración?
- [03] Seleccionar entrada de temperatura
  - Seleccionar entrada potenciómetro
  - Seleccionar entrada de resistencia lineal
  - Seleccionar entrada de corriente
  - Seleccionar entrada de tensión
- [04] Seleccionar rango de entrada 0.0-1 V
  - Seleccionar rango de entrada 0.2-1 V
  - Seleccionar rango de entrada 0-2.5 V
  - Seleccionar rango de entrada 0.5-2.5 V
  - Seleccionar rango de entrada 0-5 V
  - Seleccionar rango de entrada 1-5 V
  - Seleccionar rango de entrada 0-10 V
  - Seleccionar rango de entrada 2-10 V
- [05] Seleccionar rango de entrada 0-20 mA
  - Seleccionar rango de entrada 4-20 mA
- [06] Seleccionar conexión del sensor 2 hilos
  - Seleccionar conexión del sensor 3 hilos
  - Seleccionar conexión del sensor 4 hilos
- [07] Entrar valor de resistencia 0%
- [08] Entrar valor de resistencia 100%
- [09] Seleccionar Celsius como unidad de temperatura
  - Seleccionar Fahrenheit como unidad de temperatura
- [10] Seleccionar tipo de sensor termopar
  - Seleccionar tipo de sensor Ni
  - Seleccionar tipo de sensor Pt
- [11] Seleccionar unidades de display
- [12] Seleccionar posición del punto decimal
- [13] Entrar rango bajo de visualización
- [14] Entrar rango alto de visualización
- [16] Seleccionar Pt10 como tipo de sensor
  - Seleccionar Pt20 como tipo de sensor
  - Seleccionar Pt50 como tipo de sensor
  - Seleccionar Pt100 como tipo de sensor
  - Seleccionar Pt200 como tipo de sensor
  - Seleccionar Pt250 como tipo de sensor
  - Seleccionar Pt300 como tipo de sensor
  - Seleccionar Pt400 como tipo de sensor
  - Seleccionar Pt500 como tipo de sensor
  - Seleccionar Pt1000 como tipo de sensor
- [17] Seleccionar Ni50 como tipo de sensor
  - Seleccionar Ni100 como tipo de sensor
  - Seleccionar Ni120 como tipo de sensor
  - Seleccionar Ni1000 como tipo de sensor
- [18] Seleccionar termopar B como tipo de sensor
  - Seleccionar termopar E como tipo de sensor
  - Seleccionar termopar J como tipo de sensor
  - Seleccionar termopar K como tipo de sensor
  - Seleccionar termopar L como tipo de sensor
  - Seleccionar termopar N como tipo de sensor
  - Seleccionar termopar R como tipo de sensor
  - Seleccionar termopar S como tipo de sensor
  - Seleccionar termopar T como tipo de sensor
  - Seleccionar termopar U como tipo de sensor
  - Seleccionar termopar W3 como tipo de sensor
  - Seleccionar termopar W5 como tipo de sensor
  - Seleccionar termopar Lr como tipo de sensor
- [19] Seleccionar 50% ciclo de trabajo en salida
  - Seleccionar duración de la impulsión programable
- [20] Seleccionar Hz como unidad de salida
  - Seleccionar impulsos/minuto como unidad de salida
  - Seleccionar impulsos/hora como unidad de salida
  - Seleccionar impulsos/día como unidad de salida
- [21] Entrar frecuencia de salida para entrada 0%
- [22] Entrar frecuencia de salida para entrada 100%
- [23] Entrar frecuencia de corte baja
- [24] Entrar duración de la impulsión en milisegundos
- [25] Sin acción de error (estado indefinido en error)
  - ¿Ajustar salida para frecuencia específica cuando hay error en entrada?
- [26] Entrar frecuencia de salida cuando hay error en entrada
- [40] Entrar tiempo de respuesta en segundos
- [41] Entrar temperatura para salida de frecuencia baja
- [42] Entrar temperatura para salida de frecuencia alta
- [43] Entrar configuración del idioma
  - Entrar configuración de la clave de acceso
  - Entrar modo simulación
  - Realizar calibración del proceso
  - Entrar configuración del display
  - Realizar operaciones de memoria
- [44] Cargar las configuraciones guardadas en el módulo
  - Guardar configuración del módulo en el display frontal
- [45] Ajustar contraste del LCD
- [46] Ajustar contraluz del LCD
- [47] Escribir etiqueta del equipo (TAG) en 6 caracteres
- [48] La frecuencia de salida es mostrada en la línea 3 del display
  - La etiqueta del equipo es mostrada en la línea 3 del display
- [49] ¿Calibrar la entrada baja del valor de proceso?
- [50] ¿Calibrar la entrada alta del valor de proceso?
- [51] ¿Activar modo de simulación?
- [52] Simular valor de entrada
- [54] ¿Permitir la protección con clave de acceso?
- [55] Entrar nueva clave de acceso
- [59] Seleccionar idioma
- [60] ¿Usar valores de calibración del proceso?
- [61] Entrar valor para punto de calibración bajo
- [62] Entrar valor para punto de calibración alto

## Historia del documento

La siguiente lista incluye notas en cuanto a este documento.

<b>Rev. ID</b>	<b>Fecha</b>	<b>Notas</b>
100	0845	Lanzamiento inicial del producto.
101	1311	Aprobaciones FM y EAC añadidas.
102	2135	UKCA añadida.

# Estamos cerca de usted *en todo el mundo*

**Nuestras fiables cajas rojas cuentan con asistencia en cualquier lugar**

Todos nuestros dispositivos están respaldados por el servicio de expertos y una garantía de cinco años. Con cada producto que adquiera, recibirá asistencia técnica y orientación personalizadas, entrega diaria, reparación gratuita dentro del período de garantía y documentación de fácil acceso.

Nuestra sede central está en Dinamarca y tenemos oficinas y socios autorizados en todo el mundo. Somos

una empresa local con alcance global, lo que significa que siempre estamos cerca y conocemos bien el mercado local. Nuestro compromiso es la satisfacción del cliente y proporcionamos RENDIMIENTO MÁS INTELIGENTE en todo el mundo.

Para obtener más información sobre el programa de garantía o reunirse con un agente de ventas de su región, visite [prelectronics.es](http://prelectronics.es).

# Benefíciense hoy del ***RENDIMIENTO MÁS INTELIGENTE***

PR electronics es la principal empresa de tecnología especializada en lograr que el control de los procesos industriales sea más seguro, fiable y eficiente. Desde 1974 nos dedicamos a perfeccionar lo que mejor sabemos hacer: innovar tecnología de alta precisión con bajo consumo de energía. Esta dedicación continúa estableciendo nuevos estándares para productos que comunican, supervisan y conectan los puntos de medición de procesos de nuestros clientes con sus sistemas de control de procesos.

Nuestras tecnologías innovadoras y patentadas se derivan de nuestras amplias instalaciones de I+D y nuestro gran entendimiento de las necesidades y los procesos de nuestros clientes. Nos movemos por los principios de simplicidad, enfoque, valor y excelencia, lo que nos permite ayudar a algunas de las empresas más importantes del mundo a alcanzar un RENDIMIENTO MÁS INTELIGENTE.