

## DECLARATION UE DE CONFORMITE



(5115DoC\_103)

En tant que fabricant

**PR electronics A/S, Lerbakken 10, DK-8410 Rønde**

déclare que le produit suivant :

**Type: 5115**

**Nom: Calculateur de signaux**

**A partir du no de série: 191129001**

correspond aux directives et normes suivantes :

La directive CEM (EMC) 2014/30/UE et les modifications subséquentes

**EN 61326-1 : 2013**

Exigences d'essai relatives à l'immunité des matériels utilisés en environnement électromagnétique industriel. Pour une spécification du niveau de rendement acceptable CEM (EMC) se référer aux spécifications électriques du module.

La directive basse tension 2014/35/UE et les modifications subséquentes

**EN 61010-1 : 2010 + A1 : 2019**

La directive ATEX 2014/34/UE et les modifications subséquentes

**EN 50014 : 1997 E incl. A1+A2, EN 50020 : 2002 E et**

**EN 50281-1-1 : 1998 incl. A1**

**Certificat ATEX : DEMKO 00ATEX128567 (5115B)**

Aucune modification n'est exigée pour permettre la conformité aux normes de remplacement :

**EN 60079-0 : 2012 + A11 : 2013 et EN 60079-11 : 2012**

Organisme notifié ATEX (examen de type)

**UL International Demko A/S**

**Borupvang 5**

**DK-2750 Ballerup**

La directive RoHS2 2011/65/UE et les modifications subséquentes

**EN IEC 63000 : 2018**

Organisme notifié 0344

**DEKRA Certification B.V.**

**Meander 1051, 6825 MJ Arnhem**

**P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem**

**The Netherlands**

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Rønde, 11 février 2022

Stig Lindemann, CTO  
Signature du fabricant