


PERFORMANCE
MADE
SMARTER

Produktmanual

5437

2-tråds temperaturtransmitter med HART 7



HART
COMMUNICATION PROTOCOL



TEMPERATUR | EX-GRÄNSSNITT | KOMMUNIKATIONSGRÄNSSNITT | MULTIFUNKTIONELLT | ISOLERING | DISPLAY

Nr. 5437V108-SE
Produktversion: 01.00.00-01.99.99

PR
electronics

6 produktpelare

som uppfyller alla dina behov

Enastående var för sig, oslagbara i kombination

Med våra innovativa, patenterade teknologier gör vi signalbehandlingen smartare och enklare. Vårt produktsortiment innehåller sex produktområden där vi erbjuder ett brett spektrum av analoga och digitala enheter som täcker över tusen applikationer inom industri- och fabriksautomation. Alla våra produkter följer eller överträffar de strängaste branschstandarderna och säkerställer tillförlitlighet även i de tuffaste miljöer. Alla produkter levereras dessutom med 5 års garanti.



Temperature

Vårt sortiment av temperaturomvandlare och sensorer ger största möjliga signalintegritet från mätpunkten till ditt styrsystem. Du kan omvandla industriella processtemperatursignaler till analog, bussbaserad eller digital kommunikation med en mycket tillförlitlig punkt-till-punkt-lösning med snabb responstid, automatisk självkalibrering, sensorfelavkänning, liten avvikelse och utmärkt EMC-prestanda i alla miljöer.



I.S. Interface

Vi levererar de säkraste signalomvandlarna genom att validera våra produkter mot de mest krävande säkerhetsstandarderna. Genom vår strävan efter innovation har vi nått banbrytande framgångar i utvecklingen av Ex-gränssnitt med fullständigt SIL 2-godkännande som är både effektiva och kostnadsbesparande. Vårt omfattande sortiment av analoga och digitala isolatorer med inbyggd säkerhet har multifunktionella in- och utgångar som gör PR till en lättimplementerad anläggningsstandard. Våra bakplan förenklar installationerna ytterligare och möjliggör sömlös integration med DCS-standardssystem.



Communication

Vi erbjuder överkomliga, lättanvända, framtidssäkrade kommunikationsgränssnitt som kan kommunicera med din installerade PR-produktbas. Alla gränssnitt är löstagbara, har en inbyggd display för visning av processvärden och diagnostik och kan konfigureras med tryckknappar. Produktspecifik funktionalitet innefattar kommunikation via Modbus och Bluetooth och fjärråtkomst med hjälp av vår PPS-applikation (PR Process Supervisor) som finns tillgänglig för iOS och Android.



Multifunction

Vårt unika sortiment av enskilda enheter som täcker in flera applikationer kan enkelt installeras som anläggningsstandard. Genom att tillhandahålla en enda variant som fungerar med ett stort antal applikationer minskar både tidsåtgången för installationer och utbildning, och det förenklar reservdelshanteringen vid dina anläggningar markant. Våra enheter är konstruerade för långsiktig signalnoggrannhet, låg strömförbrukning, immunitet mot elektriska störningar och enkel programmering.



Isolation

Våra kompakta, snabba, högkvalitativa 6 mm-isolatorer bygger på mikroprocessorteknik för exceptionell prestanda och EMC-immunitet för dedikerade applikationer med mycket låg total driftkostnad. De kan staplas såväl vertikalt som horisontellt utan luftgap mellan enheterna.



Display

Vårt displaysortiment karakteriseras av flexibilitet och stabilitet. Enheterna uppfyller nästan alla krav på displayavläsning för processsignaler och har universell ingång såväl som strömförsörjning. De möjliggör realtidsmätning av processvärden inom en mängd olika områden och är konstruerade för att tillhandahålla användarvänlig och tillförlitlig information, även i krävande miljöer.

2-tråds temperaturtransmitter med HART 7 5437

Innehållsförteckning

2-tråds temperaturtransmitter med HART 7 5437

- RTD, TC, potentiometer, linjärt motstånd och bipolär mV-ingång
- Enkel eller dubbla ingångar med givarbortfalls- och avdriftsdetektion
- Bred omgivande driftstemperatur på -50 till +85°C
- Total noggrannhet från 0,014%
- 2,5 kVAC galvanisk isolation
- Full utvärdering enligt IEC 61508 : 2010 för användning i SIL 2- / 3-tillämpningar

Tillämpning

- Temperaturmätning av ett brett spann TC- och RTD-typer.
- Omvandling av ett brett spann linjära motstånd och potentiometerinmatningar till 4...20 mA.
- Omvandling av bipolära mV-signaler till 4...20 mA.
- Integration i underhållssystem.
- Kritiska tillämpningar som kräver överlägsen noggrannhet och/eller givarbortfalls- och avdriftsdetektion.

Tekniska prestanda


- Transmitter med dubbla ingångar. Kompakt 7-poligt utförande som accepterar ett brett spann dubbla ingångskombinationer.
- Sensorbortfall - utgången växlar automatiskt till sekundär givare vid fel på den primära givaren, vilket eliminerar avbrotts-tid.
- Detektion av givaravdrift - larmar när givardifferentialen överskrider de användardefinierade gränsvärdena, för optimerat underhåll.
- Dynamisk variabel mappning av processdata från givare, t.ex. dubbla ingångar så som medelvärde, differential och min./max.-spårning.
- Banbrytande digital och analog signalnoggrannhet över hela ingångsspannet och under alla omgivningsförhållanden.
- Utökad givarmatchning inklusive Callendar Van Dusen och anpassade linjäriseringar.
- Programmerbara ingångsgränser med körtidsmätning, vilket garanterar maximal processpåbarhet och skydd mot givare utanför intervall.
- Full utvärdering enligt IEC 61508 : 2010 upp till SIL 3 tillsammans med utökad EMC-funktionssäkerhetsprövning enligt IEC 61236-3-1.
- 5437xxSx är lämplig för användning i system upp till prestandanivå / performance level "d" enligt ISO-13849.
- Överensstämmer med NAMUR NE21, NE43, NE44, NE89, NE95 och tillhandahåller diagnostisk information enligt NE107.

Montering / installation


- För givarhuvudmontering DIN form B.
- Konfiguration via standard HART-kommunikationsgränssnitt eller via PR 5909 Loop Link.
- 5437A kan monteras i zon 2 och zon 22 / Klass I, Division 2, Grupperna A, B, C, D.
- 5437B kan monteras i zon 0, 1, 2 och zon 21, 22 inklusive M1.
- 5437D kan monteras i zon 0, 1, 2 och zon 21, 22 inklusive M1 / Klass I, Division 1, Grupperna A, B, C, D.

Tillämpningar

Dubbel ingång



Enkel ingång



Beställning


| Typ | Version | Ingångar | SIL-godkännande | Sjöfarts-godkännande |
|------|---|---------------------------------|-----------------|----------------------|
| 5437 | Allmänt ändamål / Zone 2 / DIV. 2 | Enkel ingång (4 plintar) : 1 | SIL : S | Ja : M |
| | | Dubbla ingångar (7 plintar) : 2 | Ej SIL : - | Ej : - |
| | Zone 0, 1, 2, 21, 22, M1 (kun ATEX) | | | |
| | Zone 0, 1, 2, 21, 22, M1 / DIV. 1, DIV. 2 | | | |

Tillbehör


| | |
|------|---|
| 5909 | = Loop Link USB-gränssnitt och Preset |
| 277 | = HART-modem med USB-anslutning |
| 1125 | = Ackrediterat kalibreringscertifikat, enkel ingång, 3 punkter |
| 1126 | = Ackrediterat kalibreringscertifikat, dubbla ingångar, 3 punkter |
| 1127 | = Ackrediterat kalibreringscertifikat, enkel ingång, 5 punkter |
| 1128 | = Ackrediterat kalibreringscertifikat, dubbla ingångar, 5 punkter |

Exempel på etiketter


5437A2SM



5437B2SM



5437D2SM



Tekniska data

Miljöförhållanden:

Driftstemperaturintervall omgivning:

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Standard | -50°C till +85°C |
| SIL | -40°C till +80°C |
| Lagringstemperatur | -50°C till +85°C |
| Kalibreringstemperatur | 23...25°C |
| Relativ fuktighet | < 99% RH (ej kond.) |
| Kapsling (hölje / plintar) | IP68 / IP00 |

Mekaniska specifikationer:

| | |
|--|-------------------------------------|
| Dimensioner | Ø 44 x 21,45 mm |
| Centerhålets diameter | Ø 6,35 mm / ¼ in |
| Wikt | 50 g |
| Max. tråd dimension | 1 x1,5 mm ² tvinnad tråd |
| Skruvplintar, max. åtdragningsmoment | 0,4 Nm |
| Svängningar | IEC 60068-2-6 |
| 2...25 Hz | ±1,6 mm |
| 25...100 Hz | ±4 g |

Allmänna specifikationer:

Matningsspänning, DC:

| | |
|--|---------------------------------|
| 5437A | 7,5*...48** VDC |
| 54375437B och 5437D | 7,5*...30** VDC |
| 5437, EU-RO | 8,3...33,6 VDC ±10% |
| Tillägg för min. matningsspänning vid användning av testterminaler | 0,8 V |
| Max. intern effektförlust | ≤ 850 mW |
| Min. lastmotstånd vid > 37 V matning | (Matningsspänning - 37) / 23 mA |

* Anmärkning: Observera att minsta matningsspänning måste mätas vid terminalerna på 5437, dvs. alla externa spänningsfall måste beaktas.

** Anmärkning: Skydda alltid enheten från överspänningar genom att använda en lämplig strömförsörjning eller genom att installera överspänningsskydd.

Isolationsspänning, test / drift:

| | |
|--|--|
| 5437A | 2,5 kVAC / 55 VAC |
| 5437B och 5437D | 2,5 kVAC / 42 VAC |
| Polaritetsskydd | Alla ingångar och utgångar |
| Skrivskydd | Bygel eller mjukvara |
| Uppvärmningstid | < 5 min |
| Uppstarttid | < 2,75 s |
| Programmering | Loop Link & HART |
| Signal / noise ratio | > 60 dB |
| Långsiktig stabilitet, bättre än | ±0,05% av området / år ±0,18% av området / 5 år |
| Svarstid | 75 ms |
| Programmerbar dämpning | 0...60 s |
| Signaldynamik, ingång | 24 bitar |
| Signaldynamik, utgång | 18 bitar |
| Inverkan av variation i matningsspänning | < 0,005% av området / VDC |

Inmatningsnoggrannhet:

| Grundvärden | | |
|----------------------------|---|---|
| Insignal | Grundnoggrannhet | Temperaturkoefficient* |
| Pt10 | $\leq \pm 0,8^{\circ}\text{C}$ | $\leq \pm 0,020^{\circ}\text{C} / ^{\circ}\text{C}$ |
| Pt20 | $\leq \pm 0,4^{\circ}\text{C}$ | $\leq \pm 0,010^{\circ}\text{C} / ^{\circ}\text{C}$ |
| Pt50 | $\leq \pm 0,16^{\circ}\text{C}$ | $\leq \pm 0,004^{\circ}\text{C} / ^{\circ}\text{C}$ |
| Pt100 | $\leq \pm 0,04^{\circ}\text{C}$ | $\leq \pm 0,002^{\circ}\text{C} / ^{\circ}\text{C}$ |
| Pt200 | $\leq \pm 0,08^{\circ}\text{C}$ | $\leq \pm 0,002^{\circ}\text{C} / ^{\circ}\text{C}$ |
| Pt500 | $T_{\text{max.}} \leq 180^{\circ}\text{C}: \leq \pm 0,08^{\circ}\text{C}$ $T_{\text{max.}} > 180^{\circ}\text{C}: \leq \pm 0,16^{\circ}\text{C}$ | $\leq \pm 0,002^{\circ}\text{C} / ^{\circ}\text{C}$ |
| Pt1000 | $\leq \pm 0,08^{\circ}\text{C}$ | $\leq \pm 0,002^{\circ}\text{C} / ^{\circ}\text{C}$ |
| Pt2000 | $T_{\text{max.}} \leq 300^{\circ}\text{C}: \leq \pm 0,08^{\circ}\text{C}$ $T_{\text{max.}} > 300^{\circ}\text{C}: \leq \pm 0,40^{\circ}\text{C}$ | $\leq \pm 0,002^{\circ}\text{C} / ^{\circ}\text{C}$ |
| Pt10.000 | $\leq \pm 0,16^{\circ}\text{C}$ | $\leq \pm 0,002^{\circ}\text{C} / ^{\circ}\text{C}$ |
| Pt x | Högsta tolerans hos angränsande punkter | Högsta koefficient hos angränsande punkter |
| Ni10 | $\leq \pm 1,6^{\circ}\text{C}$ | $\leq \pm 0,020^{\circ}\text{C} / ^{\circ}\text{C}$ |
| Ni20 | $\leq \pm 0,8^{\circ}\text{C}$ | $\leq \pm 0,010^{\circ}\text{C} / ^{\circ}\text{C}$ |
| Ni50 | $\leq \pm 0,32^{\circ}\text{C}$ | $\leq \pm 0,004^{\circ}\text{C} / ^{\circ}\text{C}$ |
| Ni100 | $\leq \pm 0,16^{\circ}\text{C}$ | $\leq \pm 0,002^{\circ}\text{C} / ^{\circ}\text{C}$ |
| Ni120 | $\leq \pm 0,16^{\circ}\text{C}$ | $\leq \pm 0,002^{\circ}\text{C} / ^{\circ}\text{C}$ |
| Ni200 | $\leq \pm 0,16^{\circ}\text{C}$ | $\leq \pm 0,002^{\circ}\text{C} / ^{\circ}\text{C}$ |
| Ni500 | $\leq \pm 0,16^{\circ}\text{C}$ | $\leq \pm 0,002^{\circ}\text{C} / ^{\circ}\text{C}$ |
| Ni1000 | $\leq \pm 0,16^{\circ}\text{C}$ | $\leq \pm 0,002^{\circ}\text{C} / ^{\circ}\text{C}$ |
| Ni2000 | $\leq \pm 0,16^{\circ}\text{C}$ | $\leq \pm 0,002^{\circ}\text{C} / ^{\circ}\text{C}$ |
| Ni10000 | $\leq \pm 0,32^{\circ}\text{C}$ | $\leq \pm 0,002^{\circ}\text{C} / ^{\circ}\text{C}$ |
| Ni x | Högsta tolerans hos angränsande punkter | Högsta koefficient hos angränsande punkter |
| Cu5 | $\leq \pm 1,6^{\circ}\text{C}$ | $\leq \pm 0,040^{\circ}\text{C} / ^{\circ}\text{C}$ |
| Cu10 | $\leq \pm 0,8^{\circ}\text{C}$ | $\leq \pm 0,020^{\circ}\text{C} / ^{\circ}\text{C}$ |
| Cu20 | $\leq \pm 0,4^{\circ}\text{C}$ | $\leq \pm 0,010^{\circ}\text{C} / ^{\circ}\text{C}$ |
| Cu50 | $\leq \pm 0,16^{\circ}\text{C}$ | $\leq \pm 0,004^{\circ}\text{C} / ^{\circ}\text{C}$ |
| Cu100 | $\leq \pm 0,08^{\circ}\text{C}$ | $\leq \pm 0,002^{\circ}\text{C} / ^{\circ}\text{C}$ |
| Cu200 | $\leq \pm 0,08^{\circ}\text{C}$ | $\leq \pm 0,002^{\circ}\text{C} / ^{\circ}\text{C}$ |
| Cu500 | $\leq \pm 0,16^{\circ}\text{C}$ | $\leq \pm 0,002^{\circ}\text{C} / ^{\circ}\text{C}$ |
| Cu1000 | $\leq \pm 0,08^{\circ}\text{C}$ | $\leq \pm 0,002^{\circ}\text{C} / ^{\circ}\text{C}$ |
| Cu x | Högsta tolerans hos angränsande punkter | Högsta koefficient hos angränsande punkter |
| Lin. R: 0...400 Ω | $\leq \pm 40 \text{ m}\Omega$ | $\leq \pm 2 \text{ m}\Omega / ^{\circ}\text{C}$ |
| Lin. R: 0...100 k Ω | $\leq \pm 4 \Omega$ | $\leq \pm 0,2 \Omega / ^{\circ}\text{C}$ |
| Potentiometer: 0...100% | $< 0,05\%$ | $< \pm 0,005\%$ |

* Ingångstemperaturkoefficienterna är de angivna värdena eller [0,002 % av mätvärde] / °C, beroende på vilket som är störst.

| Grundvärden | | |
|------------------------|---|---|
| Insignal | Grundnoggrannhet | Temperaturkoefficient* |
| mV: -20...100 mV | $\leq \pm 5 \mu\text{V}$ $\leq \pm 0,01\%$ av mätvärde** | $\leq \pm 0,2 \mu\text{V} / ^\circ\text{C}$ |
| mV: -100...1700 mV | $\leq \pm 0,1\text{mV}$ $\leq \pm 0,01\%$ av mätvärde** | $\leq \pm 36 \mu\text{V} / ^\circ\text{C}$ |
| mV: ± 800 mV | $\leq \pm 0,1\text{mV}$ $\leq \pm 0,01\%$ av mätvärde** | $\leq \pm 32 \mu\text{V} / ^\circ\text{C}$ |
| TE E | $\leq \pm 0,2^\circ\text{C}$ $\leq \pm 0,01\%$ av mätvärde** | $\leq \pm 0,025^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$ |
| TE J | $\leq \pm 0,25^\circ\text{C}$ $\leq \pm 0,01\%$ av mätvärde** | $\leq \pm 0,025^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$ |
| TE K | $\leq \pm 0,25^\circ\text{C}$ $\leq \pm 0,01\%$ av mätvärde** | $\leq \pm 0,025^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$ |
| TE L | $\leq \pm 0,35^\circ\text{C}$ $\leq \pm 0,01\%$ av mätvärde** | $\leq \pm 0,025^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$ |
| TE N | $\leq \pm 0,4^\circ\text{C}$ $\leq \pm 0,01\%$ av mätvärde** | $\leq \pm 0,025^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$ |
| TE T | $\leq \pm 0,25^\circ\text{C}$ $\leq \pm 0,01\%$ av mätvärde** | $\leq \pm 0,025^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$ |
| TE U | $< 0^\circ\text{C}: \leq \pm 0,8^\circ\text{C}$ $\leq \pm 0,01\%$ av mätvärde** $\geq 0^\circ\text{C}: \leq \pm 0,4^\circ\text{C}$ $\leq \pm 0,01\%$ av mätvärde** | $\leq \pm 0,025^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$ |
| TE Lr | $\leq \pm 0,2^\circ\text{C}$ $\leq \pm 0,01\%$ av mätvärde** | $\leq \pm 0,1^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$ |
| TE R | $< 200^\circ\text{C}: \leq \pm 0,5^\circ\text{C}$ $\leq \pm 0,01\%$ av mätvärde** $\geq 200^\circ\text{C}: \leq \pm 1,0^\circ\text{C}$ $\leq \pm 0,01\%$ av mätvärde** | $\leq \pm 0,1^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$ |
| TE S | $< 200^\circ\text{C}: \leq \pm 0,5^\circ\text{C}$ $\leq \pm 0,01\%$ av mätvärde** $\geq 200^\circ\text{C}: \leq \pm 1,0^\circ\text{C}$ $\leq \pm 0,01\%$ av mätvärde** | $\leq \pm 0,1^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$ |
| TE W3 | $\leq \pm 0,6^\circ\text{C}$ $\leq \pm 0,01\%$ av mätvärde** | $\leq \pm 0,1^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$ |
| TE W5 | $\leq \pm 0,4^\circ\text{C}$ $\leq \pm 0,01\%$ av mätvärde** | $\leq \pm 0,1^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$ |
| TE-typ: B ¹ | $\leq \pm 1^\circ\text{C}$ $\leq \pm 0,01\%$ av mätvärde** | $\leq \pm 0,1^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$ |
| TE-typ: B ² | $\leq \pm 3^\circ\text{C}$ $\leq \pm 0,01\%$ av mätvärde** | $\leq \pm 0,1^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$ |
| TE-typ: B ³ | $\leq \pm 8^\circ\text{C}$ $\leq \pm 0,01\%$ av mätvärde** | $\leq \pm 0,8^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$ |
| TE-typ: B ⁴ | ej specificerat | ej specificerat |
| CJC (intern) | $< \pm 0,5^\circ\text{C}$ | Inräknat i basnoggrannhet |
| CJC (extern) | $\leq \pm 0,08^\circ\text{C}$ | $\leq \pm 0,002^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$ |

* Ingångstemperaturkoefficienterna är de angivna värdena eller [0,002 % av mätvärde] / °C, beroende på vilket som är störst.

** Förstärkningsavvikelse.

TE B1 noggrannhetspecifikation intervall > 400°C
 TE B2 noggrannhetspecifikation intervall > 160°C < 400°C
 TE B3 noggrannhetspecifikation intervall > 85°C < 160°C
 TE B4 noggrannhetspecifikation intervall < 85°C

Utgångsnoggrannhet:

| Grundvärden | | |
|---------------------|---|---|
| Utsignal | Grundnoggrannhet | Temperaturkoefficient* |
| Medelvärdesmätning | Medelvärde för noggrannhet för ingång 1 och 2 | Medelvärde för temperaturkoefficient för ingång 1 och 2 |
| Differentialmätning | Summa för noggrannhet för ingång 1 och 2 | Summa för temperaturkoefficient för ingång 1 och 2 |
| Analog utgång | $\leq \pm 1,6\mu\text{A}$ (0,01% av fullt utgångsomr.) | $\leq \pm 0,48\mu\text{A} / \text{K}$ ($\leq \pm 0,003\%$ av fullt utgångsomr./K) |

Exempel på noggrannhetsberäkningar:

Exempel: Pt100-givare, konfigurerad från -200 °C till +850 °C:

$$\text{Pt100 Grundnoggrannhet} = 0,04^{\circ}\text{C}$$

$$\text{Utgång Analog noggrannhet} = 0,0016 \text{ mA}$$

$$\text{Total Noggrannhet (mA)} = \frac{\text{Grund Noggrannhet}}{\text{Konfigurat_Område}_{INGÅNG}} \times 16,0 \text{ mA} + \text{Utgång Analog noggrannhet}$$

$$\text{Total Noggrannhet (mA)} = \frac{0,04^{\circ}\text{C}}{850^{\circ}\text{C} - (-200^{\circ}\text{C})} \times 16,0 \text{ mA} + 0,0016 \text{ mA} = \underline{0,0022 \text{ mA}}$$

$$\text{Total Noggrannhet (\%)} = \frac{\text{Total Noggrannhet (mA)}}{16,0 \text{ mA}} \times 100\%$$

$$\text{Total Noggrannhet (\%)} = \frac{0,0022 \text{ mA}}{16,0 \text{ mA}} \times 100\% = \underline{0,01381\%}$$

Exempel: Typ K TC, intern CJC, mätvärde = 400 °C , område = 0°C...400°C:

$$\text{Typ K TC Grundnoggrannhet} = 0,25^{\circ}\text{C}$$

$$\text{Utgång Analog noggrannhet} = 0,0016 \text{ mA}$$

$$\text{Total Noggrannhet (mA)} = \frac{\text{Grund Noggrannhet} + \text{Int. CJC} + (\text{förstärkningsavvikelse} \times \text{mätvärde})}{\text{Konfigurat_Område}_{INGÅNG}} \times 16,0 \text{ mA} + \text{Utgång Analog noggrannhet}$$

$$\text{Total Noggrannhet (mA)} = \frac{0,25^{\circ}\text{C} + 0,5^{\circ}\text{C} + (0,0001 \times 400)}{400^{\circ}\text{C}} \times 16,0 \text{ mA} + 0,0016 \text{ mA} = \underline{0,0332 \text{ mA}}$$

$$\text{Total Noggrannhet (\%)} = \frac{\text{Total Noggrannhet (mA)}}{16,0 \text{ mA}} \times 100\%$$

$$\text{Total Noggrannhet (\%)} = \frac{0,0332 \text{ mA}}{16,0 \text{ mA}} \times 100\% = \underline{0,2075\%}$$

Exempel: Typ K TC, extern CJC Pt1000, mätvärde = 400 °C , område = 0°C...400°C:

$$\text{Typ K TC Grundnoggrannhet} = 0,25^{\circ}\text{C}$$

$$\text{Utgång Analog noggrannhet} = 0,0016 \text{ mA}$$

$$\text{Total Noggrannhet (mA)} = \frac{\text{Grund Noggrannhet} + \text{Ext. CJC} + (\text{förstärkningsavvikelse} \times \text{mätvärde})}{\text{Konfigurat_Område}_{INGÅNG}} \times 16,0 \text{ mA} + \text{Utgång Analog noggrannhet}$$

$$\text{Total Noggrannhet (mA)} = \frac{0,25^{\circ}\text{C} + 0,08^{\circ}\text{C} + (0,0001 \times 400)}{400^{\circ}\text{C}} \times 16,0 \text{ mA} + 0,0016 \text{ mA} = \underline{0,0164 \text{ mA}}$$

$$\text{Total Noggrannhet (\%)} = \frac{\text{Total Noggrannhet (mA)}}{16,0 \text{ mA}} \times 100\%$$

$$\text{Total Noggrannhet (\%)} = \frac{0,0164 \text{ mA}}{16,0 \text{ mA}} \times 100\% = \underline{0,1025\%}$$

Exemplen på noggrannhetsberäkningar baseras på en fabrikskalibrerad omgivningstemperatur och tar inte i beaktande andra möjliga källor till avvikelser, t.ex. strömförsörjningseffekt, variationer i omgivningstemperatur etc., som också måste beaktas.

| | |
|--|--------------------|
| EMC immunitet | < ±0,1% av området |
| Utökad EMC immunitet: | |
| NAMUR NE 21, kriterie A, burst | < ±1% av området |

Ingångsspecifikationer:

RTD ingångstyper:

| RTD-typ | Standard | Min. värde | Max. värde | α | Min. område |
|--------------|--------------------------------|------------|------------|----------|-------------|
| Pt10...10000 | IEC 60751 | -200°C | +850°C | 0,003851 | 10°C |
| | JIS C 1604-8 | -200°C | +649 °C | 0,003916 | 10°C |
| | GOST 6651-2009 | -200°C | +850°C | 0,003910 | 10°C |
| | Callendar Van Dusen | -200°C | +850°C | ---- | 10°C |
| Ni10...10000 | DIN 43760-1987 | -60°C | +250°C | 0,006180 | 10°C |
| | GOST 6651-2009 / OIML R84:2003 | -60°C | +180°C | 0,006170 | 10°C |
| Cu5...1000 | Edison Copper Winding No. 15 | -200°C | +260°C | 0,004270 | 100°C |
| | GOST 6651-2009 / OIML R84:2003 | -180°C | +200°C | 0,004280 | 100°C |
| | GOST 6651-94 | -50°C | +200°C | 0,004260 | 100°C |

Anslutningstyp 2-, 3- och 4-tråd


Kabelresistans, per tråd (max.). 50 Ω

Givarström. < 0,15 mA

Effekt av givarkabelmotstånd (3-/4-tråd) < 0,002 Ω / Ω

Givarkabel, tråd-trådkapacitans Max. 30 nF (Pt1000 & Pt10000 IEC och JIS + Ni1000 & Ni10000)
Max. 50 nF (andra än ovan)

Givarfeldetektering, programmerbar Ingen, Kortslutning, Avbrott, Kortslutning eller Avbrott

| | |
|--|--|
|  | ANMÄRKNING: Oberoende av konfiguration av givarfeldetektion, kommer feldetektion av kortsloten givar att vara inaktiverad om den lägre gränsen för den konfigurerade givartypen är lägre än den konstanta detektionsgränsen för kortsloten givar. |
|--|--|

Detektionsgräns för kortsloten givare 15 Ω

Detektionstid för givarfel (RTD-element) \leq 70 ms

Detektionstid för givarfel (för 3:e och 4:e tråden) \leq 2000 ms

TE-ingångstyper:

| Typ | Min. temperatur | Max. temperatur | Min. område | Standard |
|-----|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| B | 0 (85)°C | +1820°C | 100°C | IEC 60584-1 |
| E | -200°C | +1000°C | 50°C | IEC 60584-1 |
| J | -100°C | +1200°C | 50°C | IEC 60584-1 |
| K | -180°C | +1372°C | 50°C | IEC 60584-1 |
| L | -200°C | +900°C | 50°C | DIN 43710 |
| Lr | -200°C | +800°C | 50°C | GOST 3044-84 |
| N | -180°C | +1300°C | 50°C | IEC 60584-1 |
| R | -50°C | +1760°C | 100°C | IEC 60584-1 |
| S | -50°C | +1760°C | 100°C | IEC 60584-1 |
| T | -200°C | +400°C | 50°C | IEC 60584-1 |
| U | -200°C | +600°C | 50°C | DIN 43710 |
| W3 | 0°C | +2300°C | 100°C | ASTM E988-96 |
| W5 | 0°C | +2300°C | 100°C | ASTM E988-96 |

Kalla lödställets-kompensering (CJC, Cold Junction Compensation):

Konstant, intern eller extern via en Pt100- eller Ni100-givare

| | |
|--|--|
| Internt CJC-temperaturområde | -50 °C till +100 °C |
| Extern CJC-anslutning | 2-, 3- eller 4-tråd (4-tråd endast för dubbla ingång) |
| Extern CJC-kabelresistans per tråd (för 3- och 4-tråders anslutningar) | 50 Ω |
| Effekt av CJC-kabelresistans (för 3- och 4-tråders anslutning) | < 0,002 Ω / Ω |
| Extern CJC-givarström | < 0,15 mA |
| Extern CJC-temperaturområde | -50°C till +135°C |
| CJC-givarkabel, tråd-trådkapacitans | Max. 50 nF |
| Maximal total kabelresistans. | Max. 10 kΩ |
| Givarkabel, tråd-trådkapacitans | Max. 50 nF |
| Givarfeldetektering, programmerbar | Ingen, Kortslutning, Avbrott, Kortslutning eller Avbrott |



Detektiering av kortsloten givar gäller bara CJC-givar.

| | |
|---|-----------|
| Detektionstid för givarfel (TC-element) | ≤ 70 ms |
| Detektionstid för givarfel, extern CJC (för 3:e och 4:e tråden) | ≤ 2000 ms |

Linjär resistansingång:

| | |
|--|--|
| Ingångsområde | 0 Ω...100 kΩ |
| Min. område | 25 Ω |
| Anslutningstyp | 2-, 3- eller 4-tråd |
| Kabelresistans, per tråd (max.) | 50 Ω |
| Givarström | < 0,15 mA |
| Effekt av givarkabelmotstånd (3-/4-tråd) | < 0,002 Ω / Ω |
| Givarkabel, tråd-trådkapacitans | Max. 30 nF (Lin. R > 400 Ω) Max. 50 nF (Lin. R ≤ 400 Ω) |
| Givarfeldetektering, programmerbar | Ingen, Avbrott |

Potentiometeringång:

| | |
|--|--|
| Potentiometer | 10 Ω...100 kΩ |
| Ingångsområde | 0...100 % |
| Min. område | 10% |
| Anslutningstyp | 3-, 4- eller 5-tråd (4-tråd endast för dubbla ingång) |
| Kabelresistans, per tråd (max.) | 50 Ω |
| Givarström | < 0,15 mA |
| Effekt av givarkabelmotstånd (4-/5-tråd) | < 0,002 Ω / Ω |
| Givarkabel, tråd-trådkapacitans | Max. 30 nF (Potentiometer > 400 Ω) Max. 50 nF (Potentiometer ≤ 400 Ω) |
| Givarfeldetektering, programmerbar | Ingen, Kortslutning, Avbrott, Kortslutning eller Avbrott |



ANMÄRKNING: Oavsett feldetekteringskonfigurationen för givare, kommer kortsloten givarfeldetektering att inaktiveras om den konfigurerade potentiometerstorleken är lägre än den konstanta detekteringsgränsen för kortsloten givare.

| | |
|--|---|
| Detekteringsgräns för kortsloten givare | 15 Ω |
| Feldetekteringstid givare, glidande ben | ≤ 70 ms (ingen kortsloten givardetektering) |
| Feldetekteringstid givare, element | ≤ 2000 ms |
| Feldetekteringstid givare (4:e och 5:e tråd) | ≤ 2000 ms |

mV ingång:


| | |
|--|--|
| Mätområde | -800...+800 mV (bipolär) -100 till 1700 mV |
| Min. område | 2,5 mV |
| Ingångsresistans | 10 MΩ |
| Givarkabel, tråd-trådkapacitans | Max. 30 nF (ingångsområde: -100...1700 mV) Max. 50 nF (ingångsområde: -20...100 mV) |
| Givarfeldetektering, programmerbar | Ingen, Avbrott |
| Feldetekteringstid givare | ≤ 70 ms |

Utgångsspecifikationer och HART:

| | |
|--|---|
| Normalområde, programmerbart | 3,8...20,5 / 20,5...3,8 mA |
| Utökat område, programmerbart (utgångsgränser) | 3,5...23 / 23...3,5 mA |
| Uppdateringstid | 10 ms |
| Max. last (vid strömavgång) | $\leq (V_{matning} - 7,5) / 0,023 [\Omega]$ |
| Last stabilitet. | $< 0,01\%$ av området / 100 Ω |

Av området = av det för tillfället valda området

Utgångslast:



| | |
|--|-------------------|
| Felindikation givare, programmerbar | 3,5...23 mA |
| (kortslutet fel detektering för givare ignoreras vid TE och mV ingång) | |
| NAMUR NE43 Upscale | > 21 mA |
| NAMUR NE43 Downscale. | $< 3,6$ mA |
| HART protokollrevisioner | HART 7 och HART 5 |

Programmerbara ingångs-/utgångsgränser:

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Felström | Aktivera / Inaktivera |
| Ställa in felström | 3,5 mA...23 mA |

Programmerbara gränser för ingång och strömavgång är tillgängliga för att öka systemsäkerheten och integriteten.

Ingång:

När ingångssignalen överstiger antingen den programmerbara nedre eller den programmerbara övre gränsen, ger enheten ut en användardefinierad felström. Att fastställa ingångsgränser säkerställer att alla intervallmätningar kan bli unikt identifierade och flaggade via transmitterutmatning. Utgången, vilket resulterar i en förbättrad tillgång och ett förbättrat materialskydd, t.ex. kan en termisk runaway av en reaktionsprocess mildras.


Exempel:

Pt100 inmatning inom intervallet 100°C till 400°C

Ingångsgränser inställda till Övre = +650°C, Nedre = -150°C


Felström inställd till 3,5 mA

Utgångsgränser inställda till Övre = 20,5 mA, Nedre = 3,8 mA



Utgång:

När ingångssignalen överstiger antingen den programmerbara nedre eller den programmerbara övre gränsen, matar enheten ut en användardefinierad felström.



Observerade myndighetskrav:

| | |
|------------------|------------------------------|
| EMC | 2014/30/EU & UK SI 2016/1091 |
| ATEX | 2014/34/EU & UK SI 2016/1107 |
| RoHS | 2011/65/EU & UK SI 2012/3032 |
| EAC | TR-CU 020/2011 |
| EAC Ex | TR-CU 012/2011 |

Godkännanden:

| | |
|--|------------|
| EU RO Mutual Recognition Type Approval | MRA0000023 |
|--|------------|

Ex- / I.S.-godkännanden:

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| 5437A: | |
| ATEX | DEKRA 18ATEX0135 X |
| 5437B: | |
| ATEX | DEKRA 16ATEX0047 X |
| 5437D: | |
| ATEX | DEKRA 16ATEX0047 X |
| 5437A och 5437D: | |
| IECEX | IECEX DEK. 16.0029 X |
| c FM us | FM16CA0146X / FM16US0287X |
| c CSA us | 16.70066266 |
| INMETRO | DEKRA 23.0002X |
| NEPSI | GYJ23.1227X |
| EAC Ex | EAEU KZ 7500361.01.01.08756 |

Funktionell säkerhet:

SIL2-certifierad & fullt utvärderad i enlighet med IEC 61508 : 2010


SFF > 93% - komponent typ B

SIL3 Tillämpbar genom redundant struktur (HFT=0; 1oo2)

FMEDA-report - www.preelectronics.com


NAMUR:

| | |
|------------------------|--------------|
| NE95 rapport | Kontakta oss |
|------------------------|--------------|

Mekaniska specifikationer

LED-funktion

Inbyggt LED-lampa indikerar fel, i enlighet med NAMUR NE44 och NE107.


| Tillstånd | Grön/röd LED |
|--|--|
| Enhet OK | Konstant |
| Ingen matning | AV |
| Felindikation oberoende av enhet, t.ex. trådbrott, givarkortslutning, överskridande av ingångs- / utgångsgränser | Blinkar  |
| Enhetsfel | Konstant |

För detaljerad diagnostik och NE107-meddelanden, se Appendix A på sidan 53.


Byglingar

Enheten har två interna byglingar - en för att aktivera skrivskydd och en för att välja att utgångsströmmen i säkert läge skall överstiga 21mA, vilket anges i NAMUR NE43.

Om byglingen inte kopplas in, kommer utgångsströmmen i säkert läge att sjunka lägre än 3,6 mA, vilket anges i NAMUR NE43.




Byglingsstift 1 är markerat med rött på ritningen.



Teststift

Teststiften möjliggör mätning av loopström utan påverkan på strömslingan. Transmittern måste kopplas till ström när teststiften används.



Varning!

Vid installation i farligt område får endast certifierad testutrustning användas.

HART-kommandon

För definitioner och ytterligare information om HART-kommandon för 5437, se specifikation för fältenheten (Field Device Specification).

Avancerade funktioner

| Funktion | Beskrivning | | | | | | | | | |
|---|--|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| Differential | Analog utgångssignal är proportionell till skillnaden mellan mätningar av ingång 1 och ingång 2. <i>Analog utgång = ingång 1 - ingång 2 eller ingång 2 - ingång 1 eller $\frac{1}{2}(ingång 2 - ingång 1)$</i> | | | | | | | | | |
| Medelvärdesmätning | Analog utgångssignal är proportionell till medelvärdet för mätningar av ingång 1 och ingång 2. <i>Analog utgång = $0,5 * (ingång 1 + ingång 2)$</i> | | | | | | | | | |
| Max. | Analog utgång är proportionell till ingången med det högsta värdet. <i>OM (ingång 1 > ingång 2) DÅ analog utgång = ingång 1 ANNARS analog utgång = ingång 2</i> | | | | | | | | | |
| Min. | Analog utgång är proportionell till ingången med det lägsta värdet. <i>OM (ingång 1 < ingång 2) DÅ analog utgång = ingång 1 ANNARS analog utgång = ingång 2</i> | | | | | | | | | |
| Givaravdrift | Om differentialen mellan uppmätta värden för ingång 1 och ingång 2 överstiger en fördefinierad gräns anges ett givaravdriftsfel. <i>OM ABS (ingång 1 - ingång 2) > givaravdriftsgräns DÅ anges givaravdriftsfel</i> | | | | | | | | | |
| Redundans (varm backup) | Analog utgång är proportionell till ingång 1 så länge inget fel detekteras och ingången är inom användardefinierade gränsvärden. Om ett ingång 1-fel detekteras eller om givare 1 är utanför användardefinierade gränsvärden, blir analog utgång proportionell till ingång 2 och en varningsindikation genereras. <i>OM (inget givarfel på ingång 1 OCH ingång 1 inom gränsvärden) DÅ analog utgång = ingång 1 ANNARS OM (inget givarfel på ingång 2 OCH ingång 2 inom gränsvärden) DÅ analog utgång = ingång 2</i> | | | | | | | | | |
| Anpassad linjärisering - polynomisk typ | Stödjer polynomisk linjärisering upp till fem segment, vart och ett med upp till 4:e gradens polynom. | | | | | | | | | |
| Anpassad linjärisering - Callendar-Van Dusen | Stödjer direktingång för CVD-konstanter. | | | | | | | | | |
| Anpassad linjärisering - tabellinjärisering | Stödjer tabellinjärisering med upp till 60 in-/utvärden. | | | | | | | | | |
| Anpassad linjärisering - 2:a gradens spline-linjärisering | Stödjer 2:a gradens spline-linjärisering med upp till 40 utgångsvärden. | | | | | | | | | |
| Körtidsmätare - sändarelektronik | Registrering av interna sändartemperaturer under drift, loggtid som förbrukats i vart och ett av nio fastställda underintervaller. <table border="1" style="margin-left: 20px; margin-top: 10px;"> <tr><td>< -50°C</td></tr> <tr><td>-50...-30°C</td></tr> <tr><td>-30...-10°C</td></tr> <tr><td>-10...+10°C</td></tr> <tr><td>+10...+30°C</td></tr> <tr><td>+30...+50°C</td></tr> <tr><td>+50...+70°C</td></tr> <tr><td>+70...+85°C</td></tr> <tr><td>>85°C</td></tr> </table> | < -50°C | -50...-30°C | -30...-10°C | -10...+10°C | +10...+30°C | +30...+50°C | +50...+70°C | +70...+85°C | >85°C |
| < -50°C | | | | | | | | | | |
| -50...-30°C | | | | | | | | | | |
| -30...-10°C | | | | | | | | | | |
| -10...+10°C | | | | | | | | | | |
| +10...+30°C | | | | | | | | | | |
| +30...+50°C | | | | | | | | | | |
| +50...+70°C | | | | | | | | | | |
| +70...+85°C | | | | | | | | | | |
| >85°C | | | | | | | | | | |
| Körtidsmätare - ingångar | Registrering av ingångsmätningar under drift, loggtid som förbrukats i vart och ett av nio fastställda underintervaller. Underområden anges enskilt för varje ingångstyp. | | | | | | | | | |
| Slavmarkör - transmitterelektronik | Registrering av min/max intern transmittertemperatur för enhetens totala livslängd. | | | | | | | | | |
| Slave pointer - ingångar | Registrering av min/max-värden för ingångsmätningar sparas. Värden återställs när mätkonfigurationen har ändrats. | | | | | | | | | |


Dynamisk variabelmappning

Fyra dynamiska variabler stöds, PV, SV, TV och QV.

Vid användning av HART-kommandon kan dessa tilldelas valfri enhetsvariabel (DV 0 - 15) i valfri kombination. Enhetsvariabeln som mappats till PV styr slingans ström.

| Enhetsvariabler | |
|-----------------|---|
| DV0 | Sensor 1 (temperatur, spänning, resistans osv.) |
| DV1 | Sensor 2 (temperatur, spänning, resistans osv.) |
| DV2 | CJC 1, ingång 1 CJC-temperatur, endast giltig om ingång 1 är en TE-ingång |
| DV3 | CJC 2, ingång 2 CJC-temperatur, endast giltig om ingång 2 är en TE-ingång |
| DV4 | Medelvärde ingång 1 och ingång 2 |
| DV5 | Skillnad ingång 1 - ingång 2 |
| DV6 | Skillnad ingång 2 - ingång 1 |
| DV7 | Absolut skillnad (ingång 1 - ingång 2) |
| DV8 | Minimum (ingång 1, ingång 2) |
| DV9 | Maximum (ingång 1, ingång 2) |
| DV10 | Sensor 1 med ingång 2 som backup |
| DV11 | Sensor 2 med ingång 1 som backup |
| DV12 | Medelvärde ingång 1 och 2, med båda som backup |
| DV13 | Minimum för ingång 1 och 2, med båda som backup |
| DV14 | Maximum för ingång 1 och 2, med båda som backup |
| DV15 | Elektronikens temperatur |

Översikt över enhetsvariabler



Skrivskydd genom programvara

Standardaktivt lösenord när enheten lämnar fabriken är "*****"; Detta värde kan ändras av användaren. Om det aktiva lösenordet inte är känt, kontakta PR electronics support - www.prelectronics.com/se/contact. När lösenordet ändras använder man bara latinska-1 tecken som kan anges och visas på vilken terminal som helst.

När skrivskydd är aktiverat accepteras inga "skriv" -kommandon oavsett maskinvarujumperens position "Skriv- skydd".

Skrivskydd genom jumpers

Om en maskinvarujumper är inställd på positionen "Skrivskydd", accepteras inga "skriv" -kommandon, oavsett om den är inaktiverad av programvara.

Ändring av HART-protokollversionen

Det går att ändra enhetens HART-protokollrevision genom att använda PReset-programvaran och ett PR 5909 Loop Link-gränssnitt eller ett HART-gränssnitt.

Andra HART-konfigurationsverktyg som en handburen HART-terminal kan också användas.

Förfarandet att använda en HART handburen terminal för att byta 5437 från HART 7 till HART 5 och vice versa:

Byta 5437 från HART 7 till HART 5:

1. Efter att ha gått in i **enhetsmenyn** (eller efter att ha tryckt hem) visas onlinemenyn
2. Välj **Enhetsinställningar** och tryck på höger piltangent (eller tryck helt enkelt på 7)
3. Välj **Diagnostik / Service** och tryck på höger piltangent (eller tryck helt enkelt på 3)
4. Välj **Skrivskydd** och tryck på höger piltangent (eller tryck helt enkelt på 6)
5. Välj **Ändra till HART 5** och tryck på höger piltangent (eller tryck helt enkelt på 3)
6. När displayen säger "Är du säker på att du vill ändra protokoll till HART 5?" Tryck på OK
7. Ange rätt aktivt lösenord, standard är "*****" (åtta stjärnor) och tryck på OK
8. När displayen säger "Enheten är nu i HART 5-läge" tryck på OK och sedan Avsluta för att gå offline och skanna om nya enheter.
9. Enheten kommer nu att visas som en 5437 (HART5)-enhet, välj den för att öppna online-menyn igen

NOTERA! När du byter till HART 5 återställs konfigurationen till fabriksinställningen.

Snabbnyckel sekvensen från online-menyn är: **7, 3, 6, 3, OK, OK, OK, Avsluta**.

För att byta enhet tillbaka till HART 7, följ bara samma procedur som ovan, förutom att **Ändra till HART 7** måste väljas i steg 5.


När du byter tillbaka till HART 7, förblir konfigurationen oförändrad.

Förfarandet att använda PReset-programvaran och 5909 Loop Link eller HART-kommunikationsgränssnittet för att byta 5437 från HART 7 till HART 5 och vice versa:


Att byta från HART 7 till HART 5

Välj produkt 5437 och klicka på fliken "HART".

Klicka på "Enhetslösenord / Skrivskydd / Protokoll ..." och välj "Ändra protokoll till HART 5" i popup-fönstret och bekräfta sedan genom att trycka på OK.



Följande meddelande kommer nu att visas:




NOTERA! När du byter till HART 5 återställs konfigurationen till fabriksinställningen.


Byta från HART 5 till HART 7

Välj 5437-produkten och klicka på fliken "HART".

Klicka på "Enhetslösenord / Skrivskydd / Protokoll ..." och välj "Ändra protokoll till HART 7" i popup-fönstret och bekräfta sedan genom att trycka på OK.



Följande meddelande kommer nu att visas:




SIL-funktionalitet


För instruktioner och ytterligare information om hur du aktiverar SIL-läge på 5437, se säkerhetshandboken (Safety Manual).

Anslutningar


Enkel ingång




Utgång



Dubbla ingångar



Block-diagram



Alla inkopplingsvarianter återfinns på sidan 24.


Programmering

5437 kan konfigureras på följande 4 sätt:

1. Med PR electronics kommunikationsgränssnitt Loop Link och PReset PC konfigurationsprogram.
2. Med ett HART-modem och PReset PC-konfigurationsprogram.
3. Med en HART-kommunikatör med PR electronics A/S' DDL-drivrutin.
4. Via programmeringsramen, t.ex. DCS, PACTWare, etc.


1: Loop Link

För programmering hänvisas till ritningen nedan och hjälpfunktionerna i PReset. Loop link är inte godkänd för kommunikation med enheter installerade i farligt område (Ex).




2: HART-modem

För programmering hänvisas till ritningen nedan och hjälpfunktionerna i PReset.




3: HART-terminal

För programmering hänvisas till ritningen nedan. För att få tillgång till produktspecifika kommandon måste HART-terminalen laddas med 5437 DD drivrutin. Detta kan beställas antingen från HART Communication Foundation eller från PR electronics.




4: Programmeringsram

Stöd för både EDD och FDT/DTM-teknologi, som erbjuder konfiguration och övervakning via relevanta DCS/Asset Management Systems och hanteringspaket, som stöds t.ex. PACTWare.



Anslutning av transistorer i multidrop-läge




- Kommunikation sker med hjälp av antingen en HART-terminal eller ett HART-modem.
- HART-terminalen eller HART-modemet kan anslutas över AB eller BC.
- Utgångarna från högst 63 transmittar kan anslutas parallellt för en digital HART 7 terminal om 2-tråd.
- Innan de ansluts måste varje transmittar konfigureras med en unik avsökningsadress som sträcker sig från en till 63. Om två transmittar konfigureras med samma adress kommer båda att exkluderas. Transmittaren måste konfigureras för multidrop-läge (med en fast utgångssignal på 4 mA). Den maximala strömmen i slingan är därför 252 mA.
- PReset konfigurationsprogram kan konfigurera enskilda transmittar för multidrop-läge och förse den med en unik avsökningsadress.

ATEX Installationsritning 5437QA01-V7R0

ATEX-certifikat DEKRA 16ATEX 0047X
 Standarder: EN 60079-0:2018, EN 60079-11:2012,
 EN 60079-15:2010, EN 60079-7:2015+A1:2018


Ex ia-installation

For säker installation av 5431D.., 5434D.., 5435D.., 5437B.. and 5437D.. måste följande observeras.

Märkning  II 1 G Ex ia IIC T6...T4 Ga eller
 II 2(1) G Ex ib [ia Ga] IIC T6...T4 Gb
 II 2 D Ex ia IIIC Db
 I M1 Ex ia I Ma

Farligt område
 Zon 0, 1, 2, 21, 22 och M1

Oklassificerat
 område




| | Terminal 3,4,5,6 och 3,7,8,9 | Terminal 3,4,5,6,7,8,9 |
|-----|---------------------------------|---------------------------|
| Uo | 7,2 VDC | 7,2 VDC |
| Io: | 7,3 mA | 12,9 mA |
| Po | 13,2 mW | 23,3 mW |
| Lo: | 667 mH | 200 mH |
| Co | 13,5 µF | 13,5 µF |

Ex ib-installation

Farligt område
Zon 0, 1, 2,
21, 22 och M1

Farligt område
Zon 1

Oklassificerat
område



| | Terminal 3,4,5,6 och 3,7,8,9 | Terminal 3,4,5,6,7,8,9 |
|-----|---------------------------------|---------------------------|
| Uo | 7,2 VDC | 7,2 VDC |
| Io: | 7,3 mA | 12,9 mA |
| Po | 13,2 mW | 23,3 mW |
| Lo: | 667 mH | 200 mH |
| Co | 13,5 µF | 13,5 µF |

| Terminal 1, 2 Ex ia- och Ex ib-installation Ui: 30 VDC; li: 120 mA; Li: 0 µH; Ci: 1,0 nF | Temperaturintervall |
|--|---|
| Pi: 900 mW | T4: $-50 \leq Ta \leq 85^{\circ}\text{C}$ T5: $-50 \leq Ta \leq 65^{\circ}\text{C}$ T6: $-50 \leq Ta \leq 50^{\circ}\text{C}$ |
| Pi: 750 mW | T4: $-50 \leq Ta \leq 85^{\circ}\text{C}$ T5: $-50 \leq Ta \leq 70^{\circ}\text{C}$ T6: $-50 \leq Ta \leq 55^{\circ}\text{C}$ |
| Pi: 610 mW | T4: $-50 \leq Ta \leq 85^{\circ}\text{C}$ T5: $-50 \leq Ta \leq 75^{\circ}\text{C}$ T6: $-50 \leq Ta \leq 60^{\circ}\text{C}$ |

Allmänna installationsanvisningar

Tillverkningsår står angivet som de två första siffrorna i serienumret.

Om höljet är tillverkat av icke-metalliska plastmaterial, ska elektrostatisk laddning undvikas.

För EPL Ga, om höljet är tillverkat av aluminium måste det installeras så att antändningskällor på grund av slag och friktion utesluter gnistor.

Avståndet mellan uttag, inklusive trådarnas skalade del, ska vara minst 3 mm åtskilt från all jordad metall.

Teststiften möjliggör mätning av loopström utan påverkan på strömslingan.

Transmitteren måste kopplas till ström när teststiften används.

Vid installation i farligt område får endast certifierad testutrustning användas.

Om transmittern användas i typ av skydd Ex nA eller Ex ec, kan den efteråt inte användas i egensäkra installationer.

För installation i en potentiellt explosiv gasatmosfär, gäller följande instruktioner:

Transmitteren skall monteras i ett form B hölje i enlighet med DIN43729 eller liknande, vilket ger en kapslingsklass på åtminstone IP20 i enlighet med EN60529.

Höljet skall vara anpassat för applikationen och korrekt installerat.

För installation i en potentiellt explosiv, dammig atmosfär, tillämpas följande anvisningar:

Om transmittern är installerad i en explosiv atmosfär som kräver användning av utrustning med skyddsnivå Db, ska transmittern monteras i ett hölje, som tillhandahåller en skyddsgrad på åtminstone IP5X i enlighet med EN 60079-0, och som är lämpligt för applikationen och korrekt installerat.

Kabelinföring och blindpluggar skall uppfylla samma krav.

För EPL Db är temperaturen på det yttre höljet är +20 K över omgivnings-temperaturen, bestämd utan dammskikt.

För installation i gruvor, tillämpas följande anvisningar:

Transmitteren skall monteras i ett metallhölje, vilket tillhandahåller en skyddsgrad av åtminstone IP54, i enlighet med EN60529.

Aluminiumhöljen är inte tillåtna i gruvor.

Höljet skall vara anpassat för applikationen och korrekt installerat.

Kabelinföring och blindpluggar skall uppfylla samma krav.

Ex nA / Ex ec / Ex ic Installation

ATEX-certifikat DEKRA 18ATEX0135X

För säker installation av 5431A.., 5434A.., 5435A.. and 5437A.. måste följande observeras.


Märkning



II 3 G Ex nA IIC T6...T4 Gc
 II 3 G Ex ec IIC T6...T4 Gc
 II 3 G Ex ic IIC T6...T4 Gc
 II 3 D Ex ic IIIC Dc

Farligt område
 Zon 2 och 22

Oklassificerat
 område



| Terminal 1, 2 Ex nA & ec | Terminal 1, 2 Ex ic | Terminal 1, 2 Ex ic | Temperaturintervall |
|-----------------------------|---|--|---|
| Vmax.= 37 VDC | Ui = 37 VDC Li = 0 µH Ci = 1,0 nF | Ui = 48 VDC Pi = 851 mW Li = 0 µH Ci = 1,0 nF | T4: -50 ≤ Ta ≤ 85°C T5: -50 ≤ Ta ≤ 70°C T6: -50 ≤ Ta ≤ 55°C |
| Vmax.= 30 VDC | Ui = 30 VDC Li = 0 µH Ci = 1,0 nF | | T4: -50 ≤ Ta ≤ 85°C T5: -50 ≤ Ta ≤ 75°C T6: -50 ≤ Ta ≤ 60°C |

| Terminal 3,4,5,6,7,8,9 Ex nA & Ex ec | Terminal 3, 4, 5, 6 och 3, 7, 8, 9 Ex ic | Terminal 3,4,5,6,7,8,9 Ex ic |
|---|--|---|
| Vmax = 7,2 VDC | Uo: 7,2 VDC Io: 7,3 mA Po: 13,2 mW Lo: 667 mH Co: 13,5µF | Uo: 7,2 VDC Io: 12,9 mA Po: 23,3 mW Lo: 200 mH Co: 13,5µF |

Allmänna installationsanvisningar

Om höljet är tillverkat av icke-metalliska plastmaterial, ska elektrostatisk laddning undvikas.

För en omgivningstemperatur på $\geq 60^{\circ}\text{C}$ ska värmeresistenta kablar med en klassificering på minst 20 K över omgivningstemperaturen användas.

Höljet ska vara anpassad för applikationen och korrekt installerad. Avståndet mellan uttag, inklusive trådarnas skalade del, ska vara minst 3 mm åtskilt från all jordad metall.

TEST-anslutningen får endast användas, när området är säkert, eller om matnings- / utgångskretsen och den multimetern som används är egensäkra.

För installation i en potentiell explosiv gasatmosfär, gäller följande instruktioner:

Transmitteren skall monteras i ett hölje, vilket tillhandahåller en skyddsgrad av åtminstone IP54, i enlighet med EN60079-0.

Dessutom ska inneslutningen ge en intern föroreningsgrad 2 eller bättre enligt definitionen i EN 60664-1.

Kabelinföring och blindpluggar ska uppfylla samma krav.

För installation i en potentiellt explosiv dammig atmosfär, gäller följande instruktioner:

För EPL Dc är temperaturen på det yttre höljet är +20 K över omgivnings-temperaturen, bestämd utan dammskikt.

Om transmittern är utrustad med en egensäker signal "ic" och gränssnitt med en egensäker signal "ic" (t.ex. en passiv enhet) ska transmittern monteras i ett metallhölje form B i enlighet med DIN 43729 eller motsvarande som erbjuder en skyddsgrad på minst IP54 i enlighet med EN60079-0.

Kabelinföring och blindpluggar ska uppfylla samma krav.

Om transmittern är installerad i en explosiv atmosfär som kräver användning av utrustning med skydds nivå Gc och tillämpas i typ av skydd Ex nA eller Ex ec, ska transmittern monteras i ett hölje som erbjuder en skyddsgrad på minst IP54 i enlighet med EN60079-0, och som är lämpligt för applikationen och korrekt installerat.

Kabelinföring och blindpluggar ska uppfylla samma krav.

IECEX Installation drawing 5437QI01-V7R0

IECEX Certificate IECEx DEK 16.0029X

Standards: IEC60079-0:2017, IEC60079-11:2011,
IEC60079-15:2010, IEC60079-7:2017


For safe installation of the 5431D..,5434D.., 5435D.. and 5437D.. the following must be observed.

Marking Ex ia IIC T6...T4 Ga or
Ex ib [ja Ga] IIC T6...T4 Gb
Ex ia IIIC Db
Ex ia I Ma

Ex ia Installation

Hazardous Area
Zone 0, 1, 2, 21, 22 and M1

Unclassified Area




| | Terminal 3,4,5,6 and 3,7,8,9 | Terminal 3,4,5,6,7,8,9 |
|-----|--|----------------------------------|
| Uo | 7.2 VDC | 7.2 VDC |
| Io: | 7.3 mA | 12.9 mA |
| Po | 13.2 mW | 23.3 mW |
| Lo: | 667 mH | 200 mH |
| Co | 13.5 µF | 13.5 µF |

Ex ib Installation

Hazardous Area
Zone 0, 1, 2,
21, 22 and M1

Hazardous Area
Zone 1

Unclassified Area



| | Terminal 3,4,5,6 and 3,7,8,9 | Terminal 3,4,5,6,7,8,9 |
|-----|--|----------------------------------|
| Uo | 7.2 VDC | 7.2 VDC |
| Io: | 7.3 mA | 12.9 mA |
| Po | 13.2 mW | 23.3 mW |
| Lo: | 667 mH | 200 mH |
| Co | 13.5 µF | 13.5 µF |

| Terminal 1,2 Ex ia and Ex ib installation Ui: 30 VDC; li: 120 mA; Li: 0 µH; Ci: 1 nF | Temperature Range |
|--|---|
| Pi: 900 mW | T4: $-50 \leq Ta \leq 85^{\circ}\text{C}$ T5: $-50 \leq Ta \leq 65^{\circ}\text{C}$ T6: $-50 \leq Ta \leq 50^{\circ}\text{C}$ |
| Pi: 750 mW | T4: $-50 \leq Ta \leq 85^{\circ}\text{C}$ T5: $-50 \leq Ta \leq 70^{\circ}\text{C}$ T6: $-50 \leq Ta \leq 55^{\circ}\text{C}$ |
| Pi: 610 mW | T4: $-50 \leq Ta \leq 85^{\circ}\text{C}$ T5: $-50 \leq Ta \leq 75^{\circ}\text{C}$ T6: $-50 \leq Ta \leq 60^{\circ}\text{C}$ |

General installation instructions

If the enclosure is made of non-metallic plastic materials, electrostatic charges on the transmitter enclosure shall be avoided.

For EPL Ga, if the enclosure is made of aluminum, it must be installed such, that ignition sources due to impact and friction sparks are excluded

The distance between terminals, inclusive the wires bare part, shall be at least 3 mm separated from any earthed metal.

The test pins allow measurement of loop current directly while maintaining loop integrity. Power must be connected to the transmitter when using the test pins. For hazardous area installation, only certified test equipment may be used.

If the transmitter was applied in type of protection Ex nA or Ex ec, it may afterwards not be applied for intrinsic safety.

For installation in a potentially explosive gas atmosphere, the following instructions apply:

The transmitter shall be mounted in an enclosure form B according to DIN43729 or equivalent that is providing a degree of protection of at least IP20 according to IEC60529.

The enclosure shall be suitable for the application and correctly installed.

For installation in a potentially explosive dust atmosphere, the following instructions apply:

If the transmitter is installed in an explosive atmosphere requiring the use of equipment protection level Db or Dc and applied in type of protection Ex ia or Ex ic, the transmitter shall be mounted in enclosure that provides a degree of protection of at least IP5X according to IEC 60079-0, and that is suitable for the application and correctly installed.

Cable entry devices and blanking elements shall fulfill the same requirements.

The surface temperature of the outer enclosure is +20 K above the ambient temperature, determined without a dust layer.

For installation in mines the following instructions apply:

The transmitter shall be mounted in a metal enclosure that is providing a degree of protection of at least IP54 according to IEC60529.

Aluminum enclosures are not allowed for mines.

The enclosure shall be suitable for the application and correctly installed.

Cable entry devices and blanking elements shall fulfill the same requirements.


Ex nA / Ex ec / Ex ic Installation

For safe installation of the 5431A.., 5434A.., 5435A.. and 5437A.. the following must be observed.

| | |
|---------|----------------------|
| Marking | Ex nA IIC T6...T4 Gc |
| | Ex ec IIC T6...T4 Gc |
| | Ex ic IIC T6...T4 Gc |
| | Ex ic IIIC Dc |

Hazardous Area
Zone 2 and 22

Unclassified Area



| Terminal 1,2 Ex nA & ec | Terminal 1,2 Ex ic | Terminal 1,2 Ex ic | Temperature Range |
|----------------------------|---|--|---|
| Vmax= 37 VDC | Ui = 37 VDC Li = 0 μH Ci = 1.0 nF | Ui = 48 VDC Pi = 851 mW Li = 0 μH Ci = 1.0 nF | T4: -50 ≤ Ta ≤ 85°C T5: -50 ≤ Ta ≤ 70°C T6: -50 ≤ Ta ≤ 55°C |
| Vmax= 30 VDC | Ui = 30 VDC Li = 0 μH Ci = 1.0 nF | | T4: -50 ≤ Ta ≤ 85°C T5: -50 ≤ Ta ≤ 75°C T6: -50 ≤ Ta ≤ 60°C |

| Terminal 3,4,5,6,7,8,9 Ex nA & Ex ec | Terminal 3, 4, 5, 6 and 3, 7, 8, 9 Ex ic | Terminal 3,4,5,6,7,8,9 Ex ic |
|--|--|---|
| Vmax = 7.2VDC | Uo: 7.2 VDC Io: 7.3 mA Po: 13.2 mW Lo: 667 mH Co: 13.5μF | Uo: 7.2 VDC Io: 12.9 mA Po: 23.3 mW Lo: 200 mH Co: 13.5μF |

General installation instructions

If the enclosure is made of non-metallic plastic materials, electrostatic charges on the transmitter enclosure shall be avoided.

For an ambient temperature ≥ 60°C, heat resistant cables shall be used with a rating of at least 20 K above the ambient temperature.

The enclosure shall be suitable for the application and correctly installed

The distance between terminals, inclusive the wires bare part, shall be at least 3 mm separated from any earthed metal.

'TEST' connection, may only be applied when the area is safe, or if supply / output circuit and the applied current meter are intrinsically safe.

For installation in a potentially explosive gas atmosphere, the following instructions apply:

The transmitter shall be installed in an enclosure providing a degree of protection of not less than IP54 in accordance with IEC 60079-0, which is suitable for the application and correctly installed e.g. in an enclosure that is in type of protection Ex n or Ex e. Additionally, the area inside the enclosure shall be pollution degree 2 or better as defined in IEC 60664-1.

Cable entry devices and blanking elements shall fulfill the same requirements.

For installation in a potentially explosive dust atmosphere, the following instructions apply:

For EPL Dc, the surface temperature of the outer enclosure is +20 K above the ambient temperature, determined without a dust layer.

If the transmitter is supplied with an intrinsically safe signal "ic" and interfaces an intrinsically safe signal "ic" (e.g. a passive device), the transmitter shall be mounted in a metal enclosure form B according to DIN 43729 or equivalent that provides a degree of protection of at least IP54 according to IEC 60079-0.

Cable entry devices and blanking elements shall fulfill the same requirements.

If the transmitter is installed in an explosive atmosphere requiring the use of equipment protection level Gc and applied in type of protection Ex nA or Ex ec, the transmitter shall be mounted in enclosure that provides a degree of protection of at least IP54 according to IEC 60079-0, and that is suitable for the application and correctly installed. Cable entry devices and blanking elements shall fulfill the same requirements.

CSA Installation drawing 5437QC01-V5R0

CSA Certificate 16.70066266


Division 1 / Ex ia, Intrinsic Safe Installation

For safe installation of the 5431D., 5434D., 5435D. and 5437D. the following must be Observed.

Marking
 Class I Division 1, Group A,B,C,D
 Ex ia IIC T6...T4
 Class I, Zone 0: AEx ia IIC T6...T4
 Ex ib [ia] IIC T6...T4
 Class I Zone 1 AEx ib [ia] IIC T6...T4

Hazardous Area
 CL I, Div 1 GP ABCD or
 CL I, Zone 0

Non Classified Area



| | Terminal 3,4,5,6 and 3,7,8,9 | Terminal 3,4,5,6,7,8,9 |
|-----|---------------------------------|---------------------------|
| Uo | 7.2 VDC | 7.2 VDC |
| Io: | 7.3 mA | 12.9 mA |
| Po | 13.2 mW | 23.3 mW |
| Lo: | 667 mH | 200 mH |
| Co | 13.5 µF | 13.5 µF |

Um ≤ 250V
 Voc or Uo ≤ Vmax or Ui
 Isc or Ii ≤ Imax or li
 Po ≤ Pmax or Pi
 Ca or Co ≥ Ci + Ccable
 La or Lo ≥ Li + Lcable

| Terminal 1,2 Ex ia, Div1 | Temperature Range |
|--|---|
| Pi: 900 mW Ui: 30 VDC; li: 120 mA Li:0 µH; Ci:1.0nF | T4: -50 ≤ Ta ≤ 85°C T5: -50 ≤ Ta ≤ 70°C T6: -50 ≤ Ta ≤ 55°C |
| Pi: 750 mW Ui: 30 VDC; li: 100 mA Li:0 µH; Ci:1.0nF | T4: -50 ≤ Ta ≤ 85°C T5: -50 ≤ Ta ≤ 75°C T6: -50 ≤ Ta ≤ 60°C |

IS Installation instructions

- Install in accordance with the US the National Electrical Code (NEC) or for Canada the Canadian Electrical Code (CEC).
 - The transmitter must be installed in a suitable enclosure to meet installation codes stipulated in the Canadian Electrical Code (CEC) or for US the National Electrical Code (NEC).
 - To establish Class II and Class III, Division 1 or IIIC ratings, the equipment shall be installed in an enclosure that is approved for use in Class II and Class III hazardous (classified) locations.
 - If the enclosure is made of non-metallic materials or of painted metal, electrostatic charging shall be avoided.
-
- Use supply wires with a rating of at least 5 K above the ambient temperature.


WARNING: Substitution of components may impair intrinsic safety

AVERTISSEMENT: la substitution de composants peut nuire à la sécurité intrinsèque

Division 2 / Ex nA, Non Incendive Installation

For safe installation of the 5431A., 5434A., 5435A.. and 5437A.. the following must be observed.

Marking Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
 Ex nA IIC T6...T4
 Class I, Zone 2: AEx nA IIC T6...T4
 Ex nA [ic] IIC T6...T4
 Class I, Zone 2: AEx nA [ic] IIC T6...T4



| Terminal 1,2 Ex nA | Temperature Range |
|-------------------------------------|--|
| Supply voltage: max 37 VDC | T4: $-50 \leq T_a \leq 85^\circ\text{C}$ T5: $-50 \leq T_a \leq 70^\circ\text{C}$ T6: $-50 \leq T_a \leq 55^\circ\text{C}$ |
| Supply voltage: max 30 VDC | T4: $-50 \leq T_a \leq 85^\circ\text{C}$ T5: $-50 \leq T_a \leq 75^\circ\text{C}$ T6: $-50 \leq T_a \leq 60^\circ\text{C}$ |

NI Installation instructions

- The transmitter must be installed in an enclosure providing a degree of protection of at least IP54 according to IEC60529 that is suitable for the application and is correctly installed. Cable entry devices and blanking elements shall fulfill the same requirements.
- If the enclosure is made of non-metallic materials or of painted metal, electrostatic charging shall be avoided.
- Use supply wires with a rating of at least 5 K above the ambient temperature.

WARNING: Substitution of components may impair suitability for Class I, Division 2
 AVERTISSEMENT: la substitution de composants peut nuire à l'aptitude à la Classe I, Division 2

WARNING: Do not disconnect equipment unless power has been switched off or the area is known to be safe.

AVERTISSEMENT: Ne débranchez pas l'équipement sauf si l'alimentation a été coupée ou si la zone est connue pour être sûre.

Non Incendive field wiring installation

The non incendive field Wiring Circuit concept allows interconnection of Nonincendive Field wiring Apparatus with Associated Nonincendive Field Wiring Apparatus or Associated Intrinsically Safe Apparatus or Associated Apparatus not specially examined in combination as a system using any of the wiring methods permitted for unclassified locations, $V_{oc} < V_{max}$, $C_a \geq C_i + C_{cable}$, $L_a \geq L_i + L_{cable}$.

| Terminal 1,2 Non Incendive Field wiring parameters | Temperature Range |
|---|--|
| $V_{max} = 30 \text{ VDC}$, $C_i = 1\text{nF}$, $L_i = 0$ | T4: $-50 \leq T_a \leq 85^\circ\text{C}$ T5: $-50 \leq T_a \leq 75^\circ\text{C}$ T6: $-50 \leq T_a \leq 60^\circ\text{C}$ |

Functional Ratings:

$U_{nom} \leq 30 \text{ VDC}$; $I_{nom} \leq 3.5 - 23 \text{ mA}$

FM Installation drawing 5437QF01-V5R0

FM Certificates FM16CA0146X and FM16US0287X

Division1 / Zone 0, Intrinsic Safe Installation

For safe installation of the 5431D..,5434D.., 5435D.. and 5437D.. the following must be observed.

Marking: CL I, Div 1, Gp A,B,C,D
 CL I, Zone 0 AEx ia IIC, T6...T4
 CL I, Zone 1 [0] AEx ib [ja] IIC,T6...T4
 Ex ia IIC, T6...T4 Ga
 Ex ib [ja Ga] IIC, T6...T4 Gb

Hazardous Area


CL I, Div 1, GP ABCD
 CL I, Zone 0 IIC

Terminal:

3,4,5,6,7,8,9
 Uo: 7.2 VDC
 Io: 12.9 mA
 Po: 23.3 mW
 Lo: 200 mH
 Co: 13.5µF

Terminal:

3,4,5,6 and 3,7,8,9
 Uo: 7.2 VDC
 Io: 7.3 mA
 Po: 13.2 mW
 Lo: 667 mH
 Co: 13.5µF



| Terminal 1,2 | Temperature Range |
|--|---|
| AEx/Ex ia IIC, T6...T4 Ga; CL I, Div 1, Gp ABCD, T6...T4; | |
| Ui: 30 VDC; li: 120 mA Pi: 900 mW Li:0 µH; Ci:1.0nF | T4: -50 ≤ Ta ≤ 85°C T5: -50 ≤ Ta ≤ 70°C T6: -50 ≤ Ta ≤ 55°C |
| Ui: 30 VDC; li: 100 mA Pi: 750 mW Li:0 µH; Ci:1.0nF | T4: -50 ≤ Ta ≤ 85°C T5: -50 ≤ Ta ≤ 75°C T6: -50 ≤ Ta ≤ 60°C |

Zone 0 / Zone 1, Intrinsic Safe Installation

Hazardous Area
CL I, Zone 0 IIC

Hazardous Area
CL I, Zone 1 IIC


Non Classified Area

Terminal: 3,4,5,6,7,8,9

Uo: 7.2 VDC
Io: 12.9 mA
Po: 23.3 mW
Lo: 200 mH
Co: 13.5µF

**Terminal:
3,4,5,6 and
3,7,8,9**

Uo: 7.2 VDC
Io: 7.3 mA
Po: 13.2 mW
Lo: 667 mH
Co: 13.5µF



Um ≤ 250V
Voc or Uo ≤ Vmax or Ui
Isc or Io ≤ Imax or Ii
Po ≤ Pi
Ca or Co ≥ Ci + Ccable
La or Lo ≥ Li + Lcable

| Terminal 1,2 | Temperature Range |
|---|---|
| Ex ib [ia Ga] IIC T6...T4 Gb; Ui: 30 VDC; li: 120 mA Pi: 900 mW Li:0 µH; Ci:1.0nF | T4: -50 ≤ Ta ≤ 85°C T5: -50 ≤ Ta ≤ 70°C T6: -50 ≤ Ta ≤ 55°C |
| Ui: 30 VDC; li: 100 mA Pi: 750 mW Li:0 µH; Ci:1.0nF | T4: -50 ≤ Ta ≤ 85°C T5: -50 ≤ Ta ≤ 75°C T6: -50 ≤ Ta ≤ 60°C |

IS installation instructions

- Install in accordance with the US the National Electrical Code (NEC) or for Canada the Canadian Electrical Code (CEC).
- Equipment that is FM-approved for intrinsic safety may be connected to barriers based on the ENTITY CONCEPT. This concept permits interconnection of approved transmitters, meters and other devices in combinations which have not been specifically examined by FM, provided that the agency's criteria are met. The combination is then intrinsically safe, if the entity concept is acceptable to the authority having jurisdiction over the installation.
- The entity concept criteria are as follows:
The intrinsically safe devices, other than barriers, must not be a source of power. The maximum voltage U_i (V_{max}) and current I_i (I_{max}), and maximum power P_i (P_{max}), which the device can receive and remain intrinsically safe, must be equal to or greater than the voltage (U_o or V_{oc} or V_t) and current (I_o or I_{sc} or I_t) and the power P_o which can be delivered by the barrier.
- The sum of the maximum unprotected capacitance (C_i) for each intrinsically device and the interconnecting wiring must be less than the capacitance (C_a) which can be safely connected to the barrier.
- The sum of the maximum unprotected inductance (L_i) for each intrinsically device and the interconnecting wiring must be less than the inductance (L_a) which can be safely connected to the barrier.
- The entity parameters U_o, V_{oc} or V_t and I_o, I_{sc} or I_t , and C_a and L_a for barriers are provided by the barrier manufacturer.
- The transmitter must be installed in a suitable enclosure to meet installation codes stipulated in the Canadian Electrical Code (CEC) or for US the National Electrical Code (NEC).
- If the enclosure is made of non-metallic materials or of painted metal, electrostatic charging shall be avoided.
- Use supply wires with a rating of at least 5 K above the ambient temperature.

WARNING: Substitution of components may impair intrinsic safety

AVERTISSEMENT: la substitution de composants peut nuire à la sécurité intrinsèque

Division 2 / Zone 2, Non Sparking Installation


For safe installation of the 5431A., 5434A., 5435A. and 5437A. the following must be observed.

| | |
|---------|---|
| Marking | Class I, Division 2, GP A,B,C,D T6...T4 |
| | Class I, Zone 2 AEx nA IIC, T6...T4 Gc |
| | Class I, Zone 2 Ex nA IIC, T6...T4 Gc |
| | NIFW, CL I, Div 2, GP A,B,C,D |

Hazardous Area
 CL I, Div 2, GP ABCD
 CL I, Zone 2 IIC

Unclassified Area

Terminal:
3,4,5,6,7,8,9
 Vmax: 7.2 VDC



| Terminal 1,2 AEx/Ex nA IIC T6..T4 Gc | Temperature Range |
|---|--|
| Supply voltage: max 37 VDC | T4: $-50 \leq T_a \leq 85^\circ\text{C}$ T5: $-50 \leq T_a \leq 70^\circ\text{C}$ T6: $-50 \leq T_a \leq 55^\circ\text{C}$ |
| Supply voltage: max 30 VDC | T4: $-50 \leq T_a \leq 85^\circ\text{C}$ T5: $-50 \leq T_a \leq 75^\circ\text{C}$ T6: $-50 \leq T_a \leq 60^\circ\text{C}$ |

NI Installation instructions

- The transmitter must be installed in an enclosure providing a degree of protection of at least IP54 according to IEC60529 that is suitable for the application and is correctly installed. Cable entry devices and blanking elements shall fulfill the same requirements.
- If the enclosure is made of non-metallic materials or of painted metal, electrostatic charging shall be avoided.
- Use supply wires with a rating of at least 5 K above the ambient temperature.

WARNING: Substitution of components may impair suitability for Class I, Division 2
 AVERTISSEMENT: la substitution de composants peut nuire à la sécurité intrinsèque

WARNING: Do not disconnect equipment unless power has been switched off or the area is known to be safe.

AVERTISSEMENT: Ne débranchez pas l'équipement sauf si l'alimentation a été coupée ou si la zone est connue pour être sûre.

Non Incendive Field Wiring installation

The non incendive field Wiring Circuit concept allows interconnection of Nonincendive Field wiring Apparatus with Associated Nonincendive Field Wiring Apparatus or Associated Intrinsically Safe Apparatus or Associated Apparatus not specially examined in combination as a system using any of the wiring methods permitted for unclassified locations, $V_{oc} < V_{max}$, $C_a \geq C_i + C_{cable}$, $L_a \geq L_i + L_{cable}$.

| Terminal 1,2 Non Incendive Field Wiring parameters | Temperature Range |
|---|---|
| V _{max} = 30 VDC, C _i =1nF, L _i =0 | T4: -50 ≤ T _a ≤ 85°C T5: -50 ≤ T _a ≤ 75°C T6: -50 ≤ T _a ≤ 60°C |

Functional Ratings:

U_{nom} ≤ 30 VDC; I_{nom} ≤ 3.5 - 23 mA

Instalação INMETRO 5437QB01-V4R1

INMETRO Certificado DEKRA 23.0002X

Normas: **ABNT NBR IEC 60079-0:2020 Versão Corrigida:2023**
ABNT NBR IEC 60079-7:2018 Versão Corrigida:2022
ABNT NBR IEC 60079-11:2013 Versão Corrigida:2017


Para a instalação segura do 5431D..,5434D.., 5435D.. e 5437D.. os seguintes pontos devem ser observados:

NOTAS Ex ia IIC T6...T4 Ga ou
 Ex ib [ia Ga] IIC T6...T4 Gb
 Ex ia IIIC Db
 Ex ia I Ma

Instalação Ex ia

Área Classificada
 Zone 0, 1, 2, 21, 22 e M1

Área Não classificada




| | Terminais 3,4,5,6 e 3,7,8,9 | Terminais 3,4,5,6,7,8,9 |
|-----|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Uo | 7,2 VDC | 7,2 VDC |
| Io: | 7,3 mA | 12,9 mA |
| Po | 13,2 mW | 23,3 mW |
| Lo: | 667 mH | 200 mH |
| Co | 13,5 µF | 13,5 µF |

Instalação Ex ib

Área Classificada
Zonas 0, 1, 2,
21, 22 e M1

Área Classificada
Zona 1

Área Não Classificada



| | Terminais 3,4,5,6 e 3,7,8,9 | Terminais 3,4,5,6,7,8,9 |
|-----|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Uo | 7,2 VDC | 7,2 VDC |
| Io: | 7,3 mA | 12,9 mA |
| Po | 13,2 mW | 23,3 mW |
| Lo: | 667 mH | 200 mH |
| Co | 13,5 μ F | 13,5 μ F |

| Terminais 1,2 | Faixas de Temperaturas |
|--|---|
| Instalações Ex ia e Ex ib Ui: 30 VDC; li: 120 mA; Li: 0 μ H; Ci: 1.0nF | |
| Pi: 900 mW | T4: $-50 \leq Ta \leq 85^{\circ}\text{C}$ T5: $-50 \leq Ta \leq 65^{\circ}\text{C}$ T6: $-50 \leq Ta \leq 50^{\circ}\text{C}$ |
| Pi: 750 mW | T4: $-50 \leq Ta \leq 85^{\circ}\text{C}$ T5: $-50 \leq Ta \leq 70^{\circ}\text{C}$ T6: $-50 \leq Ta \leq 55^{\circ}\text{C}$ |
| Pi: 610 mW | T4: $-50 \leq Ta \leq 85^{\circ}\text{C}$ T5: $-50 \leq Ta \leq 75^{\circ}\text{C}$ T6: $-50 \leq Ta \leq 60^{\circ}\text{C}$ |

Instruções Gerais de Instalação

Se o invólucro for feito de materiais não metálicos ou de metal com uma camada de tinta mais espessa que 0,2 mm (grupo IIC) ou 2 mm (grupo IIB, IIA, I) ou qualquer espessura (grupo III), cargas eletrostáticas devem ser evitadas.

Para EPL Ga, se o invólucro for de alumínio, ele deve ser instalado de forma que as fontes de ignição devido a faíscas de impacto e fricção sejam excluídas.

A distância entre terminais, fios inclusivos não isolados, deve ser separada por pelo menos 3 mm de qualquer metal aterrado.

Os pinos de testes para medição devem permitir os testes de *loop* de corrente mantendo a integridade do *loop*. A energia deve estar conectada ao transmissor quando for usado os pinos de teste. Para instalações em áreas classificadas deve ser utilizado somente equipamentos certificados.

Se o transmissor foi aplicado no tipo de proteção Ex ec, não pode ser aplicado para segurança intrínseca.

Para instalações com uma atmosfera de gás potencialmente explosiva, a seguinte instrução se aplicará:

O transmissor deverá ser montado em um gabinete de formato tipo B de acordo com a norma DIN43729 ou equivalente que possibilita um grau mínimo de proteção IP20 de acordo com a ABNT NBR IEC60529.

O gabinete deve ser adequado para a aplicação e instalado corretamente.

Para instalação em uma atmosfera de poeira potencialmente explosiva, as seguintes instruções se aplicarão:

Se o transmissor for instalado em uma atmosfera explosiva que exija o uso de nível de proteção de equipamento Db ou Dc e aplicado no tipo de proteção Ex ia ou Ex ic, o transmissor deverá ser montado em gabinete que forneça um grau de proteção de pelo menos IP5X de acordo com IEC 60079-0, e que seja adequado à aplicação e instalado corretamente. Os dispositivos de entrada de cabos e os elementos de obturação devem cumprir os mesmos requisitos. A temperatura da superfície do invólucro externo é +20 K acima da temperatura ambiente, determinada sem camada de poeira.

Para instalações em Minas, as instruções abaixo se aplicam:

O transmissor deverá ser montado em um gabinete de metal que possibilita um grau mínimo de proteção IP54 de acordo com a ABNT NBR IEC60529

Gabinetes de Alumínio não são permitidos para instalações em Minas.


O gabinete deve ser adequado para a aplicação e instalado corretamente.

Os dispositivos de entrada de cabos e os elementos espaçadores devem satisfazer os mesmos requisitos

Instalações Ex ec / Ex ic

Para instalações seguras do 5431A.., 5434A.., 5435A.. e 5437A.. as seguintes instruções devem ser observadas

Notas Ex ec IIC T6...T4 Gc
Ex ic IIC T6...T4 Gc
Ex ic IIIC Dc



| Terminais 1,2 Ex ec | Terminais 1,2 Ex ic | Terminais 1,2 Ex ic | Faixa de Temperatura |
|------------------------|---|--|---|
| Vmax= 37 VDC | U _i = 37 VDC L _i = 0 µH C _i = 1,0 nF | U _i = 48 VDC P _i = 851 mW L _i = 0 µH C _i = 1,0 nF | T4: -50 ≤ Ta ≤ 85°C T5: -50 ≤ Ta ≤ 70°C T6: -50 ≤ Ta ≤ 55°C |
| Vmax= 30 VDC | U _i = 30 VDC L _i = 0 µH C _i = 1,0 nF | | T4: -50 ≤ Ta ≤ 85°C T5: -50 ≤ Ta ≤ 75°C T6: -50 ≤ Ta ≤ 60°C |

| Terminais 3,4,5,6,7,8,9 Ex ec | Terminais 3, 4, 5, 6 and 3, 7, 8, 9 Ex ic | Terminais 3,4,5,6,7,8,9 Ex ic |
|----------------------------------|---|--|
| Vmax = 7,2VDC | U _o : 7,2 VDC I _o : 7,3 mA P _o : 13,2 mW L _o : 667 mH C _o : 13,5µF | U _o : 7,2 VDC I _o : 12,9 mA P _o : 23,3 mW L _o : 200 mH C _o : 13,5µF |

Instruções gerais de instalação:

Se o invólucro for feito de materiais não metálicos, ou se for feito de metal com uma camada de tinta mais espessa que 0,2 mm (grupo IIC), ou 2 mm (grupo IIB, IIA, I) ou qualquer espessura (grupo III), cargas eletrostáticas devem ser evitadas.

Para uma temperatura ambiente $\geq 60^{\circ}\text{C}$, cabos resistentes a aquecimento deverão ser usados com classificação de no mínimo 20 K acima da temperatura ambiente.

O gabinete deve ser adequado para a aplicação e instalado corretamente.

A distância entre terminais, fios inclusivos não isolados, deve ser separada por pelo menos 3 mm de qualquer metal aterrado.

A conexão TESTE, deve ser utilizado somente quando a área é segura, ou quando a fonte / circuito de saída e o medidor de corrente aplicado seja do tipo intrinsecamente seguro.

Para instalações em uma atmosfera de gás potencialmente explosiva, as instruções abaixo e aplicação:

O transmissor deverá ser instalado em um gabinete que possibilita um grau de proteção de no mínimo IP54 de acordo com a ABNT NBR IEC 60079-0.

Em adição, o gabinete deverá possibilitar um grau de poluição interna de 2 ou melhor, como definido na ABNT NBR IEC60664-1.

Os dispositivos de entrada de cabos e os elementos espaçadores devem satisfazer os mesmos requisitos

Para a instalação em uma atmosfera de poeira potencialmente explosiva, as seguintes instruções se aplicarão:

Para EPL Dc, a temperatura da superfície do invólucro externo é +20 K acima da temperatura ambiente, determinada sem camada de poeira. Se o transmissor for fornecido com um sinal intrinsecamente seguro "ic" e fizer interface com um sinal intrinsecamente seguro "ic" (por exemplo, um dispositivo passivo), o transmissor deverá ser montado em um invólucro metálico forma B de acordo com DIN 43729 ou equivalente que forneça um grau de proteção de pelo menos IP54 conforme IEC 60079-0. Os dispositivos de entrada de cabos e os elementos de obturação devem cumprir os mesmos requisitos.

Se o transmissor for instalado em uma atmosfera explosiva que exija o uso de nível de proteção de equipamento Gc e aplicado no tipo de proteção Ex ec, o transmissor deverá ser montado em gabinete que forneça um grau de proteção de pelo menos IP54 de acordo com IEC 60079 -0, e isso é adequado para o aplicativo e instalado corretamente. Os dispositivos de entrada de cabos e os elementos de obturação devem cumprir os mesmos requisitos.

NEPSI Installation drawing 5437QN01-V2R0

NEPSI 证书 GYJ23.1227X

防爆标志为 Ex ia IIC T4...T6 Ga
 Ex ib [ia Ga] IIC T4...T6 Gb
 Ex ic IIC T4...T6 Gc
 Ex ec [ic Gc] IIC T4...T6 Gc
 Ex ia IIIC T80°C/T95°C/T130°C Db
 Ex ib [ia Da] IIIC T80°C/T95°C/T130°C Db

二、产品使用注意事项

2.1 变送器的使用环境温度范围、温度组别与安全参数的关系如下表所示：

| 接线端子 | 防爆等级 | 环境温度 | 温度组别 | 安全参数 |
|--------------|------------------------|-------------|-----------|--|
| 1 ~ 2 | ia, ib iaDb ibDb | (-50~+50)°C | T6/T80°C | U _i =30 V I _i =120 mV P _i =900 mW L _i ≈0 C _i =1 nF |
| | | (-50~+65)°C | T5/T95°C | |
| | | (-50~+85)°C | T4/T130°C | |
| | | (-50~+55)°C | T6/T80°C | U _i =30 V I _i =120 mV P _i =750 mW L _i ≈0 C _i =1 nF |
| | | (-50~+70)°C | T5/T95°C | |
| | | (-50~+85)°C | T4/T130°C | |
| | | (-50~+60)°C | T6/T80°C | U _i =30 V I _i =120 mV P _i =610 mW L _i ≈0 C _i =1 nF |
| | | (-50~+75)°C | T5/T95°C | |
| | (-50~+85)°C | T4/T130°C | | |
| | ic | (-50~+55)°C | T6 | U _i =37 V L _i ≈0 C _i =1 nF U _i =48 V P _i =851 mW L _i ≈0 C _i =1 nF |
| | | (-50~+70)°C | T5 | |
| | | (-50~+85)°C | T4 | U _i =30 V L _i ≈0 C _i =1 nF |
| (-50~+60)°C | | T6 | | |
| (-50~+75)°C | | T5 | | |
| (-50~+85)°C | | T4 | | |
| 1 ~ 2 | ec | (-50~+55)°C | T6 | U _{max} =37 V |
| | | (-50~+70)°C | T5 | |
| | | (-50~+85)°C | T4 | |
| | | (-50~+60)°C | T6 | U _{max} =30 V |
| | | (-50~+75)°C | T5 | |
| | | (-50~+85)°C | T4 | |
| 3 - 4 ~ 9 | ia, ib, ic | (-50~+85)°C | T4 ~ T6 | U _o =7.2 V I _o =12.9 mA P _o =23.3 mW L _o =200 mH C _o =13.5 μF |
| 3 - 4 ~ 6 | | | | U _o =7.2 V I _o =12.9 mA P _o =13.2 mW L _o =667 mH C _o =13.5 μF |
| 3 - 7 ~ 9 | | | | |

2.2 变送器必须与已经通过防爆认证的关联设备配套/传感器共同组成本安防爆系统方可使用于爆炸性危险场所。其系统接线必须同时遵守本产品、所配关联设备和传感器的使用说明书要求，接线端子不得接错。

2.3 用户不得自行更换该产品的零部件，应会同产品制造商共同解决运行中出现的故障，以杜绝损坏现象的发生。

2.4 用户在安装、使用和维护变送器时，须同时严格遵守产品使用说明书和下列标准：

GB 3836.13-2021 爆炸性环境 第13部分：设备的修理、检修、修复和改造

GB 3836.15-2017 爆炸性气体环境用电气设备 第15部分：危险场所电气安装（煤矿除外）

GB 3836.16-2022 爆炸性气体环境用电气设备 第16部分：电气装置的检查和维修（煤矿除外）

GB 3836.18-2017 爆炸性环境第18部分：本质安全系统

GB 50257-2014 电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范

GB 12476.2-2010 可燃性粉尘环境用电气设备 第2部分：选型和安装

GB 15577-2007 粉尘防爆安全规程

Appendix A: Diagnostics overview

| Incident Description | Description | LED reaction | Analog Output Reaction | NE-107 Class | User action | Error # |
|--|--|--------------|-------------------------|--|----------------------------|---------|
| The device variable mapped to PV (and analog out put current) is beyond its operating limits. | Primary Value Out Of Limits | Flashing Red | Enters configured Value | Maintenance required | Reconnect or repair sensor | 0 |
| Any other device variable is beyond its operating limits. | Non-Primary Value Out Of Limits | Flashing Red | No impact | Maintenance required | Reconnect or repair sensor | 1 |
| The loop current has reached the Current Output Upper Limit (UL) or Output Lower Limit (LL) as configured with command #147, and is no longer corresponding to the PV value. | Loop Current Saturated | Flashing Red | Enters configured Value | If output range check is enabled: Failure otherwise Maintenance required | Reconnect or repair sensor | 2 |
| The analogue output current is being simulated or disabled. | Loop Current Fixed | Flashing Red | Enters configured Value | Function check | N.A. | 3 |
| The configuration has changed since this bit was last cleared (seen from same master type, Primary- or Secondary Master). | Configuration Changed | No Impact | No impact | N.A. | N.A. | 6 |
| A sensor error (broken/shorted sensor) is detected on Input 1 | Primary Input 1 error | Flashing Red | Enters configured Value | If no backup input is available and mapped to PV, then failure otherwise maintenance required. | Reconnect or repair sensor | 10 |
| A sensor error (broken/shorted sensor) is detected on Input 2. This is only possible if Input type 2 is <> "None" | Primary Input 2 error (only if Input 2 is enabled) | Flashing Red | Enters configured Value | If no backup input is available and mapped to PV, then failure otherwise maintenance required. | Reconnect or repair sensor | 11 |
| A sensor error (broken/shorted sensor) is detected on the CJC measurement used for Input 1 | CJC for Input 1 error (only if used) | Flashing Red | Enters configured Value | If no backup input is available and mapped to PV, then failure otherwise maintenance required. | Reconnect or repair sensor | 12 |
| A sensor error (broken/shorted sensor) is detected on the CJC measurement used for Input 2 | CJC for Input 2 error (only if used) | Flashing Red | Enters configured Value | If no backup input is available and mapped to PV, then failure otherwise maintenance required. | Reconnect or repair sensor | 13 |
| The difference between measurements on Input 1 and Input 2 is outside the configured sensor drift limit | Dual Input: Sensor drift alarm (only if enabled) | Flashing Red | Enters configured Value | if sensor drift = error => failure otherwise maintenance required. | Reconnect or repair sensor | 14 |
| A sensor error (broken/shorted) is detected on the primary sensor, backup sensor is in use | Dual Input: Backup sensor OK, main sensor error | No Impact | No impact | Maintenance required | Reconnect or repair sensor | 15 |
| A sensor error (broken/shorted) is detected on the backup sensor, primary sensor only is available | Dual Input: Backup sensor error, main sensor OK | No Impact | No impact | Maintenance required | Reconnect or repair sensor | 16 |
| Configuration is temporarily invalid < 3 seconds, e.g. while downloading parameters | Configuration not supported by device | Flashing Red | Value is held (freeze) | Failure | N.A. | 17 |

| Incident Description | Description | LED reaction | Analog Output Reaction | NE-107 Class | User action | Error # |
|--|--|--------------|------------------------|----------------------|--|---------|
| Configuration is temporary invalid > 3 seconds, e.g. if download is paused | Configuration not supported by device | Lights Red | Safe State | Failure | Correct and/or re-send the configuration | 18 |
| The device is operated outside its specified temperature range | Internal electronics temperature alarm | Flashing Red | No impact | Out of specification | Check operating temperature | 19 |
| The device is operated outside its specified temperature range in SIL mode | Internal electronics temperature alarm | Lights Red | Safe State | Failure | Check operating temperature | 20 |
| Power is applied but still too low | Minimum supply voltage not reached | Off | Safe State | Function check | Check power supply (at output terminals). If the error is persistent send in the device for repair | 21 |
| The device is transitioning to SIL mode, or have failed to do so | Attempting or failed to enter SIL mode | Lights Red | Safe State | Function check | The SIL configuration must be validated or normal operation must be re-selected | 22 |
| An unrecoverable error occurred in the internal communication to the Input CPU | Error in communication with Input CPU | Lights Red | Safe State | Failure | Reset or re-power the device. If the error is persistent send in the device for repair | 23 |
| An unrecoverable error occurred in the Input CPU | Input CPU reconfiguration failed | Lights Red | Safe State | Failure | Reset or re-power the device. If the error is persistent send in the device for repair | 24 |
| The device is operated below its specified voltage supply range | Supply voltage too low | Lights Red | Safe State | Failure | Check power supply (at output terminals). Reset or re-power the device. If the error is persistent send in the device for repair | 25 |
| The read back loop current differs from the calculated output current | Loop current read back error | Lights Red | Safe State | Failure | Check power supply (at output terminals). Reset or re-power the device. If the error is persistent send in the device for repair | 26 |
| The device is operated above its specified voltage supply range | Supply voltage too high | Lights Red | Safe State | Failure | Check power supply (at output terminals). Reset or re-power the device. If the error is persistent send in the device for repair | 27 |
| The configuration in the NVM has become inconsistent | Error in data verification after writing to EEPROM | Lights Red | Safe State | Failure | Correct and/or re-send the configuration. If the error is persistent send the device to repair | 28 |
| The configuration in the NVM has become inconsistent | CRC16 error in cyclic test of EEPROM | Lights Red | Safe State | Failure | Correct and/or re-send the configuration. If the error is persistent send the device to repair | 29 |
| An unrecoverable error occurred in the internal communication to the EEPROM | Error in EEPROM communication | Lights Red | Safe State | Failure | Reset or re-power the device. If the error is persistent send in the device for repair | 30 |
| An unrecoverable memory error occurred in the internal main CPU | CRC16 error in cyclic test of program code in FLASH | Lights Red | Safe State | Failure | Reset or re-power the device. If the error is persistent send in the device for repair | 31 |
| An exception error occurred in the main CPU program execution | Exception error during code execution | Lights Red | Safe State | Failure | Reset or re-power the device. If the error is persistent send in the device for repair | 32 |
| The main program was reset unintentionally due to a stuck up | Watchdog Reset Executed | Lights Red | Safe State | Failure | Correct and/or re-send the configuration. If the error is persistent send the device to repair | 33 |
| Sensor error is detected on the internal temperature sensor | Internal RTD sensor error | Lights Red | Safe State | Failure | Reset or re-power the device. If the error is persistent send in the device for repair | 34 |
| An unrecoverable memory error occurred in the internal main CPU | CRC16 error in cyclic test of safe-domain RAM contents | Lights Red | Safe State | Failure | Reset or re-power the device. If the error is persistent send in the device for repair | 35 |

| Incident Description | Description | LED reaction | Analog Output Reaction | NE-107 Class | User action | Error # |
|--|--|--------------|------------------------|--------------|---|---------|
| An exception error occurred in the main CPU program execution | Stack integrity error | Lights Red | Safe State | Failure | Reset or re-power the device. If the error is persistent send in the device for repair | 36 |
| An unrecoverable memory error occurred in the internal main CPU | CRC16 error in factory data in FLASH | Lights Red | Safe State | Failure | Reset or re-power the device. If the error is persistent send in the device for repair | 37 |
| An unrecoverable memory error occurred in the internal main CPU | RAM cell error | Lights Red | Safe State | Failure | Reset or re-power the device. If the error is persistent send in the device for repair | 38 |
| An unrecoverable memory error occurred in the internal main CPU | Safe domain RAM integrity error | Lights Red | Safe State | Failure | Reset or re-power the device. If the error is persistent send in the device for repair | 39 |
| An unrecoverable memory error occurred in the internal input CPU | CRC16 error in input CPU configuration | Lights Red | Safe State | Failure | Reset or re-power the device. If the error is persistent send in the device for repair | 40 |
| A critical measurement error is detected on internal voltage reference | Drift error, reference voltage FVR | Flashing Red | Safe State | Failure | Reconnect or repair sensor. If the error is persistent send in the device for repair | 41 |
| A critical measurement error is detected on internal voltage reference | Drift error, reference voltage VREF | Flashing Red | Safe State | Failure | Reconnect or repair sensor. If the error is persistent send in the device for repair | 42 |
| A critical measurement error is detected on Input 1 | Drift error, primary Input 1 | Flashing Red | Safe State | Failure | Reconnect or repair sensor. If the error is persistent send in the device for repair | 43 |
| A critical measurement error is detected on Input 2 | Drift error, primary Input 2 | Flashing Red | Safe State | Failure | Reconnect or repair sensor. If the error is persistent send in the device for repair | 44 |
| A critical measurement error is detected on the ground measurement | Drift error, ground voltage offset to terminal 3 | Flashing Red | Safe State | Failure | Reconnect or repair sensor. If the error is persistent send in the device for repair | 45 |
| The device is in simulation mode and one or more of its Device Variables are not representative of the process | Device Variable Simulation Active | No Impact | No impact | N.A. | N.A. | 46 |

Dokumenthistorik

Följande lista innehåller noteringar om revideringar av detta dokument.

| Rev. ID | Datum | Noteringar |
|----------------|--------------|--|
| 101 | 1817 | Första utgåva av produkten. |
| 102 | 1908 | Marin-godkännande mottaget. Appendix A uppdaterad. |
| 103 | 1924 | 5347B-version tillagd. ATEX-installationsritning uppdaterad. |
| 104 | 2004 | Uppdaterade certifikat och installationsritningar - ATEX, IECEx, CSA och INMETRO. |
| 105 | 2018 | Noggrannhetstabell uppdaterad för TC- och mV- ingångar. Noggrannhetsberäkningar uppdaterade för TC- exempel. |
| 106 | 2240 | ATEX- och IECEx-installationsritningar uppdaterade. UKCA tillagt. |
| 107 | 2409 | INMETRO- och NEPSI-godkännanden uppdaterade - Ex na har ändrats till Ex ec. Svarstid korrigerad från 70 ms till 75 ms. |
| 108 | 2503 | Nytt EACEx-certifikat. |

Vi är nära dig, *i hela världen*

Våra pålitliga röda lådor stöds var du än är

Alla våra enheter backas upp av expertservice och fem års garanti. Med varje produkt du köper får du personlig teknisk support och vägledning, dag-tilldag-leverans, reparation utan kostnad under garantitiden och lättillgänglig dokumentation.

Vi har vårt huvudkontor i Danmark och kontor och auktoriserade partner i hela världen. Vi är ett lokalt

företag med global räckvidd. Det innebär att vi alltid finns i närheten och även känner till dina lokala marknader. Vi vill att du ska bli nöjd och erbjuder därför PRESTANDA SOM ÄR SMARTARE i hela världen.

Om du vill ha mer information om vårt garantiprogram eller träffa en säljare i din region går du till preelectronics.se.

