

PERFORMANCE
MADE
SMARTER

Руководство по модулю 7501

Полевой температурный преобразователь с поддержкой протокола HART



ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ | ИСКРОБЕЗОПАСНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ | ИНТЕРФЕЙСЫ СВЯЗИ | МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ | РАЗВЯЗКА | ДИСПЛЕЙ

№ 7501V114-RU

От серийного №: 232192039-232192300 /
240801152


PR
electronics

6 основных линеек продукции

Для любой задачи, для любой потребности

Превосходны по отдельности, не имеют себе равных в комбинации

Благодаря нашим инновационным, защищенным патентами технологиям обработка сигналов становится эффективнее и проще. Ассортимент нашей продукции охватывает шесть направлений, в рамках которых мы предлагаем обширную программу аналоговых и дискретных модулей для тысяч специализированных применений в области промышленной автоматизации и автоматизации производства. Вся наша продукция соответствует требованиям самых высоких промышленных стандартов или превосходит их, обеспечивая надежность работы в самых сложных условиях эксплуатации. То, что наш заказчик может быть спокоен на этот счет, подкрепляется 5-летней гарантией на наши изделия.



Наши измерительные преобразователи и датчики температуры способны обеспечивать высочайший уровень целостности сигнала от точки измерения до вашей системы управления. Сигналы температуры технологических процессов можно преобразовывать для аналоговой, цифровой или шинной организации связи, используя чрезвычайно надежное двухточечное решение с быстрым временем реакции, автоматической самокалибровкой, диагностикой сбоя датчика, малым дрейфом и отличной характеристикой ЭМС в любых условиях эксплуатации.



Мы обеспечиваем максимальную надежность сигналов, проверяя нашу продукцию на соответствие самым высоким стандартам безопасности. Наша приверженность инновациям позволила нам стать пионерами новаторских решений в разработке искробезопасных интерфейсов с сертификатами SIL 2 Full Assessment, эффективных и экономичных. Мы предлагаем обширную программу аналоговых и цифровых барьеров искробезопасности для применений с видом взрывозащиты «Искробезопасная электрическая цепь». Эти модули оснащены мультифункциональными входами и выходами, обеспечивая применимость PR в качестве базовых модулей в различных полевых системах. Наши объединительные платы еще более упрощают масштабные монтажные схемы и обеспечивают бесшовную интеграцию со стандартными цифровыми системами кросс-коммутиации.



Мы поставляем умеренные по цене, простые в использовании, ориентированные на требования завтрашнего дня коммуникационные интерфейсы для связи с установленными PR-модулями. Все интерфейсы съемные, оснащены встроенным дисплеем для считывания значений технологических параметров и проведения диагностики, конфигурируются посредством кнопок. Функциональность, специфическая для конкретного устройства, включает обмен данными по Modbus и Bluetooth, а также удаленный доступ к устройствам с помощью нашего приложения PR Process Supervisor (диспетчер процессов PR, PPS). Приложение PPS предлагается для платформ iOS, Android и Windows.



Мы предлагаем уникальный спектр единичных модулей, универсально пригодных для многочисленных применений, и легко развертываемых в качестве базового полевого оборудования. Имея такой модуль, пригодный для широкого спектра применений, можно сократить время на монтаж оборудования и обучение персонала, и значительно упростить логистику запасных частей на промышленной площадке. В конструкцию наших устройств заложены долговременная точность сигнала, низкое энергопотребление, помехоустойчивость и простота программирования.



Наши компактные, быстрые, высококачественные устройства гальванической развязки серии 6 мм на базе микропроцессоров обеспечивают превосходные рабочие характеристики и устойчивость к ЭМП для специализированных применений, и при этом очень низкие общие эксплуатационные расходы. Их можно монтировать как вертикально, так и горизонтально встык, без воздушных зазоров между модулями.



Наша линейка дисплеев характеризуется функциональной гибкостью и стабильностью. Наши дисплеи удовлетворяют практически любым требованиям к отображению сигналов технологических процессов, модули оснащены универсальными входами и универсальными блоками питания. Они осуществляют измерения технологических параметров процессов любой отрасли в реальном масштабе времени, предоставляя удобное и надежное отображение информации даже в самых сложных рабочих условиях.

Полевой температурный преобразователь с поддержкой протокола HART 7501

Содержание

Предупреждение.....	4
Схемы применения.....	5
Заказ.....	6
Дополнительное оборудование.....	6
Технические данные.....	7
Принципиальная схема.....	10
Маркировка.....	10
Конструкционные параметры.....	11
Установка / монтаж.....	13
Класс защиты.....	15
Разборка и сборка.....	16
Схемы подключения.....	22
Оптические кнопки.....	23
Пользование оптическими кнопками.....	23
Дисплей.....	23
Индикация статуса устройства и датчика.....	26
Меню Дисплей.....	27
Дисплей.....	30
Тэги (Обозначения устройств).....	30
Калибровка.....	31
Имитация.....	32
Датчик.....	33
HART.....	33
Пароль.....	34
Язык.....	34
Версия HART.....	34
Обзор вспомогательных текстов.....	35
Программирование.....	39
Смена версии протокола HART.....	40
Модернизация / Совместимость с оборудованием предыдущих типов.....	42
Установка ATEX.....	43
IECEx Installation Drawing.....	49
FM Installation Drawing.....	55
CSA Installation Drawing.....	60
Desenho de instalação INMETRO.....	65
История документа.....	71

Предупреждение



Подсоединение модуля разрешено только техперсоналу, ознакомленному с терминологией, требованиями безопасности и инструкциями Руководства, и следующему им.

При сомнениях относительно правильного обращения с устройством обращайтесь к региональному представителю или непосредственно в PR electronics A/S.

Монтаж и подсоединение модуля должны производиться в соответствии с действующими требованиями к электромонтажу.

Ремонт модуля и замену предохранителей может производить только изготовитель, PR electronics A/S.

Не снимайте крышку, закрывающую контакты датчика, во взрывоопасной атмосфере, если на этих контактах имеется напряжение.

Для соблюдения требований взрывобезопасности необходимо, чтобы крышка, закрывающая контакты датчика, была полностью закрыта.

При установке в условиях воздействия вибраций высокого уровня, преобразователю может потребоваться дополнительная опорная конструкция.

При установке в опасной зоне необходимо чрезвычайно точно следовать соответствующей монтажной схеме.

Не допускайте образования искр при механическом доступе к прибору и периферийным устройствам во взрывоопасной зоне.

Полевой температурный преобразователь с поддержкой протокола HART - 7501

- Входы термометров сопротивления RTD, термопар, сопротивления, биполярный вход мВ и аналоговый выход
- Локальный пульт управления (ЛПУ/ЛОИ) высокого разрешения с тремя оптическими кнопками
- Красная или белая подсветка по выбору
- Ex d взрывонепроницаемый / невоспламеняющийся корпус из алюминия или нержавеющей стали 316
- Поддержка HART 7 и совместимость с HART 5

Дисплей высокого разрешения

- Монтажные положения/поворот 0, 90, 180 и 270 градусов.
- Режимы: мониторинг, программирование и диагностика.
- Разветвленная диагностика с мигающей красной или белой подсветкой
- Поддержка 7 языков.

Локальный пульт управления (ЛПУ/ЛОИ)

- 3 оптические кнопки: вверх, вниз и ввод.
- Динамическая адаптивность к износу и накоплению загрязнений.
- Устойчивость к помехам от окружающих источников освещения.
- Возможно пользование как в перчатках, так и без них.

Программирование конфигурации

- С ЛПУ с помощью пошагового PR-меню.
- С помощью PReset и модема HART.
- С ручного терминала, из цифровой системы кросс-коммутации или АСУ по HART.

Установка / монтаж

- Для установки в зоне 0, 1, 2 и зоне 21, 22 и в установках Class I, Division 1 и 2.
- А0 квалифицировано для SIL-применений.
- Монтаж на кронштейне для подвески труб 1,5"-2" или на стене / перегородке.

Области применения


- Линеаризация температуры, измеренной термопарой и терморезисторами, например Pt100 и Ni100.
- Коммуникация по протоколу HART и аналоговому интерфейсу 4...20 мА с выходом PV для значения, разности значений или усредненного значения измеренной температуры от до двух датчиков ввода: термометров сопротивления или термопар.
- Преобразование изменения линейного сопротивления в стандартный аналоговый токовый сигнал, напр. от клапанов или омических уровнемеров.
- Усиление биполярного mV-сигнала до стандартного токового сигнала 4...20 мА.
- Подключение до 63 преобразователей через HART 7 в многоточечной схеме связи.

Техническая характеристика


- Соответствует рекомендациям NAMUR NE43 и NE89.
- Версию протокола HART можно изменять между HART 5 и HART 7 в настройках пользователя.

Схемы применения

Входные сигналы:



2-проводный выход и HART:



Заказ

Тип	Корпус	Локальный пульт управления			Уплотнительное кольцо	Резьбовое соединение кабелепровода (D1, D2 & D3)
		Оптические кнопки	Дисплей			
7501	Сплав Al с низким % Cu (AL) : A	Нет	Нет	: 1	от -40 до +85°C кремнекаучук : A	M20x1,5 6H : 1
		Нет	Да	: 2		от -20 до +85°C
		Да	Да	: 3	Синтетический каучук : B	
		Да	Да	: 3		
7501	Нерж. сталь 316 (RF) : B	Нет	Да	: 2	от -40 до +85°C кремнекаучук : A	M20x1,5 6H : 1
		Да	Да	: 3	от -20 до +85°C Синтетический каучук : B	½ NPT мод. : 2

Резьбовое соединение кабелепровода	Первичный преобразователь	Сертификация	Цвет крышки	дополнительные сертификаты	
Эпоксид : A	Да : 1	Общего назначения : 1	Красный : -	Морское	: M
Эпоксид + поли-уретан : B	Нет (входит в присоединительный комплект) : 2	Опасная зона : 2			
		Да : 1	Опасная зона : 2	Серый : GY	
Нет : N	Да : 1	Общего назначения : 1	Сталь : -	Marine	: M
	Нет (входит в присоединительный комплект) : 2	Опасная зона : 2			

Пример: 7501A1B1A22 = дюралюминий с низким содержанием меди, без локального пульта управления (ЛПУ), с уплотнительным кольцом из фтор-каучука (СКФ/ФКМ), M20, эпоксидный компаунд, без измерительного преобразователя, взрывоопасная зона, красный корпус

7501A3A1A12GY = дюралюминий с низким содержанием меди, оптические кнопки + дисплей, с силиконовым уплотнительным кольцом, ½ NPT, эпоксидный компаунд+полиуретан, с измерительным преобразователем, общего назначения, серый корпус

Примечание: Коды заказов, начинающиеся с 7501A1, не могут быть предварительно сконфигурированы на заводе.

Маркировка - теги

Во время размещения заказа могут указываться 3 различных маркировочных кода - тега, см. описание ниже:

- Тег /код 1 - Номер (если он использован), отображаемый на дисплее - до 8 символов
- Тег /код 2 - Длинный тег HART - до 32 символов (HART 7)
- Тег /код 3 - Номер, отображаемый на ID-табличке дисплея- до 16 символов

Пожалуйста, указывайте актуальный номер(а) при размещении заказа.

Дополнительное оборудование

- 8550 = 7501 заглушка M20 для алю. корпуса, с силиконовым уплотнительным кольцом
- 8550-F = 7501 заглушка M20 для алю. корпуса, с уплотнительным кольцом из фтор-каучука (СКФ/ФКМ)
- 8550-S = 7501 заглушка M20 для корпуса из нерж. стали, с силиконовым уплотнительным кольцом
- 8550-SF = 7501 заглушка M20 для корпуса из нерж. стали, с уплотнительным кольцом из фтор-каучука (СКФ/ФКМ)
- 8551 = Заглушка 7501 NPT, для алю. корпуса
- 8551-S = Заглушка 7501 NPT, для корпуса из нерж. стали
- 8552 = Кронштейн для труб P5-B-N (1½"-2")
- 8555 = Запасная часть дисплея с ЛПУ
- 8556 = Запасная часть дисплея без ЛПУ
- 1117 = Сертификат: калибровки по 5 точкам

Технические данные

Условия эксплуатации

Диапазон рабочих температур среды

с силиконовым уплотнительным кольцом от -40°C до +85°C

с уплотнительным кольцом из фторэластомера от -20°C до +85°C

Характеристики ЖКИ снижены при температ

урах ниже -20°C и выше +70°C

Температура хранения -40°C...+85°C

Температура калибровки 20...28°C

Отн. влажность воздуха 0...100% (конденс.)

Класс защиты IP54 / IP66 / IP68 / тип 4X

Класс коррозии 7501AxxxVxxxx / долговечность C5-I/M / 5...15 лет¹

Конструкционные параметры

Размеры Ø 110 мм

Размеры (ВхШхГ), алюминий / нерж. сталь. 109,3 x 145 x 126 мм / 107,4 x 145 x 124 мм

Вес пригл., алюминий / нерж. сталь 1,3 / 2,8 kg

сечение провода 0,13...1,5 мм² / AWG 26...16 многожильный

Момент затяжки винта клеммы. 0,4 Нм

Вибрация IEC 60068-2-6

2...25 Гц: ±1,6 мм

25...100 Гц ±4 г

Дисплей

Разрешение дисплея 96 x 64

Количество разрядов индикации 5

Время реакции, кнопка - дисплей. < 150 мс

Задняя подсветка. По выбору ВКЛ / ОТКЛ

Цвет подсветки По выбору белый или красный

Индикация сбоя По выбору белое или красное мигание

Общие электрические параметры

Напряжение питания, пост. ток:

Ex ia, intrinsically safe 10...30 В пост. тока

(12...30 В пост. тока с подсветкой)

Прочее 10...35 пост. тока

(12...35 VDC с подсветкой)

Изоляция, напряжение тестовое/рабочее 1,5 кВ ~ / 50 В ~

Отношение сигнал / шум > 60 дБ

Интерфейс обмена данными HART

Время пуска (преобразователь - дисплей) Макс. 5 с

Время реакции (программируемое) 1...60 с

Долговременная стабильность 0,1% диап. / год

1 Дополнительные технические характеристики см. в документе 7501_Paint_specifications.pdf на сайте www.prelectronics.com/7501.

Точность, большее из общих и базовых значений:

Общие значения		
Тип входа	Абс. погрешность	Температурный коэффициент
Все	$\leq \pm 0,05\%$ от диап.	$\leq \pm 0,005\%$ от диап. / °C

Базовые значения		
Тип входа	Основная погрешность	Температурный коэффициент
Pt50 - Pt1000	$\leq \pm 0,1^\circ\text{C}$	$\leq \pm 0,005^\circ\text{C}/^\circ\text{C}$
Ni50 - Ni1000	$\leq \pm 0,2^\circ\text{C}$	$\leq \pm 0,005^\circ\text{C}/^\circ\text{C}$
Лин. R	$\leq \pm 0,1 \Omega$	$\leq \pm 5 \text{ m}\Omega / ^\circ\text{C}$
Volt	$\leq \pm 10 \mu\text{V}$	$\leq \pm 0,5 \mu\text{V} / ^\circ\text{C}$
Тип т/пары: E, J, K, L, N, T, U	$\leq \pm 0,5^\circ\text{C}$	$\leq \pm 0,025^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$
Тип т/пары: B ¹ , Lr, R, S, W3, W5	$\leq \pm 1^\circ\text{C}$	$\leq \pm 0,1^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$
Тип т/пары: B ²	$\leq \pm 3^\circ\text{C}$	$\leq \pm 0,3^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$
Тип т/пары: B ³	$\leq \pm 8^\circ\text{C}$	$\leq \pm 0,8^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$
Тип т/пары: B ⁴	не определено	не определено

T/пара B¹ пределы точности > 400°C
T/пара B² пределы точности > 160°C < 400°C
T/пара B³ пределы точности > 85°C < 160°C
T/пара B⁴ пределы точности < 85°C

Компенсация холодного спая т/пары < ±1,0°C

Макс. смещение вх. сигнала 50% выбранного макс. значения

Зависимость помехоустойчивости по ЭМС	< ±0,1% диап./перекрытия
Улучшенная помехоустойчивость по ЭМС: NAMUR NE 21, исп. импульсным напр. уровня А.	< ±1% от диап.

Характеристики входов

Вход для термометра сопротивления (RTD) типов

Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000

Тип RTD	Мин. значение	Макс. значение	Мин. диап. (перекрытие)	Стандарт
Pt100	-200°C	+850°C	10°C	IEC 60751
Ni100	-60°C	+250°C	10°C	DIN 43760
Лин. R	0 Ω	7000 Ω	25 Ω	-----

Сопротивление кабеля на жилу (макс.) 5 Ω

(возможно до 50 Ω на проводник, но с ухудшением точности измерения)

Ток датчика Номин. 0,2 мА

Вход термопары, типы

Тип	Мин. температура	Макс. температура	Мин. диап. (перекрытие)	Стандарт
B	0°C	+1820°C	100°C	IEC584
E	-100°C	+1000°C	50°C	IEC584
J	-100°C	+1200°C	50°C	IEC584
K	-180°C	+1372°C	50°C	IEC584
L	-200°C	+900°C	50°C	DIN 43710
LR	-200°C	+800°C	50°C	GOST 3044-84
N	-180°C	+1300°C	50°C	IEC584
R	-50°C	+1760°C	100°C	IEC584
S	-50°C	+1760°C	100°C	IEC584
T	-200°C	+400°C	50°C	IEC584
U	-200°C	+600°C	50°C	DIN 43710
W3	0°C	+2300°C	100°C	ASTM E988-90
W5	0°C	+2300°C	100°C	ASTM E988-90

Компенсация холодного спая (КХС, СС):

Непрерывная, внутренняя или внешняя через сенсор Pt100 или Ni100

Вход мВ

Диапазон входного напряжения -800...+800 мВ

Мин. перекрытие (диап.) 2,5 мВ

Входное сопротивление. 10 МΩ

Характеристики выходов

Диапазон сигнала 4...20 мА

Мин. диапазон сигнала 16 мА

Время обновления дисплея 440 мс

Сопротивление нагрузки ≤ (Vнагрузки - 10) / 0,023 [Ω]

с подсветкой. ≤ (Vнагрузки - 12) / 0,023 [Ω]

Обнаружение сбоя датчика, прогр. 3,5...23 мА

(обнаружение ошибки короткозамкнутого датчика игнорируется на входе термопары и мВ)

NAMUR NE43 Выше 23 мА

NAMUR NE43 Ниже. 3,5 мА

Версии HART. HART 7 и HART 5

Выполняет директивные требования

ЭМС. 2014/30/EU & UK SI 2016/1091

ATEX. 2014/34/EU & UK SI 2016/1107

RoHS. 2011/65/EU & UK SI 2012/3032

EAC. TR-CU 020/2011

EAC Ex. TR-CU 012/2011

Одобрение для применения на судах и платформах

Свидетельство о типовом одобрении в соотв. с процедурой

взаимного признания ЕС RO MRA0000009

Ex сертификация

ATEX DEKRA 15ATEX0058X

IECEx. DEK 15.0039X

с FM us. FM16US0009X / FM16CA0010X

с CSA us. 70024231

INMETRO DEKRA 23.0012X

NEPSI GYJ20.1630X


EAC Ex. RU C-DK.HA65.B.00355/19

Функциональная безопасность:

Оценка оборудования: модуль сертифицирован для использования в системах SIL

FMEDA report - www.prelectronics.com

Принципиальная схема



Маркировка



При установке данного продукта в качестве барьера взрывозащиты Ex ia, ic, db, ec или tb, отметьте тип установки на верхней этикетке в соответствующем поле, используя ударно-точечный маркератор.

Осторожно!

Диапазон температур окружающей среды зависит от температуры воспламенения смеси, степени защиты и свойств уплотнительных материалов, см. монтажно-установочный чертеж.

Конструкционные параметры




Будьте внимательны и осторожны, навинчивая или отвинчивая крышку контактов. На резьбовой поверхности не должно быть песчинок, частиц или иных загрязнений, которые способны вызвать заедание или повреждение резьбы.

! Не применяйте силу при закручивании крышки!


При необходимости открыть крышку контактов после работы в условиях максимальной температуры, обратите внимание: крышка может не поддаваться, когда вы пытаетесь открутить ее рукой. В этом случае придерживайте крышку рукой, оказывая некоторое нажатие, и осторожно постукивайте по крышке резиновым молотком.


Все размеры ниже даны в мм. AL = исполнение из алюминия RF = исполнение из нерж. стали

Вид спереди - с кнопками и дисплеем




Вид спереди - без кнопок или дисплея






Установка / монтаж


Установка на стену - вид сбоку




Установка на стену - вид сверху



Установка на трубопровод - вид спереди и сбоку




Установка на трубопровод - вид сверху







Класс защиты

Вводы кабелей



Заглушки



Заглушка M20 IP54
С уплотнительным кольцом IP66 - IP68

Заглушка 1/2NPT MOD IP54
С локтайтом 577 IP66 - IP68

Класс защиты определяется соединением с самой низкой степенью защиты оболочки
Датчик можно подсоединить к любому из трех отверстий канала
Заглушки одобрены для Ex-применений только при использовании с модулем 7501.



Зажимы заземления и защиты

Место установки	Тип	Сечение кабеля [мм²]	
		Многожильный	Одножильный
В помещении	Зажим защиты	1,5	2,5
На улице	Зажим заземления	4,0	6,0

Разборка и сборка

Чтобы подключить провода датчика к модулю 7501 или чтобы изменить ориентацию дисплея, корпус необходимо разобрать и извлечь из него внутреннее устройство.

!! Обесточьте устройство перед тем, как приступить к разборке.





1. Ослабьте **крепежный винт** с помощью ключа-шестигранника с крестообразным шлицем 2 мм. Этот винт находится на верху корпуса.

2. Отвинтите **крышку корпуса**, поворачивая ее против часовой стрелки.

Шаги 3 и 4 применимы только при наличии на устройствах кнопок и дисплея.

3. Нажмите и удерживайте два зажима, расположенных слева и справа от **блока дисплея**.






4. Удерживая зажимы, вытяните **блок дисплея** наружу полностью.

5. Теперь дисплей можно ступенчато поворачивать по 90 градусов за один прием, подбирая угол наилучшей видимости.

6. Для удобства присоединения кабелей датчиков рекомендуется извлечь преобразователь из корпуса (см. информацию о подключении датчиков к внутреннему 5337 в разделе Схемы присоединения).


7. Отверните два винта (а), которыми соединительный кронштейн прикреплен к корпусу, с помощью отвертки Posidriv (штилиц PZ).




8. Отверните два винта (b), которыми крепежная база прикреплена к корпусу, и вытяните весь блок электроники.

9. Поднимая пальцами или используя в качестве рычага отвертку, отделите шпальки (по одному с каждой стороны) крепежной базы от соединительного кронштейна преобразователя.

ВНИМАНИЕ! Не применяйте излишнюю силу.




10. Отделите соединительный кронштейн, преобразователь и крепежную базу.



Блок электроники

1. Установите преобразователь на крепежную базу с помощью направляющих шпенок на базе. Проверьте, чтобы разъемы 1 и 2 были обращены вниз.


ВНИМАНИЕ: Крепежные базы не идентичны и не взаимозаменяемы между алюминиевым и стальным исполнениями корпуса. Проверьте маркировку в нижнем правом углу (идентификатор AI = алюминий, RF = нерж. сталь).




2. Надвиньте соединительный кронштейн на преобразователь с помощью направляющих в виде ласточкина хвоста.

Проконтролируйте, чтобы золотые контакты на разъемах 1 и 2 на преобразователе надвинулись на место в соответствующих разъемах на соединительном кронштейне.

Вожмите кронштейн на место до характерного щелчка




3. Снова вдвиньте блок электроники в корпус и затяните 4 винта (a + b), используя винты 28 мм для соединительного кронштейна (a) и 10 мм для крепежной базы (b).





4. В заключение нащелкните на место блок дисплея и закрепите винтами крышку.

5.!! **ВНИМАНИЕ:** Во избежание вибраций, вызывающих отворачивание крышки и, вследствие этого, ухудшение степени защиты от проникновения пыли и воды, ослабьте крепежный винт с помощью ключа-шестигранника с крестообразным шлицем 2 мм. Этот винт находится на верхней части корпуса.




Правильный монтаж блока дисплея




Схемы подключения

Вход:


RTD, 2-проводн.




RTD, 3-проводн.




RTD, 4-проводн.




Термопара, внеш. КХС




Термопара, внутр. КХС




mV




Сопрот., 2-проводн.




Сопрот., 3-проводн.




Сопрот., 4-проводн.




RTD, измер
разности
или ср. знач.




Термопара, измер.
разн. или ср. знач.,
с внутр. компенс.
хол. спая



Т-пара, изм. разн.
или ср. знач.,
с внеш. компенс.
хол. спая




mV, измер. разн.
или ср. знач.



Выход:

2-проводн. подкл.



Оптические кнопки

Интерфейс пользователя содержит 3 оптические кнопки: ,  и . ими можно пользоваться как в перчатках, так и без них.¹ Кнопки невосприимчивы к помехам от окружающих источников освещения и других приборов на панели щита (например, другие устройства 7501, смонтированные в непосредственном соседстве).

Помимо этого, оптические кнопки адаптивны, т. е. способны применяться к износу и, например, накоплению загрязнений на поверхности.

Кнопки действуют и при смонтированной крышке, и при ее отсутствии.

При быстром возрастании оптического отражения, вызванном, например, установкой крышки или запыленностью/загрязнением стекла, кнопки могут активироваться. Если нажатие кнопки обнаруживается в течение периода продолжительностью более 70 секунд, оно принимается за ошибочное, и для восстановления правильного функционирования клавиатуры ре-инициализируется адаптивная функциональность. Эту ре-инициализацию также можно запустить отключением и повторным подключением питания устройства.

Пользование оптическими кнопками

Оптические кнопки предназначены для эксплуатации и программирования модуля 7501. Они многофункциональны, в зависимости от того, применяется ли краткое или долгое нажатие. За исключением меню калибровки и имитации (см. раздел **Меню Дисплей**), дисплей возвращается в режим мониторинга, если в течение минуты не произошло нажатия любой из кнопок.

-  В режиме мониторинга: переключиться на следующий технологический параметр.
В любом другом режиме: увеличить значение выбранного параметра (Если устройство не защищено от записи).
-  В режиме мониторинга: переключиться на предыдущий технологический параметр.
В любом другом режиме: уменьшить значение выбранного параметра (Если устройство не защищено от записи).
-  Подтвердить выбранное значение и перейти на следующий параметр

Удерживание  Прогрессивно увеличивать (прокручивать) числовое значение (Если устройство не защищено от записи)

Удерживание  Прогрессивно уменьшать (прокручивать) числовое значение (Если устройство не защищено от записи)

Удерживание  Игнорировать выбранное значение и вернуться на предыдущий параметр

Удерживание  +  Разблокировать режим мониторинга и ввести конфигурацию меню²

Нажатие кнопок отображается в статусной строке следующими символами:

 Нажата кнопка Вверх

 Нажата кнопка Вниз

 Нажата кнопка Ввод

Дисплей

Дисплей разрешением 96 x 64 пиксела можно поворачивать шагами по 90 градусов, чтобы улучшить горизонтальную или вертикальную видимость. Регулируемая подсветка предоставляет возможность просматривать значения параметров независимо от источника внешнего освещения. Ее можно сконфигурировать так, чтобы она миганием указывала на наличие сбоя/ошибки. Как для подсветки, так и для мигания подсветки, указывающего на сбой, можно выбрать красный или белый цвет, или отключить подсветку вообще.

Режимы просмотра на дисплее

Внешний вид дисплея отображает статус модуля 7501. Это позволяет быстро и интуитивно работать, оценивать статус и получать указания по конфигурированию устройства.

¹ Перчатки темного цвета способны понизить чувствительность.

² Если цвет сигнала ошибки (см. раздел **Меню Дисплей**) задан как красный или белый и дисплей мигает, первое нажатие кнопки отменяет мигание подсветки.


Предупреждающие символы

Статусная строка символов предоставляет информацию о состоянии (статусе) устройства. Выводится, например, информация о коммуникации по протоколу HART, защите от записи и динамике технологического процесса.

-  Сохранение конфигурации во внутренней памяти
-  Устройство заблокировано или защищено от записи
-  Индикаторы тренда актуального технологического параметра
-  Индикатор внешней коммуникации по протоколу HART
-  Индикатор внутренней коммуникации
-  Ошибка внешней коммуникации по протоколу HART

Режим мониторинга

Сквозь стекло корпуса можно легко следить за значением технологического параметра в сконфигурированных модулях. Гистограмма наглядно отображает величину технологического процесса. Обозначение устройства выводится вверху на дисплее. Обозначение устройства позволяет легко идентифицировать отображаемый технологический параметр, и его просто изменить, нажимая на оптическую кнопку ☺ или ☹. Внизу на дисплее символы отображают информацию о текущем состоянии (статусе) устройства.



Режим программирования

Для входа в режим программирования нажмите и удерживайте оптические кнопки \odot и \ominus . Виды в режиме программирования быстро и интуитивно проведут вас через всю процедуру настройки устройства. Название выбранного параметра выводится вверху на дисплее, а его текущее выбранное значение - сразу под ним. Значение можно изменить, нажимая на оптическую кнопку \odot или \ominus . Там, где это применимо, также будет выводиться информация о нормативном диапазоне и актуальных конфигурациях устройств. В самом низу дисплея прокручиваемый вспомогательный текст сообщает информацию о параметре, который вы изменяете.



Режим диагностики

Конфигурируя дисплей, можно предусмотреть, чтобы в случае ошибки датчика или сбоя устройства это отображалось миганием красной или белой подсветки. На дисплее большими буквами будет выведен статус/тип ошибки, а прокручиваемый вспомогательный текст предоставит вам дополнительную информацию. Вверху на дисплее указано обозначение устройства, а внизу в статусной строке - его статус. Подробное описание различных типов сообщений диагностики вы найдете в разделе **Индикация статуса устройства и датчика**.



Программирование конфигурации

Процедура программирования модуля 7501 охватывает все параметры, позволяя выбрать настройки, наиболее подходящие к данному применению. Каждому меню придан вспомогательный текст, автоматически выводимый на дисплей. Программирование осуществляется посредством трех оптических кнопок. По окончании программирования или в случае тайм-аута дисплея производится возврат в режим мониторинга.

Индикация статуса устройства и датчика

Модуль 7501 способен отображать диагностическую информацию о датчиках и самом устройстве. Диагностические сообщения можно подразделить на 4 категории: Статус датчика, ошибки датчика, статус устройства и ошибки/сбои устройства.

Статус датчика ³	
Показания датчика 1 выходят за верхний предел	IN.HI ³
Показания датчика 1 выходят за нижний предел	IN.LO ³
Показания датчика 2 выходят за верхний предел	IN.HI ³
Показания датчика 2 выходят за нижний предел	IN.LO ³
Показания датчика КХС выходят за верхний предел	IN.HI ³
Показания датчика КХС выходят за нижний предел	IN.LO ³

Ошибки датчиков	
Ошибка датчика 1	SE1.ER ⁴
Ошибка датчика 2	SE2.ER ⁴
Ошибка датчика КХС	CJC.ER ⁴
Ошибка внутреннего датчика температуры	CJC.ER

Статус модуля	
Идет ресинхронизация конфигурации	SYNC.DEV ⁵
Присоединено новое устройство, идет обновление конфигурации	NEW.DEV ⁵
Последняя калибровка процесса не удалась	CA.ER ⁶

Ошибки устройств ⁷	
Ошибка АЦП	AD.ER ⁷
Ошибка памяти EEPROM	EE.ER ⁷
Ошибка памяти RAM	RA.ER ⁷
Ошибка флэш-памяти	FL.ER ⁷
Ошибка исключительной ситуации во время выполнения кода	SW.ER ⁷
Внутренняя ошибка связи	COM.ER ⁷

³ Прокручиваемый вспомогательный текст сообщит о повреждении датчика.

⁴ Проверьте проводку и при необходимости замените датчик.

⁵ Это сообщение исчезнет через несколько секунд, и дисплей перейдет в режим мониторинга.

⁶ Для отмены ошибки выполните новую калибровку процесса или сброс. См. раздел **Дисплей**.

⁷ Возникла неисправность устройства. Для очистки этой ошибки перезапустите устройство или переконфигурируйте его, используя дисплей. Если ошибка не исчезает, она будет вновь отображена, и устройство подлежит замене.

Меню Дисплей


Выход из режима Мониторинг позволяет вам программировать модуль 7501 с помощью оптических кнопок (см. раздел **Пользование оптическими кнопками**). Меню Дисплей разделено на 2 части: Базовый уровень программирования конфигурации и Продвинутый уровень программирование конфигурации. Меню продвинутого уровня подразделено на 9 частей: Дисплей, Тэги, Калибровка, Имитация, Датчик, HART, Защита от записи, Язык и Версия HART.

Если модуль 7501 защищен PIN-кодом, выставленным за дисплеем как отличное от 0000 число, то для перехода к нужному меню программирования потребуется ввести правильный PIN-код. Код 2008 всегда открывает доступ в меню.

Меню может быть временно заблокировано, пока идет получение конфигурации в интерфейсе HART или синхронизация параметров конфигурации с внутренним устройством.

Если модуль 7501 защищен от записи, то вход в меню будет по-прежнему возможен, но без возможности внесения изменений и сохранения конфигурации.

Защиту от записи можно под- и отключать, однако по запросу от устройства будет необходимо ввести правильный пароль защиты от записи.



*1 Если в течение 60 с не производилось нажатия кнопок (за исключением для меню Sim (Имитация) и Cal (Калибровка)), сохранения не производится и дисплей возвращается в режим мониторинга. Если активировано масштабирование показаний дисплея, также доступно значение масштабирования дисплея, по умолчанию отображаемое в режиме Мониторинг.

*15 Отображается только при отключении защиты от записи



*17 Устанавливается принудительно в случае возникновения любой ошибки (из любого другого меню).

*18 Статус Предупреждение: устанавливается принудительно в случае возникновения любой ошибки (из любого другого меню). Только из меню Монитор.

*19 Первое долгое нажатие одновременно ⏴ и ⏵ прекратит мигание подсветки, но не выводит из режима/вида. Второе долгое нажатие переводит в меню конфигурации (если разрешено).

*24 Отображается только при наличии возможности смены протокола.





*28 Отображается только при PIN-коде > 0000.



Для HART версии 5 единицы для D1, D2, Средн и Диф должны быть мВ или Ом.

Единицы для КХС принудительно устанавливаются те же, что и для S1.
Если S1 не = Вид ед. температуры, в качестве единицы измерения устанавливается °C.

Все единицы переменных устройства могут быть перезаписаны в меню продвинутого уровня.



- *5 Отображается только при выборе спаренного датчика.
- *6 Отображается только при выборе диф. функции датчика.
- *7 Отображается только при выборе усредн. функции датчика.
- *8 Отображается только при активном обнаружении сбоев.

- *9 Отображается только при активном обнаружении КЗ.
- *15 Отображается только при отключении защиты от записи
- *21 Отображается только при выборе т/пара, фиксир. КХС.


- *23 Выбор недоступен для Типа входа напряжения и Типа датчика т/пара с внутренней / фиксированной КХС.
- *29 Отображается, только если выбран вход температуры.
- *30 Отображается, только если НЕ выбран вход температуры.



Калибровка

(Отображается только при отключении защиты от записи)

Прибор можно калибровать для процесса под текущий входной сигнал по двум точкам. Выбирают низкое значение входного сигнала (не обязательно 0%), и вводят текущее значение сигнала. Затем выбирают высокое значение входного сигнала (не обязательно 100%), и вводят текущее значение сигнала. После подтверждения калибровки (выбором Да в меню Сохранить) модуль начнет работать в соответствии с новой регулировкой. Возврат на заводские точки калибровки производится выбором Reset Calibration (Сброс калибровки) в меню Калибровка. Обратите внимание: во время выполнения калибровки режим программирования не блокируется по превышению лимита времени.



*5 Отображается только при выборе спаренного датчика.
 *12 Фиксир. выход 4mA сконфигурирован внутренне.
 *13 Фиксир. выход 20mA сконфигурирован внутренне.


*14 Знач по умолч = знач входа тока. В этом меню таймаута нет.
 *26 Возможно только при активном Токе контура.
 *27 В этом меню таймаута нет.

Недоступно с HART 5

Имитация

(Отображается только при отключении защиты от записи)

Модуль 7501 позволяет имитировать величины технологического процесса в при нахождении в меню имитации. С помощью оптических кнопок  и  имитируемую величину можно увеличивать и уменьшать (см. раздел **Пользование оптическими кнопками**). Обратите внимание: во время выполнения калибровки дисплей не блокируется по превышению лимита времени.




*5 Отображается только при выборе спаренного датчика.

*26 Возможно только при активном Токе контура.

Недоступно с HART 5


Пароль

Здесь можно произвести подключение или отключение защиты от записи с помощью пароля. Если защита от записи уже подключена, то для получения доступа потребуется ввести правильный пароль. Пароль должен состоять из 8 символов, доступных в символьном наборе Latin 1, и будет защищать устройство от несанкционированных модификаций конфигурации. По умолчанию устройство поставляется с отключенной защитой от записи. Пароль 00002008 всегда предоставляет доступ к меню защиты от записи.



Язык


В этом меню можно выбрать одну из семи предлагаемых языковых версий вспомогательных текстов, доступных в меню (см. раздел **Дисплей**). Предлагается выбор из следующих языковых вариантов: English, Dansk, Deutsch, Français, Svenska, Italiano и Español.



Версия HART

Изменение версии HART производится в этом меню. Выберите желаемую версию HART и нажмите кнопку . Выберите Да, чтобы подтвердить изменение в меню Сохранить. Обратите внимание: изменение версии HART перезапустит устройство, и в течение этого времени дисплей может оставаться пустым несколько секунд. При выборе HART 7 устройство будет отображаться в интерфейсе HART как 7501.

При выборе HART 5 устройство будет отображаться в интерфейсе HART как 7501H5/5335V2.



- *2 Показ только при активации защиты от записи.
- *15 Отображается только при отключении защиты от записи
- *24 Не отображается, если изменение протокола не разрешено

Обзор вспомогательных текстов

- [01] Введите правильный пароль
- [02] Перейти в меню настройки продвинутого уровня?
- [03] Выберите функциональность одиночного датчика
- [04] Войти в настройки дисплея
- Войти в настройки тэгов
- Войти в режим калибровки процесса
- Войти в режим имитации
- Войти в настройки продвинутого уровня для датчика
- Войти в настройки HART
- Войти в настройки защиты от записи
- Войти в настройки языка
- Войти в настройки версии HART
- [05] Выбрать единицу измерения
- [06] Выбрать в качестве сенсора RTD специального назначения
- Выбрать в качестве сенсора Pt50
- Выбрать в качестве сенсора Pt100
- Выбрать в качестве сенсора Pt200
- Выбрать в качестве сенсора Pt500
- Выбрать в качестве сенсора Pt1000
- [07] Выбрать 2-проводное присоединение датчика
- Выбрать 3-проводное присоединение датчика
- Выбрать 4-проводное присоединение датчика
- [08] Задать действительное сопротивление кабеля в 2 проводниках
- [09] Задать время реакции
- [10] Выбрать внутренний датчик КХС
- Выбрать Pt100 в качестве внешнего датчика КХС
- Выбрать Ni100 в качестве внешнего датчика КХС
- Выбрать фиксированную КХС
- [12] Задать значение фиксированной КХС
- [13] Отключить датчик 2
- Подключить датчик 2
- [14] Задать макс. сопротивление кабеля в 2 проводниках
- [15] Задать макс. значение для датчиков по отдельности для диф. измерения
- [16] Сохранить конфигурацию?
- [17] Отобразить датчик1 по отношению к PV и току выходной петли
- Отобразить датчик2 по отношению к PV и току выходной петли
- Отобразить датчик КХС по отношению к PV и току выходной петли
- Отобразить внутреннюю температуру по отношению к PV и току выходной петли
- Отобразить среднее измерение по отношению к PV и току выходной петли
- Отобразить диф. измерение по отношению к PV и току выходной петли
- [18] Отобразить датчик1 по отношению к SV
- Отобразить датчик2 по отношению к SV
- Отобразить датчик КХС по отношению к SV
- Отобразить внутреннюю температуру по отношению к SV
- Отобразить среднее измерение по отношению к SV
- Отобразить диф. измерение по отношению к SV
- [19] Отобразить датчик1 по отношению к TV
- Отобразить датчик2 по отношению к TV
- Отобразить датчик КХС по отношению к TV
- Отобразить внутреннюю температуру по отношению к TV
- [20] Отобразить среднее измерение по отношению к TV
- Отобразить диф. измерение по отношению к TV
- Отобразить датчик1 по отношению к QV
- Отобразить датчик2 по отношению к QV
- Отобразить датчик КХС по отношению к QV
- Отобразить внутреннюю температуру по отношению к QV
- Отобразить среднее измерение по отношению к QV
- Отобразить диф. измерение по отношению к QV
- [21] Задать значение датчика для низкого значения аналог. выхода
- [22] Задать значение датчика для высокого значения аналог. выхода
- [23] Задать выходной ток при 0% диапазона входного сигнала
- [24] Задать выходной ток при 100% диапазона входного сигнала
- [25] Задать нижний предел выходного тока
- [26] Задать верхний предел выходного тока
- [27] Отключить обнаружение сбоя датчика
- Подключить обнаружение обрыва кабеля датчика
- Подключить обнаружение КЗ датчика
- Подключить обнаружение и обрыва кабеля датчика, и КЗ датчика
- [28] Задать выходной ток при обрыве кабеля датчика
- [29] Задать выходной ток при КЗ датчика
- [31] Задать количество преамбул в ответном кадре HART
- [32] Задать адрес опроса
- [33] Отключить сигнал токовой петли (нет аналогового выхода)
- Подключить сигнал токовой петли (аналоговый выход)
- [34] Писать описание устройства
- [35] Писать сообщение на устройство
- [36] Задать информацию о пользователе на устройстве
- [37] Задать номер конечной сборки
- [38] Писать длинный тэг
- [39] Писать тэг
- [41] Выбрать язык
- [42] Отключить подсветку ЖКИ
- Выбрать белую подсветку ЖКИ
- Выбрать красную подсветку ЖКИ
- [43] Регулировать контраст ЖКИ
- [44] Выбрать ток петли для индикатора гистограммы
- Выбрать % диапазона для индикатора гистограммы
- [45] Выбрать датчик1 для режима мониторинга процесса
- Выбрать датчик2 для режима мониторинга процесса
- Выбрать датчик КХС для режима мониторинга процесса
- Выбрать среднее измерение для режима мониторинга процесса
- Выбрать диф. измерение для режима мониторинга процесса
- Выбрать ток петли для режима мониторинга процесса
- Выбрать % диапазона для режима мониторинга процесса
- [47] Активировать защиту от записи?
- [48] Задать новый пароль

[50]	Мин. количество преамбул в запросе Версия ПО Версия АО Идентификация устройства Идентификация производителя Версия протокола HART	[73]	Отключить сигнал ошибки подсветкой ЖКИ Выбрать сигнал ошибки белой подсветкой ЖКИ Выбрать сигнал ошибки красной подсветкой ЖКИ
[51]	Задать версию протокола HART 7 Задать версию протокола HART 5	[74]	Применить значение нижней точки калибровки и дождаться стабильного показания
[53]	Войти в меню калибровки датчика1 Войти в меню калибровки датчика2 Войти в меню калибровки датчика KXC Войти в меню калибровки тока выходной петли	[75]	Применить значение верхней точки калибровки и дождаться стабильного показания
[54]	Сброс калибровки на заводские установки по умолчанию Произвести калибровку процесса	[76]	Задать PIN-код доступа к меню
[55]	Задать значение нижней точки калибровки	[77]	Задать PIN-код доступа к меню (0000 отключит функцию)
[56]	Задать значение верхней точки калибровки	[78]	Выбрать единицу показа на дисплее
[57]	Имитировать вход датчика1 Имитировать вход датчика2 Имитировать вход датчика KXC Имитировать среднее измерение Имитировать диф. измерение Имитировать ток выходной петли	[79]	Выставить десятичную запятую
[58]	Задать имитационное значение датчика1	[80]	Задать нижний предел диапазона дисплея
[59]	Задать имитационное значение датчика2	[81]	Задать верхний предел диапазона дисплея
[60]	Задать имитационное значение датчика KXC	[82]	Масштабировать показания дисплея (блокирует сконфигурированный вид отображения технологического процесса)
[61]	Задать имитационное значение среднего измерения	[100]	Ошибка исключительной ситуации во время выполнения кода
[62]	Задать имитационное значение диф. измерения	SW.ER	
[63]	Задать имитационное значение тока выходной петли	FL.ER	Ошибка флэш-памяти
[64]	Редактировать длинный тэг?	EE.ER	Ошибка памяти EEPROM
[65]	Редактировать тэг?	AD.ER	Ошибка АЦП
[66]	Редактировать дескриптор?	RA.ER	Ошибка памяти RAM
[67]	Редактировать сообщение?	COM.ER	Внутренняя ошибка связи
[68]	Выбрать усреднение для датчика1 и датчика2 Выбрать диф. измерение: датчик1 - датчик2	NEW.DEV	Присоединено новое устройство - идет обновление конфигурации - ждите
[69]	Выбрать вход напряжения Выбрать вход линейного сопротивления Выбрать вход температуры	CONF.ER	Идет ресинхронизация конфигурации - ждите
[70]	Выбрать тип сенсора Pt Выбрать тип сенсора Ni Выбрать тип термопары	SE1.ER	Ошибка датчика 1, проверьте проводку и при необходимости замените датчик
[71]	Выбрать в качестве сенсора Ni50 Выбрать в качестве сенсора Ni100 Выбрать в качестве сенсора Ni120 Выбрать в качестве сенсора Ni1000	SE2.ER	Ошибка датчика 2, проверьте проводку и при необходимости замените датчик
[72]	Выбрать в качестве сенсора термопару специального назначения Выбрать в качестве сенсора термопару TC-B Выбрать в качестве сенсора термопару TC-E Выбрать в качестве сенсора термопару TC-J Выбрать в качестве сенсора термопару TC-K Выбрать в качестве сенсора термопару TC-L Выбрать в качестве сенсора термопару TC-N Выбрать в качестве сенсора термопару TC-R Выбрать в качестве сенсора термопару TC-S Выбрать в качестве сенсора термопару TC-T Выбрать в качестве сенсора термопару TC-U Выбрать в качестве сенсора термопару TC-W3 Выбрать в качестве сенсора термопару TC-W5 Выбрать в качестве сенсора термопару TC-Lr	CJC.ER	Ошибка датчика KXC, проверьте проводку и при необходимости замените датчик
		CJC.ER	Ошибка внутреннего датчика температуры
		CA.ER	Последняя калибровка процесса не удалась - попробуйте еще раз
		IN.HI / IN.LO	Датчик 1 за пределами диапазона
		IN.HI / IN.LO	Датчик 2 за пределами диапазона
		IN.HI / IN.LO	Датчик KXC за пределами диапазона
		IN.HI / IN.LO	Значение измерения датчика 1 или датчика 2 за пределами диапазонае

Доступные единицы

В приводимой таблице перечислены доступные единицы измерения. Обратите внимание, большинство единиц доступно только из меню Датчик или из меню Масштабирование дисплея (см. раздел **Меню Дисплей**).

Меню Датчик #	HART #	Меню Масштаб. дисп. #	Текст	Типы
0	32	0	°C	<- Единицы температуры
1	33	1	°F	
2	34	2	°R	
3	35	3	K	
4	37	4	Ohm	<- Единицы сопротивления
5	163	5	kOhm	
6	240	6	µV	<- Единицы ЭДС
7	36	7	mV	
8	58	8	V	
-	-	9	kV	
-	171	10	µA	<- Единицы тока
9	39	11	mA	
-	172	12	A	
-	-	13	kA	
11	1	15	inH ₂ O	<- Единицы давления
12	2	16	inHg	
13	3	17	ftH ₂ O	
14	4	18	mmH ₂ O	
15	5	19	mmHg	
16	6	20	psi	
17	7	21	bar	
18	8	22	mbar	
19	9	23	g/cm ²	
20	11	24	Pa	
-	174	25	hPa	
21	12	26	kPa	
22	13	27	torr	
23	14	28	atm	
24	237	29	MPa	
25	17	32	l/min	<- Единицы расхода/ потока
-	131	35	m ³ /min	
26	19	36	m ³ /h	
27	22	38	gal/s	
-	16	39	gal/min	
28	24	31	l/s	
29	25	30	ml/d	
30	26	42	ft ³ /s	
31	130	43	ft ³ /h	
32	27	44	ft ³ /d	
33	28	34	m ³ /s	

Меню Датчик #	HART #	Меню Масштаб. дисп. #	Текст	Типы
34	29	37	m ³ /d	
35	121	45	m ³ n/h	
36	132	46	bbl/s	
37	134	47	bbl/h	
38	135	48	bbl/d	
39	136	40	gal/h	
40	138	33	l/h	
41	235	41	gal/d	
42	20	57	ft/s	<- Единицы скорости
-	116	58	ft/min	
-	-	59	ft/h	
-	-	49	mm/s	
43	21	50	m/s	
-	-	51	m/min	
-	-	53	ips	
44	114	54	in/s	
-	115	55	in/min	
-	-	56	in/h	
45	120	52	m/h	
46	40	62	gal	<- Единицы объема
47	41	60	l	
48	43	61	m ³	
49	46	67	bbl	
50	110	68	bush	
51	111	63	yd ³	
52	112	64	ft ³	
53	113	65	in ³	
54	166	66	m ³ n	
55	167	69	ln	
56	236	70	hl	
57	44	76	ft	<- Единицы длины
58	45	71	m	
59	47	77	in	
60	48	72	cm	
61	49	73	mm	
-	-	74	µm	
-	-	75	yd	
-	-	78	mils	
62	50	80	min	<- Единицы времени
63	51	79	s	
64	52	81	h	
65	53	82	d	
66	60	83	g	<- Единицы массы
67	61	84	kg	

Меню Датчик #	HART #	Меню Масштаб. дисп. #	Текст	Типы
68	62	85	t	
69	63	87	lb	
70	64	88	ShTon	
71	65	89	LTon	
72	125	87	oz	
–	–	149	mol	
73	70	90	g/s	<- Единицы массового расхода/потока
74	71	91	g/min	
75	72	92	g/h	
76	73	93	kg/s	
77	75	94	kg/h	
78	76	95	kg/d	
79	77	96	t/min	
80	78	97	t/h	
81	79	98	t/d	
82	80	99	lb/s	
83	82	100	lb/h	
84	83	101	lb/d	
85	90	102	SGU	<- Единицы плотности
86	91	103	g/cm ³	
87	92	104	kg/m ³	
88	95	105	g/ml	
89	96	106	kg/l	
90	97	107	g/l	
91	146	108	µg/L	
92	147	109	µg/m ³	
93	54	110	cSt	<- Единицы вязкости
94	55	111	cP	
95	69	112	N/m	<- Единицы энергии (работы)
–	–	113	Wh	
96	128	114	kWh	
–	–	115	MWh	
97	162	116	Mcal	
–	–	117	kJ	
98	164	118	MJ	
99	165	119	Btu	
–	175	120	W	<- Единицы мощности
100	127	121	kW	
–	170	122	MW	
–	–	123	GW	
101	129	124	hp	
102	141	125	MJ/h	
103	142	126	Btu/h	

Меню Датчик #	HART #	Меню Масштаб. дисп. #	Текст	Типы
104	117	127	deg/s	<- Angular velocity units
105	118	128	rev/s	
106	119	129	rpm	
–	–	133	S	<- Единицы проводимости
–	–	134	µS	
–	–	137	m/s ²	<- Единицы ускорения
10	57	14	%	<- Прочие единицы
107	38	130	Hz	
108	56	131	µMho	
109	59	132	pH	
110	66	135	mS/cm	
111	67	136	µS/cm	
112	68	138	N	
113	139	139	ppm	
114	143	140	deg	
115	144	141	rad	
116	148	142	%Cs	
117	149	143	Vol%	
118	153	144	pF	
119	154	145	ml/l	
120	155	146	µl/l	
121	161	147	%LEL	
122	169	148	ppb	
123	251	150	<blank>*	<- Специальные единицы
124	252	151	?	
125	253	152	Spcl	

*Символов не выводится


Программирование

Модуль 7501 можно сконфигурировать следующими 3 способами:

- С помощью оптических кнопок и дисплея (см. раздел **Меню Дисплей**).
- С помощью HART-модема и ПО PReset.
- С помощью HART -совместимого ручного коммуникатора с установленным драйвером 7501H5 или 7501H7 DD.


1: Модем HART

См. процедуру программирования на илл. ниже.



2: Коммуникатор HART

См. процедуру программирования на илл. ниже. Для получения доступа к специфическим для модуля командам на коммуникаторе HART должен быть установлен драйвер 7501 H5 / 7501 H7 DD. Его можно заказать у HART Communication Foundation или у PR electronics A/S.



Смена версии протокола HART


С помощью дисплея можно изменить номер версии протокола HART устройства, используя ПО PReset и HART-модем или иные инструменты конфигурации HART, например, портативные терминалы HART.

Изменение версии протокола HART с помощью дисплея и оптических кнопок


Изменение версии HART производится в пункте Версия HART в меню продвинутого уровня. Выберите желаемую версию HART с помощью кнопки  или . Нажмите кнопку , чтобы подтвердить выбор и перейти в окно Сохранить. Выберите Да и нажмите  для подтверждения или No (Нет) для отмены изменения.

Изменение версии протокола HART с помощью ПО PReset

Выберите 7501H5 или 7501H7 в соответствии с тем, какая из версий используется на 7501 в настоящий момент. Щелкните на вкладке HART и затем на **Device Password (Пароль устройства) / Write Protection (Защита от записи) / Protocol (Протокол) ...**. В появившемся окне отметьте «Change protocol to HART #» (Изменить протокол на HART #), где # - номер желаемой версии, и подтвердите нажатием кнопки OK.



Выводится следующее предупреждение:



Щелкните на **Yes** для подтверждения изменений.

Изменение версии протокола HART с помощью ручного терминала

- Выведите модуль 7501 онлайн и войдите в меню **Device setup (Настройка устройства) - Diag/Service (Диагн/Сервис)**. Выберите **Write protection (Защита от записи)** и **Write protect (Защищать от записи)** вводом "*****" (восемь звездочек).
- Выберите **New password (Новый пароль)** - введите "*****" (восемь звездочек) и затем "HARTREV5" или "HARTREV7" в соответствии с нужной версией
- Выберите **Write enable (Разрешить запись)** и введите "-CHANGE-" (-ИЗМЕНИТЬ-).

Подключение первичных преобразователей в многоточечном режиме


Выходы до 63 первичных преобразователей можно присоединить параллельно для дискретного обмена данными по протоколу HART 7 в 2-проводном подключении. Для HART 5 возможно подключение до 15 преобразователей аналогичным образом.

Каждому первичному преобразователю до подключения присваивается уникальный адрес опроса в диапазоне от единицы до 63 (HART 7) или до 15 (HART 5). Если придать двум первичным преобразователям один и тот же номер, они оба не будут видны в системе. Первичный преобразователь программируют на режим многоточечной связи (с постоянным сигналом на выходе 4 мА). Максимальный ток в контуре составит, таким образом, 252 мА (HART 7) или 60 мА (HART 5).

Обмен данными может производиться через коммуникатор HART или HART-модем.

Для конфигурирования отдельного первичного преобразователя для работы в многоточечном режиме и присвоения уникального адреса опроса используется ПО конфигурации PReset.


Коммуникатор HART или HART-модем можно подсоединить в точках АВ или ВС.



Модернизация / Совместимость с оборудованием предыдущих типов


Модуль 7501 можно использовать с любым преобразователем 5335 или 5337. Это упрощает использование существующих устройств. Далее приводится краткая инструкция о том, как это осуществить.

Перед тем, как приступить к работе, ознакомьтесь с тем, как извлекать и вновь устанавливать главный блок, в разделе **Сборка и разборка**. Затем следуйте описанным внизу несложным действиям, всего три шага.



ВНИМАНИЕ: Крепежные базы (обозначенная В на чертеже) не идентичны и не взаимозаменяемы между алюминиевым и стальным исполнениями корпуса. Проверьте маркировку в нижнем правом углу (идентификатор AI = алюминий, RF = нерж. сталь).

1. На модуле 5335 / 5337 удалите винты клемм 1 и 2 с помощью отвертки.
2. Введите штыри соединителя в соединители 1 и 2 модуля 5335 / 5337.
Затяните винты с помощью гайковерта или торцового ключа на сечение головки (A/F) 5 мм с внешним диаметром не более 7 мм.
Момент затяжки винта на штырях соединителя = 0,4 Нм.
3. Установите устройство на главный блок, убедитесь, что соединители вошли полностью.



Головка гайковерта / торцового ключа

При подаче питания на модуль 7501 в первый раз после модернизации произойдет синхронизация параметров конфигурации с параметрами присоединенного 5335 / 5337. Этот процесс займет приблизительно 30 секунд, и в это время на дисплее будет отображаться **NEW.DEV** (новое устройство).

Внимание:

Для взрывозащищенных установок заказчик должен обеспечить наличие у установленного первичного преобразователя всех необходимых сертификатов для соответствующего применения.

После того, как модуль 5335 / 5337 установлен в 7501, его нельзя извлекать и использовать в других применениях.

7501, установка АТЕХ



Соблюдение нижеприводимых требований является залогом безопасного монтажа модуля 7501. Установка и монтаж модуля разрешается только квалифицированному персоналу, ознакомленному с соответствующей национальной и международной нормативно-правовой базой, директивами и стандартами (EN60079-14).
Год изготовления модуля следует из двух начальных цифр его серийного номера.

Для исполнения Ex ia:

Сертификат АТЕХ DEKRA 15ATEX0058 X

Маркировка  II 1 G Ex ia IIC T6...T4 Ga
II 2 D Ex ia IIIC T100°C Db
I M1 Ex ia I Ma (7501B)

Стандарт: EN 60079-0:2018, EN 60079-11:2012

Опасная зона

Зоны 0, 1, 2, 21, 22, (в горнодобывающей


Неопасная зона

T4: $-40 \leq T_a \leq 85^\circ\text{C}$ T100 °C (7501A)

T4: $-40 \leq T_a \leq 80^\circ\text{C}$ T100 °C (7501B)

T5: $-40 \leq T_a \leq 60^\circ\text{C}$ T75 °C

T6: $-40 \leq T_a \leq 45^\circ\text{C}$ T60 °C



Датчик

Клемма: 3,4,5,6

Uo: 9,6 В пост. тока

Io: 28 мА

Ро: 67 мВт

Lo: 35 мкГн

Co: 3,5 мкФ

Питание

Клемма: 1,2

Ui: 30 В пост. тока

Ii: 120 мА

Pi: 0,84 Вт

Li: 0 мкГн

Сi: 2 нФ

Исполнение Ex ia

Общие указания по установке и монтажу

Цепь подключения датчика не абсолютно надежно гальванически изолирована от выходной цепи питания. Однако гальваническая развязка между цепями способна выдерживать испытательное напряжение 500 В переменного тока в течение 1 минуты.

Оболочка должна быть соединена с линией выравнивания потенциалов

Если преобразователь физически соединен с возможным источником нагрева или охлаждения, например, путем монтажа на технологический трубопровод или датчик температуры, то температура в точке присоединения должна находиться в пределах диапазона температур среды, указанного в сертификате или в настоящем руководстве.

Должны применяться кабельные вводы и заглушки, пригодные для соответствующего применения и правильно установленные.

Для установки в зоне 0 / EPL Ga преобразователь должен быть смонтирован так, чтобы исключить возможность, даже в случаях маловероятных инцидентов, искрообразования и воспламенения в результате механического ударной нагрузки и трения.

Класс защиты IP 54 в соответствии с EN 60529 достигается применением сертифицированных сальниковых кабельных вводов или трубных вводов, пригодных для соответствующего применения и правильно установленных.

Класс защиты IP 68 в соответствии с EN 60529 достигается применением сертифицированных сальниковых кабельных вводов или трубных вводов, пригодных для соответствующего применения и должным образом установленных с применением уплотнительных шайб или фиксатора резьбовых соединений Loctite, наносимого на резьбы датчика, заглушек и вводов.

Для группы III (пыль) необходимо не допускать электростатической зарядки лакокрасочного покрытия.

Исполнение Ex es, ic:

Сертификат DEKRA 15ATEX0058 X

Маркировка II 3 G Ex es IIC T6...T4 Gc
 II 3 G Ex ic IIC T6...T4 Gc
 II 3 D Ex ic IIIC T100°C Dc

Стандарты: EN 60079-0:2018, EN 60079-11:2012, EN60079-7:2015+A1:2018

Степень защиты Ex es

Уплотнительное кольцо: силикон
 T4: $-40 \leq T_a \leq 85^\circ\text{C}$ $U_{\text{max}} 35 \text{ V}$ (7501A)
 T4: $-40 \leq T_a \leq 80^\circ\text{C}$ $U_{\text{max}} 35 \text{ V}$ (7501B)
 T6: $-40 \leq T_a \leq 55^\circ\text{C}$ $U_{\text{max}} 24 \text{ V}$
 T6: $-40 \leq T_a \leq 43^\circ\text{C}$ $U_{\text{max}} 35 \text{ V}$


Степень защиты Ex ic

T4: $-40 \leq T_a \leq 85^\circ\text{C}$ T100°C (7501A)
 T4: $-40 \leq T_a \leq 80^\circ\text{C}$ T100°C (7501B)
 T6: $-40 \leq T_a \leq 60^\circ\text{C}$ T85 °C

Уплотнительное кольцо: фторэластомер FKM
 T4: $-20 \leq T_a \leq 85^\circ\text{C}$ $U_{\text{max}} 35\text{V}$ (7501A)
 T4: $-20 \leq T_a \leq 80^\circ\text{C}$ $U_{\text{max}} 35\text{V}$ (7501B)
 T6: $-20 \leq T_a \leq 55^\circ\text{C}$ $U_{\text{max}} 24\text{V}$
 T6: $-20 \leq T_a \leq 43^\circ\text{C}$ $U_{\text{max}} 35\text{V}$

Опасная зона
 Зона 2, 22

Неопасная зона



Датчик
Клемма: 3,4,5,6
Ex ic
 Uo: 9,6 В пост. тока
 Io: 28 мА
 Po: 67 мВт
 Lo: 45 мкГн
 Co: 28 мкФ

Питание
Клемма: 1,2
Ex ic
 Ui: 35 В пост. тока
 Li: 0 мкГн
 Ci: 2 нФ

Питание
Клемма: 1,2
Ex es
 U: 35 В пост. тока

Исполнение Ex es, ic:

Установка оборудования должна производиться в условиях сухой и чистой среды. Техническое обслуживание оборудования, требующее вскрытия корпуса, нельзя выполнять в окружении с неконтролируемыми условиями среды.

Для установки Ex ic в средах с неконтролируемыми условиями модуль должен устанавливаться в оболочку с классом защиты не ниже IP54.

Для установки Ex ic в средах с уровнем загрязнения 2 модуль должен устанавливаться в оболочку с классом защиты не ниже IP54.

Класс защиты IP54 в соответствии с EN 60529 достигается применением сертифицированных сальниковых кабельных вводов или трубных вводов, пригодных для соответствующего применения и правильно установленных.

Для установки Ex es в средах с неконтролируемыми условиями модуль должен устанавливаться в оболочку с классом защиты не ниже IP68.

Класс защиты IP 68 в соответствии с EN 60529 достигается применением сертифицированных сальниковых кабельных вводов или трубных вводов, пригодных для соответствующего применения и должным образом установленных с применением уплотнительных шайб или фиксатора резьбовых соединений Loctite, наносимого на резьбы датчика, заглушек и вводов.

Для температур среды выше 70°C необходимо использовать термостойкие кабели и вводы, выдерживающие эксплуатацию при не менее 90°C.

Если преобразователь физически соединен с возможным источником нагрева или охлаждения, например, путем монтажа на технологический трубопровод или датчик температуры, то температура в точке присоединения должна находиться в пределах диапазона температур среды, указанного в сертификате.

Должны применяться вводы кабеля и заглушки, пригодные для соответствующего применения и правильно установленные.

Оболочка должна быть соединена с линией выравнивания потенциалов

Применяемый момент затяжки винта клеммы не выше 0,4 Нм для всех клемм.

Для группы III (пыль) необходимо не допускать электростатической зарядки лакокрасочного покрытия.

Исполнение Ex db, tb:

Сертификат ATEX DEKRA 15ATEX0058 X

Маркировка  II 2 G Ex db IIC T6...T4 Gb
II 2 D Ex tb IIIC T100°C Db

Стандарты: EN 60079-0:2018, EN 60079-1:2014, EN 60079-31:2014

Степень защиты Ex db

T4,T5: $-40 \leq T_a \leq 85^\circ\text{C}$ (7501A)
T4,T5: $-40 \leq T_a \leq 80^\circ\text{C}$ (7501B)
T6: $-40 \leq T_a \leq 70^\circ\text{C}$


Степень защиты Ex tb

Уплотнительное кольцо: силикон
 $-40 \leq T_a \leq 85^\circ\text{C}$ T100°C (7501A)
 $-40 \leq T_a \leq 80^\circ\text{C}$ T100°C (7501B)
 $-40 \leq T_a \leq 70^\circ\text{C}$ T85°C

Уплотнительное кольцо: фторэластомер FKM
 $-20 \leq T_a \leq 85^\circ\text{C}$ T100°C (7501A)
 $-20 \leq T_a \leq 80^\circ\text{C}$ T100°C (7501B)
 $-20 \leq T_a \leq 70^\circ\text{C}$ T85°C

Опасная зона
Зона 1, 2, 21, 22

Неопасная зона



Исполнение Ex db, tb:

Не допускается внесение пользователем изменений/модификаций в оболочку, за исключением случаев, приведенных в руководстве или монтажно-установочном чертеже.

Огнестойкие соединения не подлежат ремонту.

Передачик рассчитан на подключение либо посредством кабеля, либо непосредственно, путем установки на термочувствительный зонд/датчик.

Непосредственная установка на передачик, без дополнительной сертификации полученной комбинации, допускается только для сертифицированных в качестве оборудования АTEX/IECEx датчиков, рассчитанных на соответствующие применения и правильно установленных.

Если преобразователь физически соединен с возможным источником нагрева или охлаждения, например, путем монтажа на технологический трубопровод или датчик температуры, то температура в точке присоединения должна находиться в пределах диапазона температур среды, указанного в сертификате. Датчик должен быть пригоден для установки на оболочку Ex d, не увеличивая объема оболочки модуля 7501. Резьба датчика должна соответствовать стандартам EN60079-1 / EN60079-31.

Незадействованные вводы кабеля должны быть герметизированы заглушками 8550-xxx и 8551-xxx, поставленными с модулем 7501, или иными сертифицированными для применений Ex d и/или Ex tb, пригодными для соответствующего применения.

Должны применяться только кабели и сальниковые вводы кабеля, сертифицированные для применений Ex d и/или Ex tb, пригодные для соответствующего применения и правильно установленные.

Класс защиты IP 54 в соответствии с EN 60529 достигается применением сальниковых кабельных вводов или трубных вводов, сертифицированных для применений Ex d, пригодных для соответствующего применения и правильно установленных.

Класс защиты IP 68 в соответствии с EN 60529 достигается применением сальниковых кабельных вводов или трубных вводов, сертифицированных для применений Ex d, пригодных для соответствующего применения и должным образом установленных с применением уплотнительных шайб или фиксатора резьбовых соединений Loctite, наносимого на резьбы датчика, заглушек и вводов.

До начала эксплуатации крышку дисплея необходимо завинтить до отказа и закрепить предохранительную защелку. Не открывайте крышку дисплея, пока не пройдет по меньшей мере 30 минут после отключения питания, чтобы успели разрядиться внутренние конденсаторы. Не открывайте крышку дисплея, если неизвестно, взрывоопасна ли зона.

Для температур среды выше 70 °C необходимо использовать термостойкие кабели и вводы, выдерживающие эксплуатацию при не менее 90 °C.

Оболочка должна быть соединена с линией выравнивания потенциалов

Когда диапазон температур технологического процесса выходит за пределы диапазона рабочих температур, то необходимо проверить и подтвердить измерениями температуры на месте, учитывая условия наихудшего случая, что рабочая температура не выходит за пределы диапазона модуля.

Для группы III (пыль) необходимо не допускать электростатической зарядки лакокрасочного покрытия.

7501 IECEx Installation



For safe installation of 7501 the following must be observed. The module shall only be installed by qualified personnel who are familiar with the national and international laws, directives and standards (IEC60079-14) that apply to this area.

Year of manufacture can be taken from the first two digits in the serial number.

Ex ia installation:

Certificate IECEx DEK 15.0039 X


Marking
Ex ia IIC T6...T4 Ga
Ex ia IIIC T100°C Db
Ex ia I Ma (7501B)

Standards: IEC 60079-0: 2017, IEC 60079-11: 2011

Hazardous area
Zone 0, 1, 2, 21, 22, Mines

T4: $-40 \leq T_a \leq 85^\circ\text{C}$ T100 °C (7501A)
T4: $-40 \leq T_a \leq 80^\circ\text{C}$ T100 °C (7501B)
T5: $-40 \leq T_a \leq 60^\circ\text{C}$ T75 °C
T6: $-40 \leq T_a \leq 45^\circ\text{C}$ T60 °C

Non Hazardous Area



Sensor
Terminal: 3,4,5,6
U_o: 9.6 VDC
I_o: 28 mA
P_o: 67 mW
L_o: 35 mH
C_o: 3.5 µF

Supply
Terminal: 1,2
U_i: 30 VDC
I_i: 120 mA
P_i: 0.84 W
L_i: 0 µH
C_i: 2 nF

Ex ia installation

General installation instructions

The sensor circuit is not infallibly galvanic isolated from the supply output circuit. However, the galvanic isolation between the circuits is capable of withstanding a test voltage of 500 VAC during 1 minute.

The enclosure must be connected to the potential matching line.

If the transmitter is physically connected to a possible source of heating or cooling, e.g. by mounting to a process pipe or a temperature sensor, the temperature at the point of connection shall be within the ambient temperature range as given in the certificate or in this manual.

Cable entries and blanking elements shall be used that are suitable for the application and correctly installed.

For installation of 7501A in zone 0 / EPL Ga, the transmitter must be installed such, that even in the event of rare incidents, ignition sources due to impact and friction sparks are excluded.

Protection degree of IP 54 according to IEC 60529 is achieved if certified cable glands or conduit entry devices are used that are suitable for the application and correctly installed.

Protection degree of IP 68 according to IEC 60529 is only achieved if certified cable glands or conduit entry devices are used that are suitable for the application and correctly installed with sealing washers or Loctite sealant added to the threads of the sensor, blanking elements and cable glands.

For group III (dust), electrostatic charging of the paint layer shall be avoided.

Ex ec, ic installation:

Certificate IECEx DEK 15.0039 X

Marking Ex ec IIC T6...T4 Gc
Ex ic IIC T6...T4 Gc
Ex ic IIIC T100°C Dc

Standards: IEC 60079-0: 2017, IEC 60079-11: 2011, IEC 60079-7: 2017

Type of protection Ex ec

O-ring Sealing : Silicone
T4: $-40 \leq Ta \leq 85^\circ\text{C}$ Umax 35V (7501A)
T4: $-40 \leq Ta \leq 80^\circ\text{C}$ Umax 35V (7501B)
T6: $-40 \leq Ta \leq 55^\circ\text{C}$ Umax 24V
T6: $-40 \leq Ta \leq 43^\circ\text{C}$ Umax 35V


O-ring Sealing : FKM
T4: $-20 \leq Ta \leq 85^\circ\text{C}$ Umax 35V (7501A)
T4: $-20 \leq Ta \leq 80^\circ\text{C}$ Umax 35V (7501B)
T6: $-20 \leq Ta \leq 55^\circ\text{C}$ Umax 24V
T6: $-20 \leq Ta \leq 43^\circ\text{C}$ Umax 35V

Type of protection Ex ic

T4: $-40 \leq Ta \leq 85^\circ\text{C}$ T100°C (7501A)
T4; $-40 \leq Ta \leq 80^\circ\text{C}$ T100°C (7501B)
T6: $-40 \leq Ta \leq 60^\circ\text{C}$ T85 °C

Hazardous area
Zone 2, 22

Non Hazardous Area



Sensor
Terminal: 3,4,5,6
Ex ic
Uo: 9.6 VDC
Io: 28 mA
Po: 67 mW
Lo: 45 mH
Co: 28 µF

Supply
Terminal: 1,2
Ex ic
Ui: 35 VDC
Li: 0 µH
Ci: 2 nF

Supply
Terminal: 1,2
Ex ec
Umax : 35 VDC

Ex ec, ic installation:

Installation of equipment shall take place under dry and clean conditions and the equipment may not be opened for maintenance in uncontrolled environment.

For Ex ic installation in uncontrolled environment the module must be installed with a protection degree of IP54.

For Ex ec installation in a pollution degree 2 environment the module must be installed with a minimum protection degree of IP54.

Protection degree of IP 54 according to EN 60529 is achieved if certified cable glands or conduit entry devices are used that are suitable for the application and correctly installed.

For Ex ec installation in an uncontrolled environment the module must be installed with a minimum protection of IP68.

Protection degree of IP 68 according to EN 60529 is only achieved if certified cable glands or conduit entry devices are used that are suitable for the application and correctly installed with sealing washers or Loctite sealant added to the threads of the sensor, blanking elements and cable glands.

For an ambient temperature exceeding 70°C, heat resistant cables and cable glands suitable for at least 90°C shall be used.

If the transmitter is physically connected to a possible source of heating or cooling, e.g. by mounting to a process pipe or a temperature sensor, the temperature at the point of connection shall be within the ambient temperature range as given in the certificate.

Cable entries and blanking elements shall be used that are suitable for the application and correctly installed.

The enclosure must be connected to the potential matching line.

Applied screw terminal torque is max 0.4 Nm on all terminals.

For group III (dust), electrostatic charging of the paint layer shall be avoided.

Ex db, tb installation:

Certificate IEC DEK 15.0039 X

Marking Ex db IIC T6...T4 Gb
Ex tb IIIC T100°C Db

Standards: IEC 60079-0: 2017, IEC 60079-1: 2014, IEC 60079-31: 2013

Type of protection Ex db

T4, T5: $-40 \leq T_a \leq 85^\circ\text{C}$ (7501A)

T4, T5: $-40 \leq T_a \leq 80^\circ\text{C}$ (7501B)

T6: $-40 \leq T_a \leq 70^\circ\text{C}$

Type of protection Ex tb

O-ring Sealing : Silicone

$-40 \leq T_a \leq 85^\circ\text{C}$ T100°C (7501A)

$-40 \leq T_a \leq 80^\circ\text{C}$ T100°C (7501B)

$-40 \leq T_a \leq 70^\circ\text{C}$ T85°C

O-ring Sealing : FKM


$-20 \leq T_a \leq 85^\circ\text{C}$ T100°C (7501A)

$-20 \leq T_a \leq 80^\circ\text{C}$ T100°C (7501B)

$-20 \leq T_a \leq 70^\circ\text{C}$ T85°C

Hazardous area
Zone 1, 2, 21, 22

Non Hazardous Area



Terminal: 3,4,5,6
Sensor: RTD or TC

Terminal: 1,2
U_{max}: 35 VDC

Ex db, tb installation

No modification to the enclosure is allowed by the customer except as mentioned in the manual or installation drawing.

Flame proof joints are not intended to be repaired.

The transmitter is intended, either to be connected via a cable, or to be mounted directly onto a temperature sensing probe.

Only IECEx equipment certified sensors, suitable for the application and correctly installed, may be mounted directly onto the transmitter without additional certification of the combination.

If the transmitter is physically connected to a possible source of heating or cooling, e.g. by mounting to a process pipe or a temperature sensor, the temperature at the point of connection shall be within the ambient temperature range as given in the certificate. The sensor shall be suitable for use as entry device on an Ex d enclosure and shall not add volume to the 7501 enclosure. The thread of the sensor must be in compliance with IEC60079-1 / IEC60079-31.

Unused cable entries must be sealed by the blanking elements 8550-xxx and 8551-xxx supplied with the 7501 or other Ex d and / or Ex tb certified blanking elements suitable for the application.

Only Ex d and / or Ex tb certified cable and cable glands shall be used that are suitable for the application and correctly installed.

Protection degree of IP 54 according to IEC 60529 is achieved if Ex d certified cable glands or conduit entry devices are used that are suitable for the application and correctly installed.

Protection degree of IP 68 according to IEC 60529 is only achieved if Ex d certified cable glands or conduit entry devices are used that are suitable for the application and correctly installed with sealing washers or Loctite sealant added to the threads of the sensor, blanking elements and cable glands.

The display cover must be screwed all the way in and the safety catch must be fastened before putting into service. Do not open display cover until 30 minutes after disconnecting power to the equipment allowing internal capacitors to discharge, or do not open display cover unless area is known to be safe.

For an ambient temperature exceeding 70°C, heat resistant cables and cable glands suitable for at least 90°C shall be used.

The enclosure must be connected to the potential matching line.

When the process temperature range exceeds the service temperature range it shall be verified by on-site temperature measurements, taking the worst case conditions into account, that the service temperature does not exceed the range of the module.

For group III (dust), electrostatic charging of the paint layer shall be avoided.

FM Installation drawing 7501



For safe installation of 7501 the following must be observed. The module shall only be installed by qualified personnel who are familiar with the national and international laws, directives and standards that apply to this area.

Pour une mise en œuvre du 7501 en toute sécurité, les préconisations ci-dessous doivent être observées. Le module doit être mis en œuvre par du personnel qualifié familier avec les Lois, Directives et Normes, nationales et internationales, qui s'appliquent à la zone d'installation.

Intrinsic safe installation:

Hazardous classified Location
Class I,II,II Division1 Groups, ABCDEFG
Class I, Zone 0, IIC, Zone 20

Non classified Location

T4: $-40 \leq T_a \leq 85^\circ\text{C}$

T5: $-40 \leq T_a \leq 60^\circ\text{C}$

T6: $-40 \leq T_a \leq 40^\circ\text{C}$

Zone 20 Temperature Class:

$-40 \leq T_a \leq 85^\circ\text{C}$ T100 °C

$-40 \leq T_a \leq 60^\circ\text{C}$ T75 °C

$-40 \leq T_a \leq 40^\circ\text{C}$ T60 °C

Terminal: 1,2


Ui: 30 VDC

Ii: 120 mA

Pi: 0.84 W

Li: 0 μH

Ci: 2 nF



The barrier must not be connected to any associated apparatus which uses or generates more than 250 VRMS

Terminal: 3,4,5,6

Uo: 9.6 VDC

Io: 28 mA

Po: 67 mW

Lo: 35 mH

Co: 3.5 μF

UM < 250V

Voc or Uo < Vmax or Ui

Isc or Io < Imax or Ii

Po < Pi

Ca or Co > Ci + Ccable

La or Lo > Li + Lcable

The entity concept

The Transmitter must be installed according to National Electrical Code (ANSI-NFPA 70) and shall be installed with the enclosure, mounting, and spacing segregation requirement of the ultimate application.

Equipment that is FM-approved for intrinsic safety may be connected to barriers based on the ENTITY CONCEPT. This concept permits interconnection of approved transmitters, meters and other devices in combinations which have not been specifically examined by FM, provided that the agency's criteria are met. The combination is then intrinsically safe, if the entity concept is acceptable to the authority having jurisdiction over the installation.

The entity concept criteria are as follows:

The intrinsically safe devices, other than barriers, must not be a source of power.

The maximum voltage $U_i(V_{MAX})$ and current $I_i(I_{MAX})$, and maximum power $P_i(P_{MAX})$, which the device can receive and remain intrinsically safe, must be equal to or greater than the voltage (U_o or V_{OC} or V_t) and current (I_o or I_{SC} or I_t) and the power P_o which can be delivered by the barrier.

The sum of the maximum unprotected capacitance (C_i) for each intrinsically device and the interconnecting wiring must be less than the capacitance (C_a) which can be safely connected to the barrier.

The sum of the maximum unprotected inductance (L_i) for each intrinsically device and the interconnecting wiring must be less than the inductance (L_a) which can be safely connected to the barrier.

The entity parameters U_o, V_{OC} or V_t and I_o, I_{SC} or I_t , and C_a and L_a for barriers are provided by the barrier manufacturer.

For Class II and Class III installations where rigid conduit is not used, seal cable entries against dust and fibres using a NRTL listed cable gland fitting.


Non Incendive installation:

Hazardous classified Location
Class I,II,III ,Division 2, Groups, ABCDFG
Class I, Zone 2, IIC

Non classified Location

T4: $-20/-40 \leq Ta \leq 85^{\circ}\text{C}$

T6: $-20/-40 \leq Ta \leq 60^{\circ}\text{C}$



Terminal: 3,4,5,6
Sensor: RTD or TC

Terminal: 1,2
Vmax: 35 VDC

O-ring Sealings

Silicone rubber: $-40^{\circ}\text{C} \leq Ta \leq +85^{\circ}\text{C}$

FKM rubber: $-20^{\circ}\text{C} \leq Ta \leq +85^{\circ}\text{C}$


Protection: Indoor and Outdoor TYPE 4X or IP66

Explosion proof / Dust ignition proof installation

Hazardous area
Class I, II, III Division 1, Groups ABCDEFG
Class I Zone 1, Ex/AEx d IIC T6

Non Hazardous Area

T6: $-20 / -40 \leq T_a \leq 70^\circ\text{C}$
T5, T4: $-20 / -40 \leq T_a \leq 85^\circ\text{C}$



O-ring Sealings

Silicone rubber: $-40^\circ\text{C} \leq T_a \leq +85^\circ\text{C}$
FKM rubber: $-20^\circ\text{C} \leq T_a \leq +85^\circ\text{C}$

Protection: Indoor and Outdoor Type 4X or IP66

Explosion proof / Dust ignition proof installation

The enclosure must be installed such, that even in the event of rare incidents, ignition sources due to impact and friction, sparks are excluded.

Unused cable entries must be sealed by approved sealing plugs.

Certified cable and cable glands shall be used that are suitable for the application and correctly installed or the cables must be run in conduit.

For an ambient temperature exceeding 70 °C, heat resistant cables and cable glands suitable for at least 90°C shall be used.

For process temperatures above 85°C or below -20/-40°C installer must verify by measurements that the service temperature of the 7501 module is held within this range taking worst conditions into account.

The display cover must be screwed all the way in and the safety catch must be fastened before operation.

Protection degree of IP 66 or TYPE4X is only achieved if certified cable glands or conduit entry devices are used that are suitable for the application and correctly installed with sealing washers or Loctite sealant is added to the threads of the sensor, blanking elements and cable glands.

The enclosure must be connected to the potential matching line.

Warning.

Do not open display cover unless area is known to be safe.

For installation in Canada the following must be taken into account:

All openings for conduit and sensor connection must be in NPT threads.

For Class I Group A installation, conduit seal is required within 18 inches of the enclosure.

For Class I Zone I installation, conduit seal is required within 18 inches of the enclosure.

Attention.

Ne pas ouvrir le couvercle de l'afficheur tant que la zone n'est pas réputée non explosible.

Pour une mise en œuvre au Canada, les préconisations ci-dessous doivent être observées :

Toutes les ouvertures d'entrée process et connexion de capteur doivent être munies de filetage NPT.

Pour une mise en œuvre en Classe I, Groupe A, des joints d'étanchéité doivent être mises en place à moins de 18 pouces du boîtier.

Pour une mise en œuvre en Classe I, Zone I, des joints d'étanchéité doivent être mises en place à moins de 18 pouces du boîtier.

7501 CSA Installation



For safe installation of 7501 the following must be observed. The module shall only be installed by qualified personnel who are familiar with the national and international laws, directives and standards that apply to this area.

Intrinsic Safe Installation / SÉCURITÉ INTRINSÈQUE, Exia

Applicable for (7501A.... and 7501B....).


Non classified Location

Hazardous classified Location
Class I, Division 1, Groups, ABCD;
Class II, Division 1, Groups EFG; Class III.
Ex ia IIC T6...T4 Ga
Class I, Zone 0, AEx ia IIC T6...T4 Ga

T4: $-40 \leq T_a \leq 85^\circ\text{C}$ T100 °C (7501A)
T4: $-40 \leq T_a \leq 80^\circ\text{C}$ T100 °C (7501B)
T5: $-40 \leq T_a \leq 60^\circ\text{C}$ T75 °C
T6: $-40 \leq T_a \leq 45^\circ\text{C}$ T60 °C

Terminal: 3,4,5,6

Uo: 9.6 VDC
Io: 28 mA
Po: 67 mW
Lo: 35 mH
Co: 3.5 μF



Terminal: 1,2

Um: 35V
Ui: 30 VDC
Ii: 120 mA
Pi: 0.84 W
Li: 0 μH
Ci: 2 nF

The barrier must not be connected to any associated apparatus which uses or generates more than 250 VRMS

UM < 250V
Voc or Uo < Vmax or Ui
Isc or Io < Imax or Ii
Po < Pi
Ca or Co > Ci + Ccable
La or Lo > Li + Lcable

Intrinsically safe when installed per PR Electronics control drawing #7501QC01.

Warning

Substitution of components may impair intrinsic safety.

AVERTISSEMENT

LA SUBSTITUTION DE COMPOSANTS PEUT COMPROMETTRE LA SÉCURITÉ INTRINSÈQUE

The module must be installed according to the installation codes stipulated in the Canadian Electrical Code (CEC) or for US the National Electrical Code (NEC).

Conditions of Acceptability:

This is a partial assembly certified as a component and is intended to be assembled with a third-party sensor where the final assembly is subject to investigation by CSA and the local Authority Having Jurisdiction at the time of installation.

For Class II (dust) installations, electrostatic charging of the paint layer shall be avoided.

Must be installed such that ignition sources due to impact and friction sparks are excluded.

Third party sensors shall be rated with enclosure type rating 4X and IP rating of at least IP68 to maintain the ratings of this equipment.

Third party sensors shall be rated Class I, Division 1, Groups A, B, C, and D T6...T4; Class II, Division 1, Groups E, F, and G; Class III; Ex ia IIC T6...T4 Ga; Class I, Zone 0, AEx ia IIC T6...T4 Ga; Ex ic IIC T6...T4 Gc; Class I, Zone 2 AEx ic IIC T6...T4 Gc, as appropriate for the application, and be connected using the entity parameters defined on control drawing 7501QC01.


Explosion proof installation:

Applicable for (7501A and 7501B)

Explosion proof for Hazardous area
 Class I, Division 1, Groups ABCD T6...T4;
 Class II, Division 1, Groups EFG; Class III.
 Ex db IIC T6...T4 Gb
 Class I, Zone 1, AEx db IIC T6...T4 Gb

Non Hazardous Area

T4,T5 -20/-40 ≤ Ta ≤ 85°C (7501A)
 T4,T5 -20/-40 ≤ Ta ≤ 80°C (7501B)
 T6: -20/-40 ≤ Ta ≤ 70°C (7501A, 7501B)



Conditions of Acceptability::

This partial assembly is certified as a component and is intended to be assembled with a sensor where the final assembly is subject to investigation by CSA and the local Authority Having Jurisdiction at the time of installation.

May only be used with sensors that are Certified Class I, Division 1, Groups A, B, C D; Class II, Division 1, Groups E, F, G, and Ex db IIC, with enclosure type rating 4X and IP rating of at least IP68. Sensors installed at the enclosure shall be demonstrated to withstand a Peak Explosion Pressure 3.62 bar (52.5 psi / 362 kPa).

The Maximum Power Dissipation of the complete assembly of transmitter and sensor shall not exceed 1W.

When installed with remote sensor and cable in conduit a seal must be installed at the enclosure.

For Class II (dust) installations, electrostatic charging of the paint layer shall be avoided.

Must be installed such, that ignition sources due to impact and friction sparks are excluded.

Only Blind Plugs type 8550-xxx and 8551-xxx supplied with the 7501, or third party certified Blind Plugs suitable for Class I, Division 1, Groups A, B, C D; Class II, Division 1, Groups E, F, G, and Ex db IIC, with enclosure type rating 4X and IP rating of at least IP68 and correctly installed may be used.

Conduit and sensor connections must be in NPT modified threads.

For Class I Group A installation and Class I Zone 1 installation, conduit seal is required within 18 inches of enclosure.

For an ambient temperature exceeding 70°C, heat resistant cables and cables suitable for at least 90°C shall be used.

The display cover must be screwed all the way in and the safety catch must be fastened before putting the module into service.

Do not open / remove front cover unless area is known to be safe.

The remote temperature sensor must comply with the requirements for installation in hazardous locations "Class I, Division 1 / Zone 1, Groups ABCD / IIC"

The remote temperature sensor must comply with the requirements for Ex db installation

Only certified cable and cable glands shall be used that are suitable for the application and correctly installed.

For protection according to Type 4X / IP66 use Loctite 577 on threads of sensor and cable glands.

The enclosure must be connected to the potential matching line.

Unused cable entries must be sealed by the blanking elements supplied with the 7501 or other Ex certified blanking elements.

If the transmitter is physically connected to a possible source of heating or cooling, e.g. by mounting to a process pipe or a temperature sensor, the temperature at the point of connection shall be within the ambient temperature range as given in the certificate.

When the process temperature range exceeds the service temperature range it shall be verified by on-site temperature measurements, taking the worst case conditions into account, that the service temperature does not exceed the range of the module.

For Class II, III, electrostatic charging of the paint layer shall be avoided.


No modification to the enclosure is allowed by the customer except as mentioned in the manual or installation drawing.

Non Incendive installation:

Hazardous classified Location
Class I, Division 2, Groups, ABCD T6-T4.
Ex ic IIC T6...T4 Gc.
or Class I, Zone 2, AEx ic IIC T6...T4 Gc

Non classified Location

T4: $-20/-40 \leq Ta \leq 85^{\circ}\text{C}$
T6: $-20/-40 \leq Ta \leq 60^{\circ}\text{C}$



Terminal: 3,4,5,6
Sensor: RTD or TC

Terminal: 1,2
Vmax: 35 VDC

O-ring Sealings

Silicone rubber: $-40^{\circ}\text{C} \leq Ta \leq +85^{\circ}\text{C}$
FKM rubber: $-20^{\circ}\text{C} \leq Ta \leq +85^{\circ}\text{C}$

Protection: Indoor and Outdoor TYPE 4X or IP66

LERBAKKEN 10, 8410 RØNDE DENMARK. WWW.PRELECTRONICS.COM

The Non Incendive installation must conform to the CEC

The remote temperature sensor must comply with the requirements for installation in hazardous locations "Class I, Division 2 Groups ABCDEFG

For an ambient temperature exceeding 70°C, heat resistant cables and cables suitable for at least 90°C shall be used.

The display cover must be screwed all the way in and the safety catch must be fastened before putting the module into service. Do not open / remove front cover unless area is known to be safe.

Only certified cable and cable glands shall be used that are suitable for the application and correctly installed.

For protection according to Type 4X / IP66 use Loctite 577 on threads of sensor and cable glands.

The enclosure must be connected to the potential matching line

Unused cable entries must be sealed by the blanking elements supplied with the 7501 or other Ex certified blanking elements.

If the transmitter is physically connected to a possible source of heating or cooling, e.g. by mounting to a process pipe or a temperature sensor, the temperature at the point of connection shall be within the ambient temperature range as given in the certificate.

When the process temperature range exceeds the service temperature range it shall be verified by on-site temperature measurements, taking the worst case conditions into account, that the service temperature does not exceed the range of the module.

Electrostatic charging of the paint layer shall be avoided.

No modification to the enclosure is allowed by the customer except as mentioned in the manual or installation drawing.

7501 Desenho de Instalação INMETRO



Para instalação segura do 7501 o seguinte deve ser observado. O módulo deve ser instalado, apenas por pessoas qualificadas as quais estão familiarizadas com as normas nacionais e internacionais, diretrizes e padrões (ABNT NBR IEC60079-14) que se aplicam a esta área. O ano de fabricação pode ser obtido a partir dos dois primeiros dígitos do número de série.

Instalação Segura do Ex ia installation:

Certificado DEKRA 23.0012X


Marca Ex ia IIC T6...T4 Ga
Ex ia IIIC T100°C Db
Ex ia I Ma (apenas para Tipo 7501B.....2.)

Normas : ABNT NBR IEC 60079-0:2020 Versão Corrigida:2023
ABNT NBR IEC 60079-11:2013 Versão Corrigida:2017

Áreas classificadas
Zona 0, 1, 2, 20, 21, 22, Minas

Áreas não classificadas

T4: $-40 \leq T_a \leq 85^\circ\text{C}$ T100 °C (7501A)
T4: $-40 \leq T_a \leq 80^\circ\text{C}$ T100 °C (7501B)
T5: $-40 \leq T_a \leq 60^\circ\text{C}$ T100 °C
T6: $-40 \leq T_a \leq 45^\circ\text{C}$ T100 °C



Terminal do sensor: 3,4,5,6

Uo: 9,6 VDC
Io: 28 mA
Po: 67 mW
Lo: 35 mH
Co: 3,5 μF

Terminal de alimentação: 1,2

Ui: 30 VDC
Ii: 120 mA
Pi: 0,84 W
Li: 0 μH
Ci: 2 nF

Instalação do Ex ia

Instruções de instalação gerais

O circuito do sensor não é infalivelmente galvânico-isolado do circuito de saída de alimentação. Contudo, a isolamento galvânica entre os circuitos é capaz de resistir a teste de tensão de 500Vac durante 1 minuto.

O equipamento deve ser conectado à linha potencial correspondente

Se o transmissor estiver fisicamente conectado a uma possível fonte de calor ou resfriamento, por exemplo, através da montagem de um tubo de processo ou sensor de temperatura, a temperatura no ponto de conexão deve estar entre a faixa de temperatura ambiente determinada no certificado ou neste manual.

As entradas dos cabos e elementos de supressão devem ser usadas adequadamente para aplicação INMETRO, aprovada e instalada corretamente.

Para instalação 7501A em zona 0 / EPL Ga, se aplicam as seguintes instruções:

O transmissor deve ser instalado de modo que, mesmo em um evento raro de incidente, fontes de ignição devido a impactos e fricção, faíscas sejam evitadas.

O grau de proteção do IP 54 de acordo com a ABNT NBR IEC 60529 é alcançado se o certificado prensa-cabos ou dispositivos de entrada de conduíte são usados e adequados para a aplicação e instalados corretamente.

O grau de proteção do IP 68 de acordo com a ABNT NBR IEC 60529 é apenas alcançado se o certificado prensa-cabos ou dispositivos de entrada de conduíte são usados e adequados para aplicação e instalados corretamente com selos de vedação ou selante Loctite adicionados para as linhas do sensor, elementos de supressão e prensa-cabos.

Para o grupo III (poeiras), deve ser evitada a carga electrostática da camada de tinta.

Instalação Ex ic, ec:

Certificado DEKRA 23.0012X

Marca Ex ec IIC T6...T4 Gc
Ex ic IIC T6...T4 Gc
Ex ic IIIC T100°C Dc

Normas: **ABNT NBR IEC 60079-0:2020 Versão Corrigida:2023**
ABNT NBR IEC 60079-11:2013 Versão Corrigida:2017

Ex ec

Anel de vedação O : Silicone
T4: $-40 \leq Ta \leq 85^{\circ}\text{C}$ Umax 35V (7501A)
T4: $-40 \leq Ta \leq 80^{\circ}\text{C}$ Umax 35V (7501B)
T6: $-40 \leq Ta \leq 55^{\circ}\text{C}$ Umax 24V
T6: $-40 \leq Ta \leq 43^{\circ}\text{C}$ Umax 35V


Anel de vedação O : FKM
T4: $-20 \leq Ta \leq 85^{\circ}\text{C}$ Umax 35V (7501A)
T4: $-20 \leq Ta \leq 80^{\circ}\text{C}$ Umax 35V (7501B)
T6: $-20 \leq Ta \leq 55^{\circ}\text{C}$ Umax 24V
T6: $-20 \leq Ta \leq 43^{\circ}\text{C}$ Umax 35V

Ex ic

T4: $-40 \leq Ta \leq 85^{\circ}\text{C}$ T100°C (7501A)
T4; $-40 \leq Ta \leq 80^{\circ}\text{C}$ T100°C (7501B)
T6: $-40 \leq Ta \leq 60^{\circ}\text{C}$ T85 °C

Áreas classificadas
Zona 2, 22

Áreas não classificadas



Terminal do sensor: 3,4,5,6

Ex ic
Uo: 9,6 VDC
Io: 28 mA
Po: 67 mW
Lo: 45 mH
Co: 28 µF

Terminal de alimentação: 1,2

Ex ic
Ui: 35 VDC
Li: 0 µH
Ci: 2 nF

Terminal de alimentação: 1,2

Ex ec
Umax : 35 VDC

Instalação Ex ic, ec:

A instalação do equipamento deve ocorrer em condições secas e limpas e o equipamento não pode ser aberto para manutenção em ambiente não controlado.

Para instalação do Ex ic em ambiente não controlado, o módulo deve ser instalado com grau de proteção IP54.

Para instalação Ex ec em um ambiente de grau de poluição 2, o módulo deve ser instalado com um grau de proteção mínimo de IP54

O grau de proteção IP 54 de acordo com a ABNT NBR IEC 60529 é alcançado se forem usados prensa-cabos certificados ou dispositivos de entrada de eletrodutos adequados para a aplicação e instalados corretamente.

Para instalação Ex ec em ambiente não controlado, o módulo deve ser instalado com proteção mínima de IP68.

O grau de proteção IP 68 de acordo com a ABNT NBR IEC 60529 só é alcançado se forem utilizados prensa-cabos certificados ou dispositivos de entrada de eletroduto adequados para a aplicação e corretamente instalados com arruelas de vedação ou selante Loctite adicionados às roscas do sensor, elementos de vedação e Prensa-cabos.

Para uma temperatura ambiente excedendo 70 °C, cabos resistentes ao calor e prensa-cabos adequados para pelo menos 90 °C devem ser usados.

Se o transmissor estiver fisicamente conectado a uma possível fonte de calor ou resfriamento, por exemplo, através da montagem de um tubo de processo ou sensor de temperatura, a temperatura no ponto de conexão deve estar entre a faixa de temperatura ambiente determinada no certificado ou neste manual.

As entradas dos cabos e elementos de supressão devem ser usadas adequadamente para a aplicação e instaladas corretamente.

O equipamento deve ser conectado à linha potencial correspondente

O torque aplicado no terminal de parafusos é no máximo 0,4 Nm em todos os terminais.

O grau de proteção do IP 54 de acordo com a ABNT NBR IEC 60529 é alcançado se o certificado prensa-cabos ou dispositivos de entrada de conduíte são usados e adequados para a aplicação e instalados corretamente.

O grau de proteção do IP 68 de acordo com a ABNT NBR IEC 60529 é apenas alcançado se o certificado prensa-cabos ou dispositivos de entrada de conduíte são usados e adequados para aplicação e instalados corretamente com selos de vedação ou selante Loctite adicionados para as linhas do sensor, elementos de supressão e prensa-cabos.

Para o grupo III (poeira), deve-se evitar a carga eletrostática da camada de tinta.

Instalação Ex tb, Ex db:

Certificado DEKRA 23.0012X

Marca Ex db IIC T6...T4 Gb
Ex tb IIIC T100°C Db

Normas **ABNT NBR IEC 60079-0:2020 Versão Corrigida:2023**
ABNT NBR IEC 60079-1:2016 Versão Corrigida:2020
ABNT NBR IEC 60079-31:2014 Versão Corrigida:2021

Ex db

T4,T5: $-40 \leq Ta \leq 85^{\circ}\text{C}$ (7501A)
T4,T5: $-40 \leq Ta \leq 80^{\circ}\text{C}$ (7501B)
T6: $-40 \leq Ta \leq 70^{\circ}\text{C}$


Ex tb

Anel de vedação O: Silicone
 $-40 \leq Ta \leq 85^{\circ}\text{C}$ T100°C (7501A)
 $-40 \leq Ta \leq 80^{\circ}\text{C}$ T100°C (7501B)
 $-40 \leq Ta \leq 70^{\circ}\text{C}$ T85°C

Anel de vedação O: FKM
 $-20 \leq Ta \leq 85^{\circ}\text{C}$ T100°C (7501A)
 $-20 \leq Ta \leq 80^{\circ}\text{C}$ T100°C (7501B)
 $-20 \leq Ta \leq 70^{\circ}\text{C}$ T85°C

Áreas classificadas
Zona 1, 2, 21, 22

Áreas não classificadas



Terminal: 3,4,5,6
Sensor: RTD ou TC

Terminal: 1,2
Alimentação: 35 VDC

Instalação Ex tb, Ex db:

Nenhuma modificação no invólucro é permitida pelo cliente, exceto conforme mencionado no manual ou no desenho de instalação.

Juntas à prova de chamas não devem ser reparadas

O transmissor é destinado, quer para ser ligado através de um cabo, ou pode ser montado directamente sobre uma sonda de detecção de temperatura.

Sensores apenas INMETRO certificadas, apropriadas para a aplicação e instalado corretamente, pode ser montado diretamente sobre o transmissor sem certificação adicional da combinação.

Se o transmissor estiver fisicamente conectado a uma possível fonte de calor ou resfriamento, por exemplo, através da montagem de um tubo de processo ou sensor de temperatura, a temperatura no ponto de conexão deve estar entre a faixa de temperatura ambiente dada no certificado. O sensor deve ser adequado para ser usado como entrada de equipamento no equipamento Ex db e nenhum volume deve ser adicionado no enclosure do 7501.

A rosca do sensor deve estar em conformidade com IEC60079-1/IEC60079-31.

Entradas de cabos não utilizadas devem ser selados pelas elementos de bloqueio 8550-xxx e 8551-xxx fornecidos com o 7501 ou seladas pelo INMETRO aprovou elementos adequados para a aplicação.

Prensa-cabos e cabos devem ser INMETRO Ex db / tb aprovado, adequado para a aplicação e correctamente instalados

O Sensor / Sonda aplicado deve ser adequado para a aplicação, instalado corretamente, e deve ser certificado pelo INMETRO.

O grau de proteção do IP 54 de acordo com a ABNT NBR IEC 60529 é alcançado se o certificado Ex db e prensa-cabos ou dispositivos de entrada de conduíte são usados e adequados para a aplicação e instalados corretamente.

O grau de proteção do IP 68 de acordo com a ABNT NBR IEC 60529 é apenas alcançado se o certificado Ex db e prensa-cabos ou dispositivos de entrada de conduíte são usados e adequados para aplicação e instalados corretamente com selos de vedação ou selante Loctite adicionados para as linhas do sensor, elementos de supressão e prensa-cabos.

A tampa do display deve ser parafusada em todos os pontos e o fecho de segurança deve ser ajustado antes de colocá-lo em serviço. Não abra a tampa do display até 30 minutos depois de desconectar a alimentação a fim de permitir que os capacitores internos descarreguem, ou não abra a tampa do display a menos que a área seja conhecida como segura.

Para uma temperatura ambiente que excede 70 °C, cabos resistentes a aquecimento e prensa-cabos adequados para pelo menos 90 °C devem ser usados.

O equipamento deve ser conectado em uma linha potencial correspondente.

Quando a faixa de temperatura do processo excede a faixa de temperatura de serviço ela deve ser verificada através de medições de temperatura no local, levando a pior condição em conta, que a temperatura de serviço não exceda a faixa do módulo.

Para o grupo III (poeiras), deve ser evitada a carga electrostática da camada de tinta.

История документа

Приводимый ниже список содержит отметки о произведенных редакциях данного документа.

Идентиф. ред.	Дата	Примечания
100	1524	первый выпуск продукта.
101	1530	Обновлена монтажная схема FM. Обновлена схема применения.
102	1541	Добавлено одобрение CSA, EU-RO MR, InMetro и NEPSI
103	1543	Добавлено сборочный чертеж.
104	1612	Обновлены установочные чертежи. В раздел Дополнительное оборудование добавлено 2 пункта.
105	1634	Новая прошивка - структура меню обновлена для обеспечения доступа к меню с помощью PIN-кода.
106	1651	Обновлена монтажная схема FM.
107	1719	Добавлено исполнение корпуса из нерж. стали.
108	1750	Меню обновлено добавлением опции масштабирования дисплея.
109	1926	Обновлена монтажная схема INMETRO.
110	2033	Обновлена монтажная схема INMETRO.
111	2101	Обновленные коды заказов.
112	2207	Обновлены установочные чертежи ATEX, IECEx и CSA.
113	2302	Добавлено UKCA.
114	2421	Обновлены сертификат INMETRO - Ex nA изменено на Ex es.

Мы рядом с вами, *В любом уголке мира*

Нашим надежным модулям в красных корпусах обеспечена поддержка, где бы вы ни находились

Все наши устройства сопровождаются профессиональной сервисной поддержкой и обеспечиваются 5-летней гарантией. Каждый раз, приобретая наш продукт, вы получаете впридачу персональную техническую и консультативную поддержку, поставку на следующий день после заказа, безвозмездный ремонт в течение гарантийного срока и легко доступную документацию.

Наш главный офис находится в Дании, а повсюду в мире у нас имеются региональные офисы и авторизованные деловые партнеры. Наша компания

имеет локальные корни и глобальную контактную сеть. Это означает, что мы всегда рядом с вами, и хорошо знаем специфику региональных рынков. Мы ориентированы на максимальное удовлетворение ваших нужд и пожеланий, и поставляем в любые уголки мира средства достижения PERFORMANCE MADE SMARTER - ЕЩЕ ЛУЧШИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЕЩЕ ЭФФЕКТИВНЕЕ.

Чтобы прочитать подробнее о нашей гарантийной программе или для встречи с нашим торговым представителем в вашем регионе посетите сайт prelectronics.com.

Воспользуйтесь уже сегодня преимуществами ***PERFORMANCE MADE SMARTER***

PR electronics - это ведущая высокотехнологичная компания, специализирующаяся на повышении безопасности, надежности и эффективности промышленных процессов. С 1974 года мы целенаправленно развиваем основное направление нашей деятельности - разработку инновационных прецизионных высокотехнологических устройств с низким энергопотреблением. Благодаря такой приверженности делу мы устанавливаем новые стандарты продукции для обеспечения передачи данных, контроля процессов и связи точек измерения значений технологических параметров процессов на производстве у наших клиентов с их системами управления процессами.

Наши новаторские, защищенные патентом технологические решения рождаются на базе наших оборудованных исследовательских и проектно-конструкторских лабораторий благодаря глубокому пониманию нужд и процессов наших клиентов. Наши путеводные принципы - простота, целеустремленность, дерзание и высокие стандарты. Следуя им, мы помогаем ведущим мировым компаниям добиваться ЕЩЕ ЛУЧШИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЕЩЕ ЭФФЕКТИВНЕЕ.